

Государственное предприятие
НИИ сантехники
Научно-производственная фирма
ТОО "Витатерм"

РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению термостатов
фирмы "Herz Armaturen AG"

Москва - 1997

Уважаемые коллеги!

НИИСантехники и ТОО "Витатерм" предлагают Вашему вниманию рекомендации по применению в российском строительстве термостатов фирмы "Herz Armaturen AG", затрагивающие в основном проблемы использования их в одноконтурных системах отопления, по-прежнему наиболее распространенных в отечественной строительной практике.

Гидравлические характеристики термостатов и различных отопительных приборов, у которых они монтируются, определены при российских нормативных условиях, и на их основе найдены коэффициент затекания, определяющие теплогидравлические показатели приборов в одноконтурных системах отопления.

Авторы рекомендаций: канд. техн. наук Сасин В.И., инж. Прокопенко Т.Н. и Кушнир В.Д. (под редакцией канд. техн. наук Сасин В.И.).

Замечания и предложения по совершенствованию настоящих рекомендаций авторы просят направлять по адресу: Россия, 111558, Москва, Зеленый проспект, 87-1-23, директору ТОО "Витатерм" Сасину Виталию Ивановичу или по тел./факс. (095) 482-38-79 и (095) 918-58-95

СОДЕРЖАНИЕ

1.Основные предпосылки использования термостатов в России	5
2.Термостаты для однотрубных систем отопления	6
3.Гидравлические испытания термостатов фирмы ГЕРЦ".	7
4.Коэффициенты затекания в радиаторных узлах с термостатами серии Е фирмы "ГЕРЦ"	12
5.Термостаты для двухтрубных систем отопления	19
6.Список использованной литературы	22

1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОСТАТОВ В РОССИИ

Исследования, проведённые в России и за рубежом, показали, что оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) позволяет в зависимости от типа регуляторов и условий их эксплуатации уменьшить расход тепловой энергии на отопление на 10-20% в основном за счёт снижения непроизводительных затрат теплоты (перетоп и т.п.). Это заметно превышает уровень экономии тепловой энергии с помощью ручного регулирования кранами или вентилями (обычно 4-9% при нормально работающем ручном регуляторе).

Большой эффект экономии теплоты на отопление (до 25-35%) достигается комплексным оборудованием системы отопления не только индивидуальными термостатами, но и регуляторами у источника тепловой энергии или в ИТП (для пофасадного регулирования, для программирования режимов отпуска теплоты в отопительный период и т.п.).

С 01.07.94 г. в России введены в действие изменения СНиП 2.04.07-85 и СНиП 2.04.05-91, в соответствии с которыми проектным и строительным организациям при проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих зданий и сооружений необходимо, в частности, предусматривать оснащение отопительных приборов систем водяного отопления жилых и общественных зданий (за исключением расположенных на лестничных клетках, в вестибюлях зданий, переходах и т.п.), как правило, автоматическими терморегуляторами (термостатами) (Постановление Госстроя России N ЕЕ-19-25/13 от 28.12.93, подписанное председателем Госстроя Е. В. Васиным).

Большая работа по внедрению в российскую практику термостатов проведена московскими организациями (МНИИТЭП, Моспроект, ТОО "Вита-терм", НИИсантехники), а также рядом других российских институтов и объединений, которые ориентировались в значительной мере на поставки соответствующей зарубежной регулирующей арматуры. Основная потребность в термостатах на первых этапах их массового внедрения покрывалась экспортом арматуры, производимой фирмой "Данфосс", которая организовала и сборку термостатов непосредственно в России. В последние годы используются термостаты и других фирм как отечест-

венных (Казанское ПО "Теплоконтроль"), так и чаще зарубежных (HERZ Armaturen AG, Honeywell, Oventrop, TOUR and ANDERSSON, Buderus, Armaturenwerk Rosswein, Giacomini, Gampper Armaturen и др.), причём, с учётом их гидравлических характеристик, как правило, для насосных двухтрубных систем отопления.

2. ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Известно, что в России и странах СНГ наиболее широко применяются и ещё долго будут доминировать однотрубные системы отопления. Использование в этих системах традиционных термостатов снижает коэффициент затекания теплоносителя в отопительный прибор, что, в свою очередь, вынуждает завышать площадь его теплоотдающей поверхности и, соответственно, стоимость, а также эксплуатационные расходы. Напомним, что коэффициент затекания $\alpha_{\text{пр}}$ представляет собой отношение количества теплоносителя, поступающего в отопительный прибор $M_{\text{пр}}$, к общему расходу воды в стояке $M_{\text{ст}}$, (при одностороннем присоединении прибора) или ветви системы отопления, т.е. определяется по формуле

$$\alpha_{\text{пр}} = M_{\text{пр}} / M_{\text{ст}} \quad (1)$$

С учётом изложенного для однотрубных систем отопления ряд зарубежных фирм, в первую очередь австрийская "Herz Armaturen AG" (в дальнейшем "ГЕРЦ") и датская "Данфосс", разработали модификации термостатов с пониженным гидравлическим сопротивлением соответственно серии Е ("Восток") и RTD-G.

Однако, если для термостатов фирмы "Данфосс", соответствующие рекомендации по их применению разработанные усилиями МНИИТЭП, АО "Данфосс" и ТОО "Витатерм" - дают невысокие значения пропускной способности, то для термостатов фирмы "ГЕРЦ", в полной мере представившей свою продукцию в России в 1995 г., систематизированные данные для расчёта однотрубных систем отопления со специальными термостатами типа Е ("Восток") дают превосходные данные для проектирования однотрубных систем отопления.

Учитывая, что продукция австрийской фирмы "ГЕРЦ" характеризуется высоким дизайном (рис. 2.1), широкой номенклатурой, сравнительно низкими ценами и находит устойчивый спрос в России, ТОО "Витатерм" разработало настоящие рекомендации по применению термостатов серии Е для однетрубных систем отопления. Для российских потребителей важно также, что термостатические жидкостные датчики термостатов фирмы "ГЕРЦ" отвечают последним европейским нормам EN 215 и предназначены для работы в системах отопления с максимальным рабочим избыточным давлением теплоносителя 1 МПа (10 атм.), в том числе с избыточным давлением 0,4 МПа (4 атм.) в режиме запираания. Это позволяет использовать термостаты фирмы "ГЕРЦ" в системах отопления многоэтажных зданий без опасности их разрегулировки под действием гидростатических сил. Тем не менее, при необходимости демонтажа радиатора со стороны термостата (при замене, ремонте и т.п.) предварительно надо снять термостатическую головку и вместо неё плотно до упора завинтить защитный металлический колпачок. При использовании вместо металлического пластмассового колпачка необходимо открытую сторону термостата сразу же после снятия радиатора закрыть специальной металлической заглушкой. В разделе 5 для сведения приведены дополнительно данные по традиционным термостатам фирмы "ГЕРЦ" для двухтрубных систем отопления.

Очевидно, что настоящие рекомендации не заменяют, а лишь дополняют проспекты и каталоги фирмы "ГЕРЦ", которые содержат основные сведения по подбору, монтажу, настройке и эксплуатации термостатов и арматуры этой фирмы.

3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕРМОСТАТОВ ФИРМЫ "ГЕРЦ"

При составлении настоящих рекомендаций исходили из результатов гидравлических испытаний термостатов фирмы "ГЕРЦ" серии Е, проведённых в лаборатории отопительных приборов НИИСантехники при полностью открытом кране, а также при настройке на так называемый режим 2К. В последнем случае клапан термостата частично приоткрыт, и в случае превышения заданной температуры воздуха в помещении на 2К

на 2°C) он перекрывает движение воды в подводящем теплопроводе. Это общепринятое в европейской практике условие позволяет потребителю не только снижать температуру воздуха в помещении, но и по его желанию её повышать.

Очевидно, при таком методе определения коэффициента сопротивления термостата коэффициент затекания будет несколько ниже, чем при расчёте, исходя из гидравлических характеристик полностью открытого клапана, что характерно для отечественной практики проектирования систем отопления с обычными кранами и вентилями ручного регулирования.

Значение хода штока термостата, соответствующее настройке на 2К, определяется на специальных стендах, обеспечивающих чёткое термостатирование головок регуляторов. Такие исследования были проведены по нашей просьбе в центральном отделении фирмы «ГЕРЦ Арматурен АГ» в г. Вене инженером Ф. Маршнером, согласно которым при настройке на режим 2К шток от полного закрытия открывался на 0,44 мм.

При наших гидравлических испытаниях настройка на режим 2К (на 2°C) осуществлялась с помощью струбцины с регулирующим винтом, которым обеспечивался подъём штока на 0,44 мм.

Гидравлические испытания отопительных приборов и арматуры проводятся согласно методике НИИСантехники /1/, /2/, позволяющей определять значения приведённых коэффициентов местного сопротивления $\zeta_{\text{ну}}$ и характеристик сопротивления $S_{\text{ну}}$ при нормальных условиях, т.е. при расходе воды через прибор или регулируемую арматуру 0,1 кг/с или 360 кг/ч /3/, после периода эксплуатации, в течение которого коэффициенты трения мерных участков из стальных гладких (новых) труб на подводках к испытываемым приборам или арматуре достигают значений, соответствующих эквивалентной шероховатости 0,2 мм, принятой в качестве расчётной для стальных теплопроводов отечественных систем отопления.

Для ускорения проведения таких испытаний стенд обеспечивает разрыв струи и обогащение воды кислородом и, как следствие, более быстрое увеличение абсолютной шероховатости труб. Образующиеся при этом продукты коррозии осаждаются на каналах для прохода теплоносителя в отопительных приборах и внутренней части регулирующей арматуры. Очевидно, что такая методика даёт несколько большие значения




Рис. 2.1. Общий вид термостата фирмы "ГЕРЦ"

$\zeta_{\text{ну}}$ и $S_{\text{ну}}$, чем при испытании чистых приборов и арматуры, однако эти характеристики ближе к их реальным гидравлическим показателям в период эксплуатации систем отопления.

Гидравлические испытания ведутся при температуре воды $20 \pm 3^\circ \text{C}$ в квазиизотермическом режиме, хотя стенд лаборатории отопительных приборов позволяет проводить отдельные исследования и при других температурах воды. Отмечено, что увеличение температуры воды приводит при том же массном её расходе $M_{\text{пр}}$ через отопительный прибор или термостат (вентиль) к некоторому снижению перепада давления на испытуемом объекте, однако в меньшей мере, чем к снижению сопротивления прямых участков труб при том же изменении температуры воды. Это связано с тем, что зависимость гидравлического сопротивления отопительных приборов и особенно корпусов термостатов от расхода воды ближе к квадратичному закону, чем аналогичная зависимость для прямых участков труб.

В таблице 3.1 приведены значения коэффициентов местного сопротивления ζ , характеристик сопротивления S и перепадов давлений ΔP в зависимости от расхода воды $M_{\text{пр}}$ для термостатов фирмы «ГЕРЦ» серии Е при стандартном режиме их настройки (для номинального хода шпинделя клапана на 2К) и при полностью открытым шпинделе клапана. На рис. 3.1 представлены гидравлические характеристики этих же термостатов, полученные при испытаниях в центральном отделении фирмы «ГЕРЦ» в г. Вене на специальном стенде для исследований термостатов при температуре воды 50°C . Отметим, что, согласно графикам рис. 3.1, имеет место квадратичная зависимость перепада давления от расхода воды, поэтому гидравлические характеристики термостатов можно принять неизменными для всего измеренного диапазона расхода воды.

Наши испытания при температуре воды 20°C в режиме настройки 2К и при полностью открытым клапане дали значения в среднем на 10% более высокие, чем представленные на рис.3.1. При постановочных испытаниях при повышении температуры воды до 50°C наши данные несколько снизились, но оставались тем не менее на 2-3% более высокими, чем австрийские. Это объясняется влиянием загрязнений, имеющих место при испытаниях по отечественной методике.

Термостаты для однотрубных систем отопления «ГЕРЦ-TS-E» выпускаются с унифицированным корпусом и с тремя вариантами диаметров

присоединительных штуцеров условными диаметрами 15, 20 и 25 (1/2", 3/4" и 1").
 Гидравлические характеристики практически не зависят от диаметров штуцеров, т. к. основная доля гидравлического сопротивления приходится на корпус термостата.

Таблица 3.1

**Гидравлические характеристики термостатов
 фирмы "ГЕРЦ" серии Е**

$M_{пр}$		ζ при d_y , мм			S ,	ΔP , Па
кг/с	кг/ч	15	20	25	Па/(кг/с) ²	
При режиме настройки на 2К (на 2°С)						
0,025	90	41	136	352	$56 \cdot 10^4$	350
0,05	180	41	136	352	$56 \cdot 10^4$	1400
0,1	360	41	136	352	$56 \cdot 10^4$	5600
При полностью открытом клапане						
0,025	90	3,7	12,4	32,1	$5,1 \cdot 10^4$	32
0,05	180	3,7	12,4	32,1	$5,1 \cdot 10^4$	128
0,1	360	3,7	12,4	32,1	$5,1 \cdot 10^4$	510

Таким образом, наши испытания подтвердили данные фирмы "Герц Арматурен АГ", и они были приняты за основу при определении коэффициентов затекания. При этом отмечающееся дальнейшее снижение гидравлического сопротивления арматуры при том же расходе воды и увеличении ее температуры до 70-80°С, характерной для средних температур горячего теплоносителя в системах отопления, не учитывали, принимали его в запас с учётом более серьёзного загрязнения арматуры и приборов при реальных условиях их эксплуатации.




Рис. 3.1. Гидравлические характеристики термостатов "ГЕРЦ-TS-E" при различных режимах настройки

В ходе испытаний было также отмечено, что при расположении оси термостатической головки параллельно оси нижнего открыто проложенного теплопровода расстояние между ними не должно быть менее 250 мм при условии обязательной теплоизоляции теплопровода под термостатом.

4. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАТЕКАНИЯ В РАДИАТОРНЫХ УЗЛАХ С ТЕРМОСТАТАМИ СЕРИИ Е ФИРМЫ «ГЕРЦ»

Наиболее характерные схемы установки термостатов в узлах присоединения отопительных приборов к теплопроводам однотрубной системы отопления и другой запорно-регулирующей арматуры фирмы "ГЕРЦ" представлены на рис. 4.1.

Условно ось термоголовки 9230/60 термостатического клапана TS-E показана вертикальной, хотя она должна быть перпендикулярной к стене. Если по требованиям дизайна или каким-либо другим необходимо именно такое размещение термостата, требуется оснащение его выносным датчиком (см. пример использования трёхходового клапана "Calis 7761"). Учитывая сравнительно высокие значения приведённых в табл.3.1 коэффициентов сопротивления термостатов, при установке последних на подводках, размещённых сбоку радиаторов, необходимо для повышения коэффициентов затекания принимать только смещённое расположение замыкающих участков, что и показано на рис. 4.1. Во избежание механического разрушения трёхходовых термостатов от нагрузок, связанных с линейными удлинениями теплопроводов однотрубных систем отопления, длина подводок от стояка до термостата должна быть не менее 400 мм при расчётной температуре горячего теплоносителя 90°С.

Согласно требованиям отечественной практики проектирования вертикальных однотрубных систем отопления термостаты серии Е, устанавливаемые непосредственно перед прибором, размещаются обычно на горячей подводке, т.е. на нижней или верхней в зависимости от схемы движения теплоносителя в стояке.

В тех случаях, когда термостат установлен на верхней подводке,

Однотрубная система отопления




Рис. 4.1. Схема установки запорно-регулирующей арматуры фирмы «ГЕРЦ» в однотрубной системе водяного отопления.

при его полном закрытии через нижние подводки $d_u = 15$ мм или $d_u = 20$ мм, согласно исследованиям ТОО "Витатерм", имеет место струйное течение теплоносителя - по верхней части трубы горячая вода попадает в отопительный прибор, а по нижней её части с температурой близкой к температуре воздуха в отапливаемом помещении возвращается в стояк. И хотя объём подтекающей таким образом воды небольшой, однако из-за значительного снижения её температуры в приборе его остаточная теплоотдача при традиционных для наших систем длинах подводов составляет 15-35%. Это, очевидно, заметно снижает эффективность регулирования теплоотдачи отопительного прибора.

Для устранения этого недостатка при наличии термостата на верхней боковой подводке и движении теплоносителя по схеме "сверху-вниз" рекомендуется на нижней подводке устанавливать специальные краны или циркуляционные тормоза, препятствующие струйному течению воды.

Как известно, в зарубежной практике при боковом подсоединении приборов запорно-регулирующая арматура устанавливается обычно на обеих подводках. Аналогичная тенденция намечается и в отечественной практике, хотя мы вынуждены отметить, что при установке пользующихся у нас хорошей репутацией шаровых кранов последние выполняют роль лишь запорной (а не регулирующей) арматуры и практически не нарушают струйного течения воды в подводках к прибору.

Коэффициент затекания $\acute{a}_{\text{пр}}$ зависит от многих факторов и определяет долю расхода теплоносителя непосредственно через отопительный прибор $M_{\text{пр}}$ от расхода в подводках к радиаторному узлу, равного при одностороннем подключении прибора расходу теплоносителя по стояку $M_{\text{СТ}}$

$$\text{Таким образом } M_{\text{пр}} = \acute{a}_{\text{пр}} \cdot M_{\text{СТ}} \quad . \quad (1)$$

Зная $M_{\text{пр}}$, мы можем определить тепловые характеристики используемых в системе отопления радиаторов по зависимостям, приведённым в специальной литературе /3/, /4/.

ТОО "Витатерм" и НИИСантехники разработали ряд рекомендаций по применению наиболее распространённых в России отечественных и зарубежных отопительных приборов. Эти рекомендации можно заказать в ТОО "Витатерм" (Россия, 111558, Москва, Зелёный проспект, 87-1-23, тел./факс (095) 482-38-79, тел.

(095) 918-58-95).

Коэффициент затекания находили исходя из определённых нами характеристик гидравлического сопротивления отопительных приборов различных конструкций и термостатов «ГЕРЦ-TS-E» при разных соотношениях условных внутренних диаметров труб стояков $d_{ст}$, замыкающих участков $d_{з\у}$ и подводящих к прибору теплопроводов $d_{п}$.

Значения $\acute{a}_{пр}$ вычислялись по проводимости параллельных участков (в нашем случае прибора с термостатом и смещённого замыкающего участка) по традиционной методике /3/, /4/.

При подводках условным диаметром $d\у = 15$ мм используются термостаты типа «ГЕРЦ-TS-E» проходного исполнения 1 7723 11, а при $d\у = 20$ мм «ГЕРЦ-TS-E» 1 7723 02 (рис.4.2), отличающиеся, как указывалось, только диаметром присоединительных муфт (1/2" и 3/4" соответственно). При необходимости можно также использовать и термостаты проходного исполнения с условным диаметром муфт 1" (1 7723 03). Номенклатура термостатов кроме проходных включает модификации углового исполнения (1 7724) с муфтами 3/4" и 1" и углового специального исполнения (1 7728) с муфтами 1/2", 3/4" и 1". Однако, как указывалось, с учётом специфики конструкции термостата «ГЕРЦ-TS-E» независимо от его исполнения (проходного, углового или углового специального) и размеров муфт коэффициенты затекания принимаются одинаковыми для всех модификаций.

В общем случае коэффициент затекания зависит и от схемы движения теплоносителя, однако при обычных для термостатов характеристиках гидравлического сопротивления значения $\acute{a}_{пр}$ при движении теплоносителя по схемам "сверху-вниз" и "снизу-вверх" практически совпадают. Очевидно, что при использовании кранов низкого сопротивления за счёт дополнительного гидравлического напора непосредственно в радиаторном узле при схеме "сверху-вниз" значение $\acute{a}_{пр}$ выше, чем при движении воды по схеме "снизу-вверх".

Результаты испытаний и вычислений значений $\acute{a}_{пр}$ представлены в табл. 4.1.

Коэффициенты сопротивления приняты исходя из средних значений $M_{сТ} = 360$ кг/ч и соответствующих расходов через отопительный прибор $M_{пр} = 70...110$ кг/ч, температуры теплоносителя 60. ..90° С и с учётом влияния на гидравлическое сопротивление термостатов отложений шлама и других загрязнений, возникающих в период эксплуатации системы отопления.


HERZ-TS-E

Термостатический клапан с высокой пропускной способностью

Нормаль
HERZ-TS-E
Издание 0809

Для любых однотрубных систем, а также коттеджных двухтрубных гравитационных систем. Особенно рекомендуется для вертикальных однотрубных систем с байпасной перемычкой.

Область применения



Габаритные размеры
в мм

Номер заказа	Обозначение	DN	R	L	H	h
1 7723 11	Прямой	15	1/2	95	43	—
1 7723 02		20	3/4	109	43	—
1 7723 03		25	1	126	43	—
1 7724 11	Угловой	15	1/2	62	43	29
1 7724 02		20	3/4	66	35	29
1 7724 03		25	1	75	35	34
1 7728 11	Угловой специальный	15	1/2	74	55	35
1 7728 02		20	3/4	80	55	35
1 7728 03		25	1	82	56	59
1 7728 21	с воздухоотводчиком	15	1/2	74	55	35

Стандартные модели с резьбовой муфтой, никелированы, с белым защитным колпачком.

Исполнения ГЕРЦ-TS-E

Универсальные модели со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.

1 7723 01 1/2 Прямой
1 7724 01 1/2 Угловой
1 7728 01 1/2 Угловой специальный
1 7758 01 1/2 3-осевой клапан "AB", клапан слева от радиатора
1 7759 01 1/2 3-осевой клапан "CD", клапан справа от радиатора

Для этих клапанов существует отдельная нормаль.

Другие исполнения
ГЕРЦ-TS-90-E

Макс. рабочая температура 120 °C
Макс. рабочее давление 10 бар
Макс. допустимый перепад давления во время эксплуатации 0,2 бар, при запирании ручным приводом ГЕРЦ-TS до 10 бар.
Качество горячей воды должно соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" Министерства энергетики и электрификации РФ.

Технические данные

R 1/2, R 3/4: Соединитель для резьбовых труб 6210 с уплотнением "сфера-конус" смонтирован. Рекомендуется применение монтажного ключа 6680.
R 1: Соединитель для резьбовых труб 6209 с уплотнением "сфера-конус" смонтирован.

Соединитель для
подключения к радиатору

Изменения вносятся по мере
технического совершенствования.

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com



1

Рис. 4.2. Основные характеристики термостата «Герц -TS-E» по данным каталога фирмы «ГЕРЦ».

Таблица 4.1

Значения коэффициентов затекания $\alpha_{пр}$ в однотрубных узлах с различными отопительными приборами, со смещёнными замыкающими участками и термостатами "ГЕРЦ TS-E"

NN п/п	Тип радиатора	Значения $\alpha_{пр}$ при сочетаниях условных диаметров труб радиаторного узла $d_{ст} \times d_{зв} \times d_{п}$, мм				
		15x15x15	15x15x20	20x15x15	20x15x20	25x15x20
1	Чугунные секционные радиаторы типа MC-140-500 и MC-140-300	0,24	0,275	0,19	0,22	0,21
2	Колончатые радиаторы из алюминиевого сплава типа РС (г. Ступино МО)				0,204	
3	Колончатые радиаторы из алюминиевого сплава типа "Урал" (г. Верхняя Салда)				0,205	
4	Секционные радиаторы из алюминиевого сплава типа "Calidor" ("Fondital")	0,24	0,275	0,19	0,22	0,21

Продолжение таблицы 4.1

NN п/п	Тип радиатора	Значения $\alpha_{пp}$ при сочетаниях условных диаметров труб радиаторного узла $d_{CT} \times d_{3y} \times d_{п}$, мм				
		15x15x15	15x15x20	20x15x15	20x15x20	25x15x20
5	Секционные радиаторы из алюминиевого сплава типа "Bimetal" ("Sira")	0,24		0,202	0,205	
6	Секционные радиаторы из алюминиевого сплава типа IPS/90 ("Pasotti")	0,25			0,252	0,231
7	Стальные панельные радиаторы "Мосварт" типа 10, 11К 21К 22К	0,22 0,222 0,227		0,18 0,186 0,19	0,181 0,187 0,192	
8	Стальные панельные радиаторы "Korad P 90" типа 11К 21К, 22К 33К	0,215 0,225 0,232		0,171 0,179 0,184	0,172 0,18 0,185	

Окончание таблицы 4.1

NN п/п	Тип радиатора	Значения α_{np} при сочетаниях условных диаметров труб радиаторного узла $d_{ст} \times d_{зy} \times d_{п}$, мм				
		15x15x15	15x15x20	20x15x15	20x15x20	25x15x20
9	Стальные панельные радиаторы "Radik Klasik" типа 10, 11					
	21	0,215		0,171	0,172	
	22	0,221		0,183	0,184	
	33	0,23		0,187	0,188	
10	Стальные панельные радиаторы "DeLonghi" типа 10, 11, 11К					
	21, 22	0,22				
	33	0,228				
		0,229				
11	Биметаллические конвекторы ЛАК завода "Румо"				0,227	0,22
12	Биметаллические конвекторы "Изотерм" типа 113					
	210	0,238				
	310	0,231				
	410	0,228				
		0,227				

На российском рынке предлагаются также универсальные модели термостатов «ГЕРЦ-TS-90-E» со специальной муфтой для резьбовых соединений труб и зажимного соединителя, характеризующиеся несколько большим гидравлическим сопротивлением по сравнению с термостатами «ГЕРЦ-TS-E». Они могут использоваться как в однотрубных, так и в двухтрубных насосных системах. Для того, чтобы значения коэффициента затекания в узлах однотрубных систем отопления в первом приближении не уменьшались по сравнению со значениями, приведёнными в табл. 4.1, условный диаметр замыкающих участков следует уменьшить с 15 до 10 мм.

С учётом изложенного мы рекомендуем в однотрубных системах отопления отдавать предпочтение термостатам «ГЕРЦ-TS-E».

Помимо традиционных вариантов размещения термостатов фирма «ГЕРЦ» предлагает для однотрубных систем отопления четырёхходовые клапаны «ГЕРЦ-VTA» и «ГЕРЦ-VUA» для термостатического управления радиаторами при нижнебоковом их присоединении, т.е. при присоединении с подводом и отводом теплоносителя через одну нижнюю пробку. В случае применения донной подводки удобно использовать присоединительные гарнитуры "ГЕРЦ-2000", обеспечивающие наиболее целесообразное движение теплоносителя в отопительном приборе по схеме "сверху-вниз". При использовании указанной арматуры необходимо чётко выполнять условия подсоединения термостатов к отопительным приборам различных типов во избежание резкого снижения теплоотдачи по сравнению с номинальным тепловым потоком, определённым при стандартной схеме установки приборов. По данным ТОО "Витатерм" использование четырёхходовых термостатов уменьшает номинальный тепловой поток отопительных приборов на 10-40%, что следует учитывать при их подборе.

5. ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

В последние годы доля двухтрубных систем отопления в отечественной строительной практике заметно выросла и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. Для двухтрубных систем фирма "ГЕРЦ" предлагает использо-

вать термостаты с жидкостными датчиками тип «ГЕРЦ-TS-90» различных исполнений (проходного, углового) с присоединением теплопроводов из различных материалов (стали, меди, полимеров) с муфтами 3/8", 1/2", 3/4" и 1".

Характеристики этих термостатов приведены в проспектах фирмы наряду с характеристиками термостатических клапанов «ГЕРЦ-TS-90-V», позволяющих осуществлять дополнительно плавную предварительную настройку клапанов по гидравлическому сопротивлению.

Заметим, что в последнем случае гидравлические показатели, характеризующиеся отметками монтажной настройки 1, 2, ..., 7, также, как и у термостатов для однотрубных систем, соответствуют настройке на режим 2К. Таким образом, зона регулирования при монтажной настройке клапана «ГЕРЦ-TS-90-V» на отметку "2" заметно отличается от] зоны регулирования при монтажной настройке на отметку "6".

Характерные варианты установки термостатов и запорно-регулирующей арматуры фирмы "ГЕРЦ" в двухтрубных системах отопления* показаны на рис. 5.1.

Укажем также, что при использовании термостатов для двухтрубных систем рекомендуется устанавливать на каждом подающем стояке в начале ветви (в горизонтальных системах) дополнительные стояковые фильтры (при использовании чугунных радиаторов эта рекомендация является обязательной). Целесообразно также применять регулятор перепада давления у каждой пары подающего и обратного стояков.

В общем случае термостаты рекомендуется использовать только закрытых системах отопления с теплоносителем, отвечающем требованиям РД 34.20.501-95 /5/, оборудованных закрытыми расширительными сосудами, грязевиками, стояковыми фильтрами в необходимом количестве и надёжными насосами, точно соответствующими гидравлическим характеристикам системы отопления (во избежание, в частности, превышения допустимых значений звуковой мощности "работающими" термостатами). Для того, чтобы эквивалентный уровень шума от термостата не превышал 30 дБ, обычно достаточно не допускать скорость воды в под водах свыше 0,6-0,8 м/с.

Существенное улучшение условий работы термостатов достигается при замене металлических теплопроводов металлополимерными.

Во всех случаях рекомендуется термостатические головки располагать

Двухтрубная система отопления




Рис. 5.1. Схема установки запорно-регулирующей арматуры фирмы «ГЕРЦ» в двухтрубной системе водяного отопления.

таким образом, чтобы теплопроводы, декоративные решётки или шторы не искажали работу термостатов. Если этого не удаётся добиться с помощью автономных термостатических головок, необходимо использовать выносные датчики.

Отметим, что термостатические головки термостатов фирмы "ГЕРЦ" сохраняют свою работоспособность при температурах окружающей среды (воздуха) в пределах от

- 40°С до + 60°С.

За более подробными сведениями по подбору, установке и наладке термостатов фирмы "ГЕРЦ" мы рекомендуем обращаться в представительства фирмы, в частности, в Москве по телефонам (095) 482-39-18 и (095) 488-63-79 и в С.-Петербурге по тел./факс. (812) 394-13-46.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Кушнир В. Д., Сасин В. И. Гидравлические испытания отопительных приборов в условиях, близких к эксплуатационным//Сб.тр. НИИСантехники.- 1991.- вып. 65, с. 35 - 46.

Методика определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе воде/ Г. А. Бершидский, В. И. Сасин, В. А. Сотченко. - М.: НИИСантехники, 1984.

Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление: Учебн. пособ. для ВУЗов. - М.: Стройиздат, 1991.

Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. 4.1. Отопление / Под редакцией И.Г.Староверова. - М.: Стройиздат, 1990.

Правила технической эксплуатации электрических станций сетей Российской Федерации/ М-во топлива и энергетики РФ, РАО "ЕЭС России": РД 34.20.501-95.- 15-е изд., перераб. и доп. - М.: СПО ОРГ-РЭС, 1996.