



Завод котельного оборудования ОАО «ВОЛЬФ Энерджи Солюшен»

Каталог 2010



Петров Владимир Васильевич.

Генеральный директор
ОАО «ВОЛЬФ Энерджи Солюшен».

Дорогие друзья!

1 сентября 2008 года ОАО «ВОЛЬФ Энерджи Солюшен» на своем новом заводе в городе Сафоново Смоленской области приступило к выпуску промышленного котельного оборудования. Первая партия котлов – четыре водотрубных водогрейных газоплотных газомазутных котла серии Eurotherm суммарной мощностью 30 МВт – ушла заказчику в четко оговоренные сроки.

Предприятие создавалось и становилось на ноги в очень непростой для всей российской экономики период кризиса. Тем не менее дебют завода оказался более чем успешным. Только за первый полный год работы было выпущено, установлено и сдано в эксплуатацию на объектах теплоэнергетики Российской Федерации промышленного котельного оборудования суммарной мощностью почти 600 МВт – цифра, значение которой трудно переоценить. За семь месяцев текущего 2010 года заказчикам было передано уже 930 МВт, и завод намерен довести эту цифру до конца до полутора миллионов МВт.

В чем секрет успеха?

Прежде всего – продуманный и разработанный под отечественного потребителя товарный ассортимент предприятия. Мы гордимся тем, что наш завод первым в России получил эксклюзивную лицензию на выпуск зарубежного котельного оборудования. Вдвойне приятно, что эта лицензия от ведущего европейского производителя с почти пятидесятилетней историей в котлостроении – немецкого концерна WOLF GmbH на производство трехходовых жаротрубных водогрейных котлов серий GKS Eurotwin, GKS Euromax и GKS Dynatherm. Вместе с ведущими немецкими ин-

женерами WOLF мы разработали и внедрили в производство еще четыре серии котлов – двухходовые жаротрубные Duotherm, водотрубные водогрейные газоплотные Eurotherm, водотрубные водогрейные Novotherm мощностью до 116 МВт и паровые котлы Vapootherm. Все совместные разработки изначально были направлены на удовлетворение потребностей российского потребителя и учитывали требования и опыт эксплуатации котельного оборудования на рынке России. Вот почему мы скрупулезнейшим образом учитывали и внедряли в производство все пожелания заказчика – и возможность установки современной автоматизированной горелки, и беспрецедентный для российского рынка срок гарантии на котел (5 лет!), и надежность эксплуатации нашего оборудования в коммунальных тепловых сетях, и гарантированная простота при проведении плановых и ремонтных работах. Именно эти котлы – качественные, конкурентоспособные по цене, максимально адаптированные по своим техническим характеристикам к российским условиям, с минимальным сроком поставки – и нужны отечественному потребителю.

Останавливаться на достигнутом мы не намерены, будем двигаться дальше, ставить себе новые цели и добиваться большего. Подписан очередной лицензионный договор с компанией WOLF GmbH, на этот раз на выпуск стальных трехходовых водогрейных котлов серий Eurotwin и Euromax. Освоен выпуск дымовых труб. В разработке котлы на биомассе широкого диапазона и сфер применения. Ведется проработка промышленных котлов до 120 МВт. На очереди паровые котлы до 25 тонн пара в час.

Пока мы в начале пути, но уже сейчас по многим показателям вышли на уровень самых высоких мировых стандартов."

С уважением, Петров В.В.

Содержание

О компании	4
Производство.....	10
Производственная программа	
Котлы серии Duootherm 500 – 2.000 кВт	14
Котлы серии Eurotwin 450 – 1.250 кВт	22
Котлы серии Euromax 1.600 – 2.000 кВт.....	26
Котлы серии GKS Dynatherm 1.700 – 5.800 кВт	7
Котлы серии Eurotherm 3.150 – 58.200 кВт.....	8
Котлы серии Novotherm 35.000 – 116.300 кВт.....	1
Котлы серии Vapootherm 500 – 25.000 кг пара в час	9
Разрешительная документация.....	3


О компании

ОАО «Вольф Энерджи Солюшнз» – первое в нашей стране производство по лицензионному выпуску котельного оборудования. Здесь передовые немецкие достижения в области котлостроения тесно переплетаются с многолетним опытом российских инженеров и конструкторов. Здесь рождается качественный европейский продукт, соответствующий высочайшим мировым стандартам.

Торговый знак WOLF в логотипе завода говорит о том высоком доверии, которое было высказано немецкими партнерами в адрес выпускаемой заводом продукции.

Вслед за лицензией на изготовление трехходовых жаротрубных котлов серии GKS Dynatherm, подписанной в 2008 году, предприятие в 2010 году получило от немецкой компании WOLF GmbH лицензию на производство котлов серий Eurotwin и Euromax, давно известных отечественному потребителю как высококачественный продукт.

В ближайшей перспективе планируется расширить линейку выпускаемой заводом продукции за счет включения в нее стальных бытовых газовых отопительных котлов диапазона от 17 кВт и выше.



Продукция предприятия хорошо известна на рынке России, где из года в год увеличиваются объемы работ по реконструкции действующих и строительству новых объектов теплоэнергетики в рамках реформы ЖКХ и различных федеральных и региональных программ.

Руководство предприятия планомерно проводит в жизнь политику качества, направленную на решение таких важных задач, как внедрение современного оборудования и новейших технологий, выбор надежных поставщиков лучшего сырья, материалов и комплектующих, снижение себестоимости продукции и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, повышение профессионализма персонала. Реализации намеченного способствует внедренная на производстве система менеджмента качества ISO 9001:2008.*

Завод по праву гордится своими кадрами – профессионалами, имеющими многолетний опыт работы на предприятиях отрасли. В производстве заняты более 150 человек, включая 35 аттестованных сварщиков. В разработке новых продуктов задействованы 15 конструкторов.



г. Реутов Московской обл.
140 МВт
6 x Eurotherm-23/150

г. Домодедово
Московской обл.
2,7 МВт
1 x Duotherm-1100
1 x Duotherm-1600

г. Электросталь
Московской обл.
11,5 МВт
2 x GKS Dynatherm-5000

пос. Удельная Московской обл.
28 МВт
2 x Eurotherm-11/115
1 x Eurotherm-4/115

г. Лобня Московской обл.
30 МВт
2 x Eurotherm-17/150

г. Галич Костромской обл.
19 МВт
4 x Eurotherm-4/115
17 МВт
3 x Eurotherm-4/115
1 x Eurotherm-3/115

г. Нимры Тверской обл.
70 МВт
2 x Eurotherm-23/150
2 x Eurotherm-11/150

г. Андреаполь Тверской обл.
4 МВт
2 x Duotherm-2000

г. Осташков Тверской обл.
5,3 МВт
3 x Duotherm-1600
1 x Duotherm-500

г. Осташков Тверской обл.
30 МВт
4 x Eurotherm-7/150
10 МВт
3 x GKS Dynatherm-3200

г. Заволжск Ивановской обл.
8,8 МВт
2 x GKS Dynatherm-3200
1 x GKS Dynatherm-2500

г. Пучег Ивановской обл.
10,1 МВт
2 x GKS Dynatherm-4000
1 x Eurotherm-1250

г. Мценск Орловской обл.
20 МВт
3 x GKS Dynatherm-3000

г. Борисоглебск
Воронежской обл.
20 МВт
3 x GKS Dynatherm-5000
1 x GKS Dynatherm-2000

г. Луга Ленинградской обл.
45 МВт
4 x Eurotherm-11/115
22 МВт
2 x Eurotherm-7/115
2 x Eurotherm-3/115
22 МВт
2 x Eurotherm-7/115
2 x Eurotherm-3/115

г. Ивангород
Ленинградской обл.
21 МВт
4 x GKS Dynatherm-4000
1 x GKS Dynatherm-3200
28 МВт
4 x GKS Dynatherm-5000
1 x GKS Dynatherm-4000

пос. Стрельна
Ленинградской обл.
18 МВт
2 x Eurotherm-7/150
2 x Eurotherm-3/150

п. Токсово Ленинградской обл.
6,4 МВт
2 x GKS Dynatherm-3200

г. Казань
25 МВт
2 x Eurotherm-7/115
2 x Eurotherm-4/115

г. Тюмень
4,0 МВт
2 x GKS Dynatherm-2000

г. Волгоград
80 МВт
3 x Eurotherm-23/150
1 x Eurotherm-11/150

г. Туапсе
Краснодарского края
58 МВт
2 x Eurotherm-23/150
1 x Eurotherm-11/150

г. Краснодар
12 МВт
2 x GKS Dynatherm-4000
1 x GKS Dynatherm-2500

г. Ростов-на-Дону
4,5 МВт
1 x Eurotherm-4,65/115

г. Саратов
4,3 МВт
1 x Duotherm-1100
2 x Duotherm-1600

г. Русский Приморского края
5 МВт
GKS Dynatherm-2500

г. Владивосток
1,6 МВт
1 x Duotherm-1600

г. Якутск
2,2 МВт
2 x Duotherm-1100

Предприятие расположено в г. Сафонове Смоленской области в 300 км на запад от Москвы.

При выборе места под будущий завод учитывались целый ряд факторов – и удобство отгрузки готовой

продукции благодаря непосредственной близости к федеральной трассе М-1, и высокая концентрация квалифицированных кадров, и близость к европейским рынкам, на которые в ближайшей перспективе предприятие намерено поставлять свою продукцию.




Производство

Производственная база завода включает в себя самое современное оборудование ведущих мировых производителей. Это и установка плазменного раскроя металла американской компании Multicam, позволяющая получать высокую точность и качество реза изготавливаемых деталей, и сварочный автомат шведской компании ESAB, и единственный в России экспериментальный трубогибочный станок немецкой компании JUTEC, и четырехвалковые вальцы итальянской компании KO.MA.L.

В 2010 году парк оборудования пополнился роботом для точной сварки компании KUKA/Германия, который позволил значительно повысить качество и увеличить производительность этой очень ответственной технологической операции.

Грузовые механизмы и краны завода грузоподъемностью 20т и высотой вылета 18 м позволяют обеспечить производство крупногабаритных изделий.

Технологическая цепочка производства формировалась под строжайшим контролем немецких партнеров из компании WOLF GmbH. Основываясь на их многолетнем опыте в котлостроении, был подобран самый оптимальный вариант организации производства в России, обеспечивающий максимально эффективное использование человеческих ресурсов и технических средств.



Созданная в первые дни работы завода служба неразрушающего контроля оснащена самым современным оборудованием для тщательной проверки и контроля качества сварных швов продукции.

ОТК предприятия осуществляет строжайший контроль и всех поступающих на завод материалов и комплектующих, и отгружаемой заказчиком готовой продукции.

Предприятие предлагает своим заказчикам качественное европейское котельное оборудование, изготовленное с учетом опыта и требований эксплуатации российских тепловых сетей. Минимальные сроки поставок, наличие большого складского запаса готовой продукции, привлекательные цены, контроль за качеством сборки на каждом этапе производства делают продукцию предприятия конкурентоспособной для применения в ЖКХ России, при строительстве новых и реконструкции устаревших объектов теплоэнергетики.



Серия Duotherm

Стальные двухходовые жаротрубные водогрейные котлы мощностью от 500 до 2.000 кВт



Стальные двухходовые жаротрубные водогрейные котлы Duotherm поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 500 до 2.000 кВт. Котлы низкотемпературные, оснащены топкой, работающей под наддувом. Предназначены для получения горячей воды с максимальной температурой 115°C при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и административных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологиче-

ских нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования и составляет не менее 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу выпускаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Основные технические характеристики и размеры стальных двухходовых жаротрубных водогрейных котлов WOLF Energy Solutions серии Duotherm

Наименование параметра	Ед. изм.	Величина				
		500	800	1100	1600	2000
DUOTHERM	тип	500	800	1100	1600	2000
Теплопроизводительность, номинальная	МВт	0,5	0,8	1,1	1,6	2,0
Рабочее давление воды (на выходе из котла)	МПа	0,6				
Испытательное давление	МПа	1,0				
Номинальная температура воды:						
- на входе	° C	70				
- на выходе		95/115				
Расход топлива расчётный:						
- природный газ $Q_d=8620$ ккал/м ³	м ³ /ч	53,6	80,4	107,3	160,9	248,8
- дизельное топливо $Q_d=10200$ ккал/м ³	кг/ч	51,1	76,7	102,3	153,4	237,2
КПД котла, не менее:	%	92				
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более	Па	400	700	850	950	950
Расчетное гидравлическое сопротивление, не более	МПа	0,025				
Подвод / отвод воды, PN6	DN	80	125	125	125	150
Предохранительные клапаны, PN16	DN	50	50	65	65	80
Масса котла без воды	кг	1490	2300	2350	3300	4450
Водяной объем котла	м ³	0,46	0,91	0,85	1,49	2,0
L (длина)	мм	2785	3270	3270	3470	4070
V (ширина)	мм	1100	1260	1260	1525	1690
H (высота)	мм	1380	1510	1510	1840	1975

Устройство и работа

Котел водогрейный жаротрубно-дымогарный с реверсивной топкой. Выполнен в блочном исполнении. Обмуровка котла облепленная, с использованием минераловатных матов. Обшивка котла металлическая из листов нержавеющей стали.

Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Особенностью конструкции является жаровая труба с обратным (реверсивным) ходом продуктов сгорания. Жаровая труба имеет центральное расположение. Для интенсификации процессов теплообмена в дымогарные трубы вставлены турбуляторы.

С фронта котла расположена открывающаяся неохлаждаемая поворотная камера, на которой установлено горелочное устройство.



Конструкция поворотной камеры позволяет открывать её на любую сторону котла. На заводе-изготовителе камера поворотная установлена в правом положении. При открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра жаровой трубы и дымогарных труб. При изготовлении камеры применяются облепленные жаростойкие обмазочные материалы.

Конструкция котла предусматривает необходимую прочность при возможных "хлопках", что исключает необходимость установки взрывных предохранительных клапанов.

С тыла котла установлена съемная крышка газохода, необходимая при ремонте котла и его осмотре. В крышке имеется лючок для очистки газохода от отходов продуктов сгорания. Здесь же расположен продувочно-дренажный патрубок Ду 40 и штуцер для слива конденсата с газохода котла Ду 20.

В комплект поставки котлов данной серии входят:


- > котел в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой и крепежными элементами под горелку;
- > ответные фланцы патрубков входа и выхода воды с комплектом крепежных элементов;
- > газоход с шибровой заслонкой и ответным фланцем
- > комплект турбуляторов;
- > комплект технической документации.




Duotherm-500

Общий вид котла Duotherm-500

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




Duotherm-800

Общий вид котла Duotherm-800

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




Duotherm-1100

Общий вид котла Duotherm-1100

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




Duotherm-1600

Общий вид котла Duotherm-1600

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




Duotherm-2000

Общий вид котла Duotherm-2000

Вид справа и спереди



Вид сверху и сзади



Серия Eurotwin

Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы мощностью от 450 до 1.250 кВт



Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы Eurotwin поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 450 до 1.250 кВт. Предназначены для режима работы с плавно снижающейся температурой воды котла. Используются для получения горячей воды с максимальной температурой 100°C при допустимом рабочем давлении 0,5 МПа (5 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Применяются в системах отопления и горячего водоснабжения бытовых и административных объектов, а также для выработки

тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования* и составляет не менее 20 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Основные технические характеристики и размеры стальных трехходовых жаротрубных водогрейных WOLF Energy Solutions серии Eurotwin

GKS Eurotwin	Тип	450	600	800	1000	1250
Номинальная мощность	МВт	0,45	0,60	0,80	1,00	1,25
Объем воды	л	540	585	650	800	950
Объем топочного газа	м ³	0,56	0,66	0,83	1,2	1,31
Сопротивление котла по отходящим газам	мбар	3,2	3,5	6,1	5,2	7,5
KV/KR	DN 1)	100	100	125	125	150
HT	DN 1)	65	65	80	80	100
SV	DN 2)	50	50	65	65	80
KK	R 3)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
KE	R 3)	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
DR	мм	300	300	300	400	400
L	мм	2085	2110	2510	2335	2735
B	мм	910	990	990	1060	1060
H	мм	1660	1800	1800	1985	1985
L1	мм	1810	1810	2210	2210	2410
L2	мм	450	450	450	500	500
L3	мм	1050	1050	1450	1100	1500
L4	мм	1350	1350	1750	1460	1860
L5	мм	1625	1625	2025	1825	2225
LT	мм	120	120	120	120	120
LT1	мм	160	185	185	210	210
LA	мм	93	93	93	113	113
B1	мм	710	790	790	860	860
H 1	мм	1590	1730	1730	1915	1915
H 2	мм	420	465	465	505	505
H 3	мм	1305	1475	1475	1610	1610
H 4	мм	55	55	55	55	55
Вес котла, заполненного водой	кг	1460	2001	2234	2772	3292
Вес котла в пустом состоянии	кг	920	1416	1584	1972	2342

1) PN 6; 2) PN 16; 3) канцевая внешняя резьба в соответствии с DIN 2999.

KV Патрубок подключения подающей линии

KR Патрубок подключения обратной линии

HT Патрубок подключения высокотемпературной подающей линии (для контура ГВС)

SV Патрубок для подключения предохранительного клапана

KE Патрубок для слива воды из котла

DR Патрубок для подключения дымовой трубы

KK Патрубок для удаления из котла конденсата

Устройство и работа

Трехходовой жаротрубный водогрейный котел с жаровой трубой из двух подчиненных цилиндрических барабанов с соединительной муфтой. В нижнем барабане находится жаровая труба с переходником ко второму газоходу котла. Цилиндрические гладкие трубы третьего газохода также расположены в нижнем барабане и, в зависимости от конструкции, допускают минимальную температуру обратной воды 40°C. Третий газоход укомплектован на заводе-изготовителе турбулизаторами из жаропрочной стали. Допустимая максимальная разница между температурами в подающей и обратной линиях составляет 50°C.

Система термодинамического разделения позволяет обеспечить в параллельном режиме две различные температуры в подающей линии.

КПД котла до 95%.

Камера сгорания большого объема обеспечивает быструю теплопередачу, а также чистое и полное сжигание топлива.

На фронте котла находятся две полностью поворотные дверцы котла, которые обеспечивают легкий доступ при чистке топки и поверхностей нагрева. Здесь же размещены все элементы управления котла.

Передняя и задняя стенки котла, соединенные траверсами, служат несущими элементами для монтажа на изготовленной на заводе раме, к которой он прочно приварен. Обшивка котла состоит из легко монтируемых отдельно упакованных панелей касетных частей.

Небольшая ширина котла делает его чрезвычайно привлекательным для размещения в блочно-модульных котельных и помещениях с ограниченной шириной дверного проема.

В комплект поставки котлов данной серии входят:


- > котел в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой и крепежными элементами под горелку;
- > ответные фланцы патрубков входа и выхода воды с комплектом крепежных элементов;
- > газоход с шибровой заслонкой и ответным фланцем;
- > комплект турбулизаторов;
- > комплект технической документации;
- > упаковка котла.




GKS Eurotwin

Общий вид котла Eurotwin

Вид слева



Вид спереди и сзади



Серия Euromax

Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы мощностью 1.600 и 2.000 кВт



Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы Euromax выпускаются в России по лицензионному соглашению с немецким концерном WOLF GmbH. Поставляются заказчику в двух типоразмерах номинальной мощностью 1.300 и 2.000 кВт. Котлы низкотемпературные, оснащены топкой, работающей под наддувом. Предназначены для получения горячей воды с максимальной температурой 100°C или воды в системе отопления под низким давлением с максимальной температурой 120°C при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар). Оснащены термодинамической расстыковкой для подготовки двух различных температур котла в режиме параллельной работы. Котлы сертифи-

рованы по системе ГОСТ Р. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и административных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с ТООСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования* и составляет не менее 20 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Основные технические характеристики и размеры стальных трехходовых жаротрубных водогрейных котлов WOLF Energy Solutions серии Euromax

GKS Eurotmax	Тип	1600	2000
Номинальная мощность	МВт	1,60	2,00
Диапазон ном. мощности	МВт	1,3-1,68	1,68-2,15
Объем воды	л	1970	2500
Объем топочного газа	м ³	2,0	2,4
Сопротивление котла по отходящим газам	мбар	4,3-7,4	4,5-7,7
KV/KR	DN ¹⁾	150	150
HT	DN ²⁾	80	80
SV	DN ³⁾	100	100
KK	R ⁴⁾	1/2	1/2
KE	R ⁴⁾	1 1/4	1 1/4
ø DR	мм	450	500
L	мм	3240	3450
B	мм	1570	1690
H	мм	1770	1880
L1	мм	2830	3040
L2	мм	600	800
L3	мм	1900	2000
L4	мм	2300	2400
L5	мм	2600	2800
B1	мм	1160	1280
B2	мм	1190	1315
H1	мм	935	985
H2	мм	745	785
H3	мм	1355	1435
H4	мм	275	265
H5	мм	780	790
Вес котла, заполненного водой	кг	5170	6300
Вес котла в пустом состоянии	кг	3200	3800

1) PN 6; 2) PN 16; 3) цилиндрическая резьба, с уплотнением в соответствии с DIN 2999; 4) коническая резьба, с уплотнением в соответствии с DIN 2999.

KV Патрубок подключения подающей линии

KR Патрубок подключения обратной линии

HT Патрубок подключения высокотемпературной

подающей линии (для контура ГВС)

SV Патрубок для подключения предохранительного клапана

KE Патрубок для слива воды из котла

DR Патрубок для подключения дымовой трубы

KK Патрубок для удаления из котла конденсата

Устройство и работа

Трехходовой водогрейный низкотемпературный котел, сконструированный как жаротрубный котел с жаровой и дымовой трубами со сменными тягами дымовых газов. Корпус котла и жаровая труба имеют цилиндрическую форму. Второй и третий газоходы изготовлены из гладкостенных труб.

НПД котлов до 95%. Температура обратной воды 40°C. Допустимая максимальная разница между температурами в подающей и обратной линиях составляет 50°C.

Поверхности нагрева, расположенные друг над другом, защищают котел от возможности образования конденсата. Большой объем воды в котле гарантирует оптимальное послойное распределение температуры.

Камера сгорания большого объема способствует быстрой теплопередаче. Система термодинамического разделения позволяет обеспечить в параллельном режиме две различные температуры теплоносителя в подающей линии.

Котлы оснащены полностью открывающимися дверцами, которые по выбору могут открываться вправо или влево.

Корпус котла монтируется с помощью профильной рамы, предусмотренной для транспортировки и монтажа. Корпус упаковывается на паллету. Обшивка и комплектующие упаковываются отдельно.

В комплект поставки котлов данной серии входят:


- > котел в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой и крепежными элементами под горелку;
- > ответные фланцы патрубков входы и выхода воды с комплектом крепежных элементов;
- > газоход с шиберной заслонкой и ответным фланцем;
- > комплект турбулизаторов;
- > комплект технической документации;
- > упаковка котла.




GKS Euromax

Общий вид котла Euromax

Вид слева




Вид спереди и сзади



Серия GKS Dynatherm

Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы мощностью от 1.700 до 5.800 кВт



Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы GKS Dynatherm выпускаются в России по лицензионному соглашению с немецким концерном WOLF GmbH. Поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 1.700 до 5.800 кВт. Предназначены для получения горячей воды с максимальной температурой 115°C при допустимом рабочем давлении до 1,0 МПа (10 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Применяются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и адми-

нистративных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования* и составляет не менее 20 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Основные технические характеристики и размеры трехходовых жаротрубных водогрейных котлов WOLF серии GKS Dynatherm

Наименование	Ед. изм.	Величина					
		1600	2000	2500	3200	4000	5000
GKS DYNATHERM	тип	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Теплопроизводительность, номинальная	МВт	1,70	2,00	2,80	3,20	4,44	5,80
Рабочее давление воды (на выходе из котла)	МПа	0,6					
Испытательное давление	МПа	1,0					
Номинальная температура воды:							
- на входе	° C	70					
- на выходе		95/115					
Расход топлива расчётный:							
- природный газ $Q_p=8620$ ккал/м ³	м ³ /ч	184,3	216,8	303,6	347,0	481,4	628,9
- дизельное топливо $Q_p=10200$ ккал/м ³	кг/ч	154,3	181,5	254,1	290,4	402,9	526,3
КПД котла, не менее	%	92					
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более	Па	760*	570*	830*	890*	1170*	850*
Расчетное гидравлическое сопротивление, не более	МПа	0,025					
Подвод / отвод воды, PN6	DN	150	200	200	250	250	250
Предохранительные клапаны, PN16	DN	80	100	100	100	125	150
Масса котла без воды	кг	4400	6100	7150	8200	9400	13900
Водяной объем котла	м ³	2,77	4,267	4,670	5,9	6,81	8,74
L (длина)	мм	3520	3925	4125	4745	5195	5500
B (ширина)	мм	1665	1890	1940	2040	2140	2390
H (высота)	мм	1950	2175	2175	2300	2475	2725

Устройство и работа


Стальные водогрейные жаротрубные котлы GKS Dynatherm сконструированы как трехходовые котлы с охлаждаемой водой жаровой трубой и двумя дополнительными газоходами. Корпус котла и жаровая труба имеют цилиндрическую форму. Второй и третий газоходы изготовлены из труб Ду40-Ду60, которые концентрично располагаются вокруг жаровой трубы. Продукты сгорания после жаровой трубы возвращаются назад по дымогарным трубам, расположенным ближе к жаровой трубе. У фронтальной стены котла дымовые газы делают еще один поворот и проходят по дымогарным трубам третьего хода в сторону задней стенки котла. В третьем газоходе установлены турбулизаторы для более полного использования тепла дымовых газов. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Поставка котлов данной серии осуществляется в собранном виде единым транспортным блоком. Все котлы оснащены комплексной теплоизоляцией и наружной металлической обшивкой. Теплоизоляция облегченная, с использованием минераловатных матов. Обшивка выполнена листом из глянцевой нержавеющей стали.

Поверхности нагрева выполнены в виде гладкостенных труб, что обеспечивает низкую степень их загрязненности.

Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 30% от номинальной мощности.

Котлы GKS Dynatherm оборудованы съемной камерой сбора дымовых газов, что в совокупности с открываемой фронтальной поворотной камерой позволяет упростить и повысить эффективность очистки поверхностей нагрева котла. Помимо этого, съемный газоход снижает затраты и сроки выполнения профилактических работ по ремонту и диагностированию котла. Патрубки подвода и отвода теплоносителя, люк осмотра и патрубок предохранительного клапана расположены на верхней части котла. Корпус котла монтируется на профильной раме, предусмотренной для транспортировки и монтажа. В нижней части с правой стороны котла расположены дренажный штуцер и штуцер для слива конденсата.



Котел работает на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от установленного горелочного устройства.

Элементы котлов, работающие под давлением и в зоне высоких температур, изготавливаются из специальной котельной стали. Данный материал не предрасположен к образованию трещин в зоне сварных швов, вызванных насыщением водородом околосварных зон, и, следовательно, ведет к увеличению ресурса работы котла. Металл, применяемый для изготовления жаровой трубы, отвечает предельным параметрам по температуре. Корни сварных швов в местах приварки жаровых и дымогарных труб к трубным доскам проплавлены.

Котлы сертифицированы по системе ГОСТ РФ. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и административных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с "ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования" и составляет не менее 20 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Котлы данной серии изготавливаются по апробированной немецкой технологии уже более 20 лет. Все материалы сертифицированы TUV.

В комплект поставки котлов данной серии входят:


- > котел в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой и крепежными элементами под горелку;
- > ответные фланцы патрубков входа и выхода воды с комплектом крепежных элементов;
- > газоход с шиберной заслонкой и ответным фланцем;
- > комплект турбулизаторов;
- > комплект технической документации;
- > упаковка котла.




GKS Dynatherm 1600

Общий вид котла GKS Dynatherm 1600

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




GKS Dynatherm 2000

Общий вид котла GKS Dynatherm 2000

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




GKS Dynatherm 2500

Общий вид котла GKS Dynatherm 2500

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




GKS Dynatherm 3200

Общий вид котла GKS Dynatherm 3200

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




GKS Dynatherm 4000

Общий вид котла GKS Dynatherm 4000

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади




GKS Dynatherm 5000

Общий вид котла GKS Dynatherm 5000

Вид справа и спереди




Вид сверху и сзади



Серия Eurotherm

Водотрубные водогрейные газоплотные
газозапутные котлы и котлы перегретой воды
мощностью от от 3.150 до 58.200 кВт



Водогрейные газоплотные котлы серии Eurotherm разработаны с учетом многолетнего опыта российских производителей котельного оборудования и всех современных требований рынка в тесном сотрудничестве со специалистами немецкого концерна WOLF GmbH. Котлы поставляются заказчику в восьми типоразмерах номинальной мощностью от 3.150 до 58.200 кВт в двух модификациях – на 115°C и на 150°C. Предназначены для получения горячей воды номинальными температурами 115 или 150°C при допустимом рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р и имеют разрешение на применение от Ро-

стехнадзора РФ. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленного и коммунального назначения и для получения перегретой воды в технологических целях. Работают на природном газе, легком жидком, нефти/мазуте в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с ГОСТ 21563-95. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования* и составляет не менее 20 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Основные технические характеристики и размеры водотрубных водогрейных газоплотных котлов WOLF Energy Solutions серии Eurotherm

Наименование	Ед. изм.	Eurotherm							
		3/115	4/115	7/115	11/115	17/115	23/115	35/115	58/115
Теплопроводимость, номинальная	МВт	3,15	4,65	7,65	11,65	17,44	23,26	35,00	58,20
Расчетное давление на входе в котел	МПа	1,6							
Испытательное давление	МПа	2,0							
Номинальная температура воды на входе /выходе	+ °C	70 / 115							
Расход топлива расчетный:									
- природный газ	м³/ч	336,8	495,5	797,0	1 226,0	1 841,5	2 432,0	3 657,0	
- дизельное топливо	кг/ч	282,5	414,0	667,0	1 049,0	1 546,0	2 022,0	3 055,0	
- мазут	кг/ч	326,0	474,0	789,0	1 222,0	1 786,0	2 350,0	3 542,0	
КПД котла, не менее									
- на природном газе	%	93							
- на дизтопливе	%	92							
- на мазуте	%	88							
макс. расчетное аэродинамическое сопротивление	Па	361	372	582	587	923	1150		1130
расход воды	т/ч	60,0	88,6	144,0	220,0	332,0	440,0		667,0
расчетное гидравлическое сопротивление, не более	МПа	0,25							
масса котла без воды	кг	5 900	8 500	10 000	14 500	20 000	27 000		33 000 57 000
водный объем котла	куб.м	1,40	2,41	3,00	3,62	5,10	6,82		8,15 14,15
L (длина)	мм	5 932	6 920	7 470	8 930	10 600	11 400		15 100 16 030
B (ширина)	мм	2 460	2 770	3 000	3 000	3 550	4 060		4 060 5 560
H (высота)	мм	2 660	3 110	3 530	3 530	3 530	5 100		5 100 5 640

Наименование	Ед. изм.	Eurotherm							
		3/150	4/150	7/150	11/150	17/150	23/150	35/150	58/150
Теплопроводимость, номинальная	МВт	3,15	4,65	7,65	11,65	17,44	23,26	35,00	58,20
Расчетное давление на входе в котел	МПа	1,6							
Испытательное давление	МПа	2,0							
Номинальная температура воды на входе /выходе	+ °C	70 / 150							
Расход топлива расчетный:									
- природный газ	м³/ч	337,7	496,0	810,0	1 252,0	1 842,5	2 469,0		3 699,0 6 210,0
- дизельное топливо	кг/ч	285,0	415,0	680,0	1 095,0	1 547,0	2 092,0		3 150,0 5 185,0
- мазут	кг/ч	325,0	474,0	775,0	1 211,0	1 788,0	2 371,0		3 574,0 5 765,0
КПД котла, не менее									
- на природном газе	%	93							
- на дизтопливе	%	92							
- на мазуте	%	88							
макс. расчетное аэродинамическое сопротивление	Па	350	372	590	624	870	1220		1410 2530
расход воды	т/ч	33,5	49,5	80,5	123,5	186,0	246,0		370,0 620
расчетное гидравлическое сопротивление, не более	МПа	0,25							
масса котла без воды	кг	5 900	8 500	10 000	14 500	20 000	27 000		33 000 57 000
водный объем котла	куб.м	1,40	2,41	3,00	3,62	5,10	6,82		8,15 14,15
L (длина)	мм	5 932	6 920	7 470	8 930	10 600	11 400		15 100 16 030
B (ширина)	мм	2 460	2 770	3 000	3 000	3 550	4 060		4 060 5 560
H (высота)	мм	2 660	3 110	3 530	3 530	3 530	5 100		5 100 5 640

Устройство и работа

Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеют горизонтальную компоновку. Выбор материалов для изготовления деталей обоснован расчетом на прочность элементов котла, работающих под давлением, выполненным по нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды РД 10-249-98, согласованным с Госгортехнадзором России.

Котел самонесущий, имеет скользящие опоры. Опоры, расположенные на фронте котла, неподвижны. Опоры котла установлены на раму, изготовленную из двутавра.

Для котлов на раме устройство специального фундамента не требуется.

Котел выполнен в газоплотном исполнении и обеспечивает работу котла под избыточным давлением, либо под разрежением, в зависимости от типа горелочного устройства и проекта котельной.

Водотрубные водогрейные котлы серии Eurotherm специально спроектированы с учетом требований и опыта эксплуатации российских тепловых сетей. Широкий типоразмер котлов данной серии позволяет легко варьировать выбор любой мощности по желанию заказчика. Серия Eurotherm включает в себя уникальный для российского рынка котел мощностью 17,440 кВт (15 Гкал), который был включен в программу производства по настоятельным рекомендациям многих эксплуатирующих организаций тепловых сетей. Котлы Eurotherm изначально проектировались для использования современных автоматизированных горелочных устройств. Шестигранная геометрия топки и увеличенная скорость потока в конвективной части котлов делают их незаменимыми при использовании в открытых тепловых сетях. Eurotherm по своим габаритам адаптированы к установке в квартальных и блочно-модульных котельных, а также к реконструкции объектов с ранее установленными котлами других отечественных производителей. Поставка котла потребителю осуществляется либо целым изделием, либо с разбивкой на удобные для транспортировки части.



Особенности водотрубных котлов

Стальные водотрубные котлы имеют целый ряд преимуществ по сравнению с другими типами котлоагрегатов:


1. В водогрейных водотрубных котлах нагреваемая вода протекает по трубам малого диаметра, обтекаемым снаружи топочными газами. Подобная конструкция позволяет достичь наибольшей интенсивности передачи тепла от дымовых газов к воде, а, следовательно, наименьшей металлоемкости котла в целом.
2. Водотрубные котлы имеют меньший водяной объем и, как следствие, быстрее выходят на заданный режим.
3. Кроме того, малый и рассредоточенный по трубам объем воды исключает возможность больших разрушений при разрыве труб. Надежность и КПД котлов водотрубной конструкции значительно выше, чем у других конструкций.
4. Весомым достоинством водотрубных котлов является высокая скорость движения воды, обуславливающая отсутствие необходимости в мощном оборудовании для химводоподготовки и применении промежуточного теплообменника. Помимо этого, данный фактор позволяет включать эти котлы в сеть напрямую.
5. Жаротрубные котлы имеют сварную конструкцию, поэтому механические напряжения, которые возникают при нагреве и, соответственно, расширении топки, приводят к разрушению тела котла. Водотрубный котел, напротив, имеет возможность упругих деформаций теплообменника. Кроме того, завальцованные трубы позволяют минимизировать механические напряжения. Поэтому конструкция водотрубного котла более долговечная. Средний срок службы водотрубного котла составляет 18-25 лет.




Eurotherm 3

Общий вид котла Eurotherm 3


Вид справа



Вид сверху




Вид с фронта




Eurotherm 4

Общий вид котла Eurotherm 4


Вид справа



Вид сверху




Вид с фронта




Eurotherm 7

Общий вид котла Eurotherm 7


Вид справа




Вид сверху



Вид с фронта




Нагрузки на фундамент от котла




Eurotherm 17

Общий вид котла Eurotherm 17

Вид справа



Вид сверху



Вид с фронта





Схема тепловых расширений




Нагрузки на фундамент от котла




Eurotherm 23

Общий вид котла Eurotherm 23

Вид справа



Вид сверху



Вид с фронта






Схема тепловых расширений




Нагрузки на фундамент от котла




Eurotherm 35

Общий вид котла Eurotherm 35

Вид справа



Вид сверху



Вид с фронта





Схема тепловых расширений




Нагрузки на фундамент от котла




Eurotherm 58

Общий вид котла Eurotherm 58


Вид справа и спереди




Вид с фронта



Вид сверху и сзади



Выход газов



Серия Novotherm

Водотрубные водогрейные газомазутные котлы мощностью от 35.000 до 116.300 кВт



Водотрубные водогрейные газомазутные котлы серии Novotherm поставляются заказчику в трех типоразмерах – 35.000, 58.200 и 116.300 кВт. Предназначены для получения горячей воды с температурой до 150°C при допустимом рабочем давлении до 1,63 МПа (16,3 бар). Используются в системах отопления и горячего водоснабжения котельных муниципального, промышленного назначения, а также на ТЭЦ. Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р и имеют разрешение на применение от Рос-

стехнадзора РФ. Работают на природном газе, легком жидком топливе, нефти/мазуте в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования и составляет не менее 20 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Основные технические характеристики и размеры водотрубных водогрейных газомазутных котлов WOLF Energy Solutions серии Novotherm

Наименование	Ед. изм.	Величина
Тепловая производительность		
а) топливо – газ	МВт (Гкал/ч)	35 (30)
б) топливо – мазут		35 (30)
Рабочее давление	МПа (кгс/см ²)	2,5 (25)
Номинальная температура воды		
а) на входе	°C	70
б) на выходе		150
Номинальный расход воды		
а) топливо – газ	кг/с (т/ч)	137,5 (495)
б) топливо – мазут		119 (430)
Расчётное гидравлическое сопротивление котла		0,16-0,18 (1,6-1,8)
Температура уходящих газов		
а) топливо – газ	°C	162
б) топливо – мазут		230
К.П.Д. brutto		
а) топливо – газ	%	90,6
б) топливо – мазут		86,9
Расход топлива		
а) топливо – газ	нм ³ /с (нм ³ /ч)	1,4 (5200)
б) топливо – мазут	кг/с (кг/ч)	1,2 (4355)

Примечание: при первом пуске котла в эксплуатацию гидравлическое сопротивление не должно превышать 0,25 (2,5) МПа (кгс/см²).

Котлы серии Novotherm являются прямоточными. Диапазон регулирования нагрузки котлов составляет 20-100% от номинальной теплопроизводительности, при этом регулирование теплопроизводительности осуществляется изменением числа работающих горелочных устройств котла. Расход воды через котел должен поддерживаться в постоянном объеме.

Котёл Novotherm-35-150 имеет П-образную компоновку. Топочная камера экранирована трубами Ø60×3 мм с шагом 64 мм; конвективная часть набирается из U-образных шпир из труб Ø28×3 мм с шагом S1= 64 мм, S2= 40 мм.

Трубная система опирается на каркас в обычном исполнении и подвешивается к каркасной раме в сейсмичном исполнении.


Котёл Novotherm-35-150 оборудован двумя газовыми горелками. По согласованию с заказчиком могут быть установлены газомазутные горелки.

Качество сетевой и подпиточной воды должны соответствовать требованиям ГОСТ 108.030.047-81. Для удаления наружных отложений с труб конвективной поверхности, образующихся при работе на мазуте, котлы комплектуются газомпульсной очисткой (по согласованию с заказчиком).

Обмуровка котла выполнена облегченной с креплением непосредственно к трубам. Общая толщина обмуровки составляет 110 мм.

Novotherm


Общий вид котла Novotherm



1. * Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-с.
3. Передавать наружки от трубопроводов котельной на элементы котла не разрешается.
4. Сварка, указанная на чертеже, монтажная.
5. Холодильник поз.10 и щит водный поз.5 включить во входной трубопровод котла согласно РД 24.031.121-91.
6. Трассировку трубопроводов выполнить по чертежам организации, проектирующей котельную.
7. Репера установить в местах, указанных в Руководстве по монтажу и эксплуатации. ЗОН.00.00.00.000 РЗ.
8. При монтаже пробоотборных линий следует выверивать уклон трубопроводов в сторону движения пробы. Необходимо добиваться, чтобы горизонтальные участки в пробоотборной линии отсутствовали. При монтаже необходимо выполнить участки компенсации их тепловых расширений.

Серия Vapootherm

Двухходовые жаротрубные паровые котлы
производительностью от 500 до 4000 кг/час



Паровые котлы Vapootherm предназначены для выработки насыщенного пара от 500 до 4000 кг/ч на газообразном и легком жидком топливе.

Двухходовые жаротрубные паровые котлы со встроенным экономайзером Vapootherm производятся в двух модификациях: с абсолютным давлением пара до 0,6 или 0,9 МПа (6 или 9 бар).

Основные технические характеристики и размеры паровых котлов WOLF Energy Solutions серии Vapootherm

Наименование	Ед. изм.	Величина									
		500	1000	1600	2500	4000					
Vapootherm	тип	500	1000	1600	2500	4000					
Паропроизводительность	т/ч	0,5	1,0	1,6	2,5	4,0					
Тепловая мощность	МВт	0,325	0,651	1,04	1,63	2,6					
Давление насыщенного пара (абсолютное)	МПа	0,6	0,9	0,6	0,9	0,6	0,9	0,6	0,9	0,6	0,9
Температура пара (0,6 / 0,9 МПа)	°C	160 / 175									
Температура питательной воды	°C	100									
Расход топлива – природный газ (Q _г = 8100 ккал/м ³)	м ³ /ч	38,0	38,0	70,8	71,1	112,8	113,8	188	189,2	297	298
НПД котла, не менее: – на природном газе	%	91,0	91,0	92,7	92,3	92,7	92,3	93,0	92,5	92,0	92,0
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более	Па	620	636	675	705	890	930	685	715	730	760
Температура уходящих газов	°C	180	180	163	170	161	172	160	170	170	170
Масса котла без воды	т	2,0	2,8	4,0	7,0	9,0					
Объем котла – паровой	м ³	0,4	0,9	1,2	1,4	1,8					
– водяной		1,5	1,9	2,6	4,3	5,3					
L (длина)	мм	2640	3495	4150	4635	5595					
A (ширина транспортная)	мм	1520	1795	1820	1950	2200					
B (ширина с равномерной колонной)	мм	1980	2250	2280	2415	2660					
H (высота)	мм	1940	2260	2380	2585	2860					

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять указанные данные и вносить конструктивные изменения в оборудование с целью повышения эффективности и улучшения его характеристик.


Устройство и работа

Котел паровой жаротрубно-дымогарный с реверсивной топкой. Изготавливается в моноблочном исполнении. Особенностью конструкции данной серии котлов является жаровая труба с обратным (реверсивным) ходом продуктов сгорания установленная на своей подвижной опоре и не связанная анкерными связями с задней трубной решеткой. Корпус котла состоит из цилиндрической наружной обечайки, передней и задней трубных решеток, двух дниц, гладкой жаровой трубы, дымогарных труб. Для интенсификации процессов теплообмена в дымогарные трубы и экономайзер вставлены полосовые турбулизаторы.

В верхней части наружной обечайки сварены патрубок выхода пара, патрубки патрубков отбора проб пара, патрубок для подключения показывающего манометра и регулирующего датчика давления пара с аналоговым выходом. В нижнюю часть - продувочный патрубок и смотровой лючок, предназначенный для осмотра внутренней поверхности котла и дымогарных труб, а также патрубок отбора проб питательной воды. К задней трубной решетке приварены пластины, которые создают газоплотный короб, "дымовой коллектор", необходимый для сбора и направления всех дымовых газов через экономайзер котла. Через боковую стенку "дымового коллектора" выведены патрубки подвода питательной воды и продувки экономайзера. Из экономайзера питательная вода через заднюю трубную решетку поступает в питательную трубу котла, которая располагается внутри корпуса у задней трубной решетки (вверху перпендикулярно жаровой трубе, вплотную к задней трубной решетке, в водяной зоне котла). Для равномерного распределения питательной воды по всей площади задней трубной решетки в питательной трубе сделаны отверстия, которые направлены на заднюю трубную решетку.


Конвективный ход котла образован трубами расположенными вокруг жаровой трубы и различаются наружным диаметром и количеством. С фронта котла расположена открывающаяся, в обе стороны, неохлаждаемая поворотная камера, на которой установлены ответные шпильки для возможности присоединения горелочного устройства.

С тыла котла установлена съемная крышка газохода, облегчающая доступ к задней трубной решетке в случае ремонта котла, осмотра и очистки дымогарных труб и экономайзера котла. В нижней части крышки газохода имеется лючок для очистки газохода от отходов продуктов сгорания. Также с тыла котла расположен продувочно-дренажный патрубок Ду50, патрубок отбора проб питательной воды Ду 15, штуцер для слива конденсата с газохода котла G1/2".



Vapotherm 500


Общий вид котла Vapotherm 500




Vapotherm 1000

Общий вид котла Vapotherm 1000

Вид справа и спереди



Вид сверху и сзади



* - Данный размер может изменяться в зависимости от модели горелки.


- 1 - Патрубок подводящий показывающего манометра и термометра Ду25 Ру10.
- 2 - Патрубок отбора пара Ду50 Ру10.
- 3 - Патрубки предохранительного клапана Ду25 Ру10.
- 4 - Патрубок отбора проб пара Ду15 Ру10.
- 5 - Патрубок подвода питательной воды Ду32 Ру10.
- 6 - Патрубок продувочно-дренажный экономизера Ду25 Ру10.

- 7 - Патрубок продувочно-дренажный котла Ду32 Ру10.
- 8 - Патрубок отбора проб воды Ду15 Ру10.
- 9 - Штуцер слива конденсата из газохода котла G1/2.
- 10 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 11 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 12 - Экономизер котла.
- 13 - Колонна уронемерная.
- 14 - Табличка фирменная.


Vapotherm 1600

Общий вид котла Vapotherm 1600

Вид справа и спереди



Вид сверху и сзади



* - Данный размер может изменяться в зависимости от модели горелки.


- 1 - Патрубок подводящий показывающего манометра и термометра Ду25 Ру10.
- 2 - Патрубок отбора пара Ду50 Ру10.
- 3 - Патрубки предохранительного клапана Ду25 Ру10.
- 4 - Патрубок отбора проб пара Ду15 Ру10.
- 5 - Патрубок подвода питательной воды Ду32 Ру10.
- 6 - Патрубок продувочно-дренажный экономизера Ду25 Ру10.

- 7 - Патрубок продувочно-дренажный котла Ду32 Ру10.
- 8 - Патрубок отбора проб воды Ду15 Ру10.
- 9 - Штуцер слива конденсата из газохода котла G1/2.
- 10 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 11 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 12 - Экономизер котла.
- 13 - Колонна уронемерная.
- 14 - Табличка фирменная.


Vapotherm 2500

Общий вид котла Vapotherm 2500

Вид справа и спереди



Вид сверху и сзади



* - Данный размер может изменяться в зависимости от модели горелки.


- 1 - Патрубок подводящий показывающего манометра и термометра Ду25 Ру10.
- 2 - Патрубок отбора пара Ду50 Ру10.
- 3 - Патрубки предохранительного клапана Ду25 Ру10.
- 4 - Патрубок отбора проб пара Ду15 Ру10.
- 5 - Патрубок подвода питательной воды Ду32 Ру10.
- 6 - Патрубки продувочно-дренажный экономизера Ду25 Ру10.

- 7 - Патрубок продувочно-дренажный котла Ду32 Ру10.
- 8 - Патрубок отбора проб воды Ду15 Ру10.
- 9 - Штуцер слива конденсата из газохода котла G1/2.
- 10 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 11 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 12 - Экономизер котла.
- 13 - Колонна уронемерная.
- 14 - Табличка фирменная.


Vapotherm 4000

Общий вид котла Vapotherm 4000

Вид справа и спереди



Вид сверху и сзади



* - Данный размер может изменяться в зависимости от модели горелки.

- 1 - Патрубок подводящий показывающего манометра и термометра Ду25 Ру10.
- 2 - Патрубок отбора пара Ду50 Ру10.
- 3 - Патрубки предохранительного клапана Ду25 Ру10.
- 4 - Патрубок отбора проб пара Ду15 Ру10.
- 5 - Патрубок подвода питательной воды Ду32 Ру10.
- 6 - Патрубки продувочно-дренажный экономизера Ду25 Ру10.

- 7 - Патрубок продувочно-дренажный котла Ду32 Ру10.
- 8 - Патрубок отбора проб воды Ду15 Ру10.
- 9 - Штуцер слива конденсата из газохода котла G1/2.
- 10 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 11 - Люк для осмотра и очистки поверхности нагрева Ду150.
- 12 - Экономизер котла.
- 13 - Колонна уронемерная.
- 14 - Табличка фирменная.

Опросный лист для заказа водогрейных котлов


Информация о заказчике			
Заказчик:		Контактное лицо:	
Город:		телефон/факс:	
Название объекта:		e-mail:	
Дата:			
Характеристики котлов			
Тип котла:			
Мощность каждого котла:			Шт.
			Шт.
			Шт.
Суммарная мощность котлов:			
Рабочее избыточное давление:			
Макс. температура на выходе из котла:			°C
Информация о типе горелки			
Производитель:		Тип регулирования мощности:	
Модель:			
Характеристики топлива			
Природный газ:		МДж/Нм ³ (кВтч/Нм ³)	
Дизельное топливо:		МДж/кг (кВтч/кг)	
Мазут:		МДж/кг (кВтч/кг)	Тип _____
Другое:			
Исполнения			
Жаротрубные котлы*			
Открытие двери:		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
Расположение кронштейна системы управления		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
Водотрубные котлы*			
Расположение лаза в топку (стандартно – слева)		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
Расположение воздушных трубопроводов (стандартно – слева)		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
Расположение дренажных трубопроводов (стандартно – слева)		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
* относительно фронта котла			
Дополнительные требования			

Опросный лист для заказа паровых котлов

Информация о заказчике			
Заказчик:		Контактное лицо:	
Город:		телефон/факс:	
Название объекта:		e-mail:	
Дата:			
Характеристики котлов			
Паропроизводительность каждого котла:		кг/ч	Количество: Шт.
		кг/ч	Шт.
		кг/ч	Шт.
Суммарная производительность котлов:		кг/ч	
Рабочее избыточное давление:		МПа	Температура пара: °C
Информация о типе горелки			
Производитель:		Тип регулирования мощности:	
Модель:			
Характеристики топлива			
Природный газ:		МДж/Нм ³ (кВтч/Нм ³)	
Дизельное топливо:		МДж/кг (кВтч/кг)	
Мазут:		МДж/кг (кВтч/кг)	Тип _____
Другое:			
Информация о подпиточной воде			
Источник:		Анализ (приложить):	
Общая жесткость :			
Информация о конденсате			
Возврат:	Есть <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>	Количество:	кг/ч
Температура :		°C	
Исполнения			
Расположение шкафа управления котла		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
Расположение насосов		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
Расположение водоуказательных колонок		Левое <input type="checkbox"/>	Правое <input type="checkbox"/>
* относительно фронта котла			
Дополнительные требования			

Разрешительная документация





Торговый дом завода котельного оборудования
ОАО «ВОЛЬФ Энерджи Солюшен»
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Парковая д. 8,
+7 (495) 790 7892, +7 (985) 233 4260, wolf-prom@yandex.ru
www.100MW.ru

Региональный партнер
ОАО «ВОЛЬФ Энеджи Солюшен»