



# БАЛТВЕНТ

модульные системы дымоходов из нержавеющей стали



## Паспорт дымохода

Техническая документация на комплект модулей системы дымоходов типа «Балтвент»

### 1. Комплект поставки:

- 1) модули системы дымоходов;
- 2) технический паспорт;
- 3) руководство по монтажу;
- 4) упаковочный лист.

### 2. Техническое описание комплекта модулей системы дымоходов «Балтвент»:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Производитель модулей                             | ООО Балтвент                            |
| 2 | Тип модулей системы дымоходов                     | Утеплённые                              |
| 3 | Назначение модулей системы дымоходов              | удаление дымовых газов                  |
| 4 | Максимальная допустимая температура дымовых газов | 600 град. Цельсия                       |
| 5 | Устойчивость модулей к горению сажи               | Да (класс G по EN1856-1:2009)           |
| 6 | Устойчивость модулей к коррозии                   | Да (класс Vm по EN1856-1:2009)          |
| 7 | Способ крепления системы дымоходов                | требуют крепления к несущей конструкции |
| 8 | Номер ТУ ООО «Балтвент»                           | ТУ 5263-002-02385582-2013               |

### 3. Правила эксплуатации

#### Рекомендуется:

- 1) использовать вид топлива в соответствии с требованиями производителя теплогенерирующего (отопительного) устройства;
- 2) производить ревизию системы дымоходов не реже 2 раз в год;
- 3) производить чистку системы дымоходов пластиковыми или бронзовыми «сершами»;
- 4) не допускать превышения температуры дымовых газов свыше 450 град. Цельсия

#### Запрещается:

- 1) использовать в качестве топлива отходы мебельного производства с лакокрасочным покрытием;
- 2) выжигать сажу со стенок дымового канала.

#### 4. Действия в случае возникновения пожара

- 1) Теплогенерирующее (отопительное) оборудование отключить, прекратить доступ воздуха в систему дымоходов.
- 2) Залить водой все видимые очаги воспламенения.
- 3) Проверить плотность соединений модулей системы дымоходов.
- 4) Произвести чистку сажи на внутренней поверхности системы дымоходов.

**ВНИМАНИЕ:** после пожара сажи в системе дымоходов запрещается дальнейшая эксплуатация без дополнительного обследования.

#### 5. Гарантийные обязательства.

**1) Гарантийные обязательства на комплект модулей системы дымоходов «Балтвент» составляют 10 (десять) лет.**

**2) Гарантия действует при выполнении следующих условий:**

- система дымоходов идентифицирована как продукция завода изготовителя ООО «Балтвент»;
- дата покупки (получения) продукции подтверждена в сопроводительной документации;
- организация, производившая монтаж, имела лицензию на выполнение монтажных работ систем дымоходов;
- монтажные работы выполнены в соответствии с проектными требованиями;
- система дымоходов эксплуатировалась согласно правилам эксплуатации;
- система дымоходов использовалась с сертифицированным теплогенерирующим (отопительным) оборудованием;

**3) Гарантия не действует если:**

- имелось возгорание сажи внутри дымового канала;
- не соблюдались правила эксплуатации и условия, указанные в п. 2 разд. 5.

Крупнейший завод-производитель дымоходов из нержавеющей стали в Российской Федерации;  
тел: +7 (4012) 56-02-62; факс: 8(4012)31-14-39, 236034, Россия, г. Калининград, ул. Дзержинского, 168;

Единый федеральный телефон: 8-800-500-21-01, e-mail: [info@baltvent.ru](mailto:info@baltvent.ru)

[www.baltvent.ru](http://www.baltvent.ru)