



Примечание!

- 1) При повышении температуры происходит размыкание контакта
- 2) Общий ток всех потребителей не должен превышать 10 А.
- 3) Возможность подключения защитных приборов. Предохранитель главного выключателя, аварийный выключатель и защитные меры соответственно местным правилам.

Внимание: защитный желт./зел. провод запрещено, согласно VDE0100, использовать в качестве линии управления.