

NE PAS INSTALLER L' APPAREIL AVEC LES BÂTIÈRES A ET B FACE AU VENT DOMINANT
DON'T INSTALL THE UNIT WITH BATTERY A AND B IN FRONT OF PREVAILING WIND

EN CAS DE RISQUE DE GEL L' APPAREIL DEVRA ÊTRE VIDANGÉ
IN THE CASE OF RISK OF FREEZING THE UNIT MUST BE DRAINED

VENT DOMINANT / PREVAILING WIND

Aspiration air extérieur / External air inlet
 Soufflage air extérieur / External air discharge

Points de levage / Lifting points

Axe de gravité / Axis of gravity

Ouverture de porte

VENT DOMINANT / PREVAILING WIND

Desurchauffeur

6 trous pour fixation au sol

Axe de gravité a vide / 2210
 Axe de gravité en service / 2580

MODELE / MODEL	POIDS A VIDE KG / WEIGHT EMPTY KG	POIDS EN SERVICE KG / WEIGHT OPERATOR KG	L	POMPE PUMP	A	Y	Z
600A	2940	4130	288	POMPE PUMP N°24-124	DN 50	107	330
750A	3060	4180	214	POMPE PUMP N°25-34-35 / 125-134-135	DN 65	107	350
				POMPE PUMP N°26-27-28 / 126-127-128	DN 80	87	360

1-Entrée eau PN 16 DN 100
 2-Sortie eau PN 16 DN A
 3-Entrée eau desurchauffeur G 2"
 4-Sortie eau desurchauffeur G 2"
 5-Entrée eau desurchauffeur G 1 1/4
 6-Sortie eau desurchauffeur G 1 1/4

-Ne font pas partie des fournitures des groupes le cablage et le sectionneur fusibles ou disjoncteur entre le tableau électrique et le réseau (à prévoir par l'installateur)
 -Prevoir un dégagement de 1m autour de l'unité pour l'entretien
 -Aucun obstacle ne devra gêner l'aspiration et le soufflage de l'air extérieur

1-Inlet water PN 16 DN 100
 2-Outlet water PN 16 DN A
 3-Desuperheater water inlet G 2"
 4-Desuperheater water outlet G 2"
 5-Desuperheater water inlet G 1 1/4
 6-Desuperheater water outlet G 1 1/4

-Excluded form the supply of units are isolator or fused switchgear and associated wiring between the electric panel and system (these must be provided by the installles)
 -Allow 1m of clearance around the unit for maintenance
 -No obstruction to the air suction and discharge should be allowed

PG 32	06.06.00	MODIFIE POSITION DES TROUS DE FIXATION AU SOL
MODIFIE PAR IND N.ETUDE	DATE	MODIFICATION
APPAREIL OU UNITE ILKH 600A - 750A		MATIERES:
DESIGNATION ENCOMBREMENT - DIMENSIONS 3 COMPRESSEURS - 2 CIRCUITS		ECHELLE TRAITEMENT
NUMERO DE COMMANDE:		FOLIO MASSE:
NOTE D'ETUDE:		REPLACE PAR:
VERIFIE PAR:		REPLACE:
DESSIN PAR: JP		FORMAT A3
DATE: 11/04/96		NUMERO DE PLAN 3976828
		INDICE 32