

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

DISPOSITION DES VANNES MAGNETIQUES
ARRANGEMENT OF SOLENOID VALVES
POSITION DER MAGNETVENTILE

COMPRESSEUR HSKC 64 } (YR1 OU YR3 = CR2
 COMPRESSOR HSKC 64 } (YR2 OU YR4 = CR1
 VERDICHTER HSKC 64

COMPRESSEUR HSKC 74 } (YR1 OU YR3 = CR1
 COMPRESSOR HSKC 74 } (YR2 OU YR4 = CR2
 VERDICHTER HSKC 74

VANNES ELECTRIQUES
 SOLENOID VALVES
 MAGNETVENTILE

DETAIL COMPRESSEUR (VUE DE DESSUS)
COMPRESSOR DETAIL (TOP VIEW)
DETAIL VERDICHTER (DRAUFSICHT)

PRS 1 - H


| | |
|-----|---|
| B1 | Sonde refoulement circuit 1 Discharge sensor circuit 1 Heissgasfühler Kreislauf 1 |
| B2 | Sonde aspiration circuit 1 Suction sensor circuit 1 Sauggasfühler Kreislauf 1 |
| B3 | Sonde huile circuit 1 Oil sensor circuit 1 Öltemp. Fühler Kreislauf 1 |
| B4 | Sonde refoulement circuit 2 Discharge sensor circuit 2 Heissgasfühler Kreislauf 2 |
| B5 | Sonde entree eau evapourateur Inlet water sensor evaporator Fühler Wassereintritt Verdampfer |
| B6 | Sonde sortie eau evapourateur Outlet water sensor evaporator Fühler Wasseraustritt Verdampfer |
| B7 | Sonde sortie eau condenseur Outlet water sensor condenser Fühler Wasseraustritt Verflüssiger |
| B8 | Sonde air exterieur External air sensor Ausserluftfühler |
| B9 | Sonde entree eau condenseur Inlet water sensor condenser Fühler Wassereintritt Verflüssiger |
| B10 | Sonde aspiration circuit 2 Suction sensor circuit 2 Sauggasfühler Kreislauf 2 |
| B11 | Sonde huile circuit 2 Oil sensor circuit 2 Öltemp. Fühler Kreislauf 2 |
| B12 | Sonde ballon tampon Buffer tank sensor Fühler Pufferspeicher |

| | | | |
|-------------|------------|---|---|
| FS | IT CONTROL | 1 | 2 |
| | 3/2 | 1 | 2 |
| PENN | 1 | 2 | 3 |
| | 3/2 | 1 | 2 |

| | | |
|-------------------|---------|------|
| BBP-BHP-BH | DANFOSS | HUBA |
| 0 V (-) | 2 | 3 |
| 5 V (+) | 1 | 1 |
| S | 3 | 2 |


| | | | |
|----------------|----------|-----------|------|
| HP - BP | PENN P77 | RANCO 016 | MINI |
| BP | 3 | 2 | 4 |
| AUTO | 1 | 1 | 1 |
| HP | 3 | 2 | 4 |
| MANU | 1 | 1 | 1 |
| HP | 2 | 3 | 4 |
| AUTO | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| MODIFIE PAR: MODIFIED BY: GEÄNDERT DURCH: AC | INDICE INDEX KENNZIFFER 36 | DATE DATE DATUM 30-10-00 | FILS NUMEROTES EN OPTION NUMBERING OF WIRING IN OPTION OPTION KABEL NUMMERIERUNG | APPAREIL OU UNITE/UNIT/GERAT ODER EINHEIT LNH 700 - 800 |
| MODIFICATION A INTERVERTIE LA POSITION DES MOTO-VENTILATEURS MCO1 ET MCO3 | | | LEGENDE/LEGEND/LEGENDE 3950010.36 | SPECIFICATION/SPECIFICATION/SPEZIFIZIERUNG 1 COMPRESSEUR - 1 CIRCUIT PRS1-3 VENT. 1 COMPRESSOR 1 CIRCUIT 1 VERDICHTER 1 KREISLAUF |
| REPLACE/TAKE/ERSETZT | REPLACE PAR/TAKE BY/ERSETZT DURCH | CLIENT/CLIENT/KUNDE | REFERENCE/REFERENCE/REFERENZ | CREATEUR: CREATOR: HERSTELLER: JP |
| REFERENCES COMMANDE/ORDER REFERENCES/AUFTRAGSREFERENZ | DEMARRAGE/START/ANLAUF | TENSION/VOLTAGE/SPANNUNG | COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES | DATE: DATE: DATUM: 21-04-97 |
| | | FOLIO/FOLIO/SEITE 1 / 8 | | NUMERO DE SCHEMA/DRAWING NUMBER/PLAN NR 3980491 |
| | | | | INDICE/INDEX/KENNZIFFER 36 |





J
 I
 H
 G
 F
 E
 D
 C
 B
 A

OPTION PROTECTION ANTIGEL
 ANTIFREEZE PROTECTION OPTION
 OPTION FROSTSCHUTZ



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | O | F | O | F | O | F | O | F | O | F | O | F | O | F | O | F | O | I | F | | | | | | |
| | | 4-16 | | 4-16 | | 4-16 | | 4-19 | | 2-16 | | 2-18 | | 4-18 | | 2-20 | | | | | | | | | |
| | | 4-24 | | 4-23 | | 4-22 | | | | 4-22 | | 4-21 | | | | | | | | | | | | | |





J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

RACCORDEMENTS CLIENT
CONNECTED BY CUSTOMER
ANSCHLUSS-KUNDE

RACCORDEMENTS USINE
FACTORY CONNECTION
WERKSEITIGE VERDRÄHTUNG

- | |
|----|
| X1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

| | | |
|------|---|--|
| 5-05 | 1 | COMMANDE A DISTANCE 4-20mA |
| 5-06 | 2 | REMOTE CONTROL 4-20mA STEUERSTROM |
| 5-12 | 3 | SIGNALISATION PUISSANCE GROUPE 100% |
| 5-13 | 4 | POWER INDICATOR UNIT 100% ANZEIGE LEISTUNGSSTUFE 100% |
| 5-13 | 5 | SIGNALISATION PUISSANCE GROUPE 50% |
| 5-14 | 6 | POWER INDICATOR UNIT 50% ANZEIGE LEISTUNGSSTUFE 50% |
| 5-17 | 7 | DEFAULT GROUPE CIRCUIT 1 |
| 5-16 | 8 | UNIT DEFECT CIRCUIT 1 |
| 5-17 | 9 | STÖRMELDEKONTAKT KREISLAUF 1 |

| | | |
|------|----|--|
| 3-09 | 16 | COMMANDE POMPES EAU |
| 3-09 | 17 | WATER PUMPS CONTROL WASSERPUMPENSTEUERUNG |
| 4-19 | 18 | COMMANDE D'AUTOMATICITE |
| 4-20 | 19 | AUTOMATIC CONTROL EXTERNE FREIGABE |
| 4-21 | 20 | SELECTION CONSIGNE 1/CONSIGNE 2 |
| 4-21 | 21 | ORDER 1/ORDER 2 SELECTION AUSWAHL SOLLWERT 1/SOLLWERT 2 |


| | | |
|------|----|---|
| 4-13 | 24 | PRESSOSTAT HP MANUEL CIRCUIT 1 |
| 4-13 | 25 | HP MANUAL PRESSOSTAT CIRCUIT 1 MANUELLER HD PRESSOSTAT KREISLAUF 1 |

| | | |
|------|----|--------------------------------------|
| 5-15 | 28 | PROTECTION ANTIGEL |
| 5-15 | 29 | ANTIFREEZE PROTECTION FROSTSCHUTZ |


| | | |
|------|----|--|
| 3-03 | 30 | |
| 3-03 | 31 | |
| 3-05 | 32 | PROTECTION IPSOTHERMIQUE MOTEURS VENTILATEURS |
| 3-05 | 33 | IPSOTHERMIC PROTECTOR OF FANS MOTORS THERMOSCHUTZ LÜFTERMOTOREN |
| 3-07 | 34 | |
| 3-07 | 35 | |

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A


VARIATION DE CONSIGNE A DISTANCE




SIGNALISATION PUISSANCE GROUPE



DEFAUT GROUPE CIRCUIT 1



DEFAUT GROUPE CIRCUIT 2



REMOTE SETTING

• A 4-20mA signal, must be connected between terminals 1 and 2 on connector X1 for the modification of the set point .

POWER INDICATOR UNIT

• The controle device must be connected to :

- terminals 3 and 4 on connector X1 for the power indicator unit 100%
- terminals 5 and 6 on connector X1 for the power indicator unit 50%

(relay 230V 8A)

UNIT DEFECT CIRCUIT 1

• The fault or not-fault information on the unit can be recover on terminals 7 and 8 or 7 and 9 connector X1

(relay 230V 8A)

UNIT DEFECT CIRCUIT 2

• The fault or not-fault information on the unit can be recover on terminals 12 and 13 or 14 and 15 connector X1

(relay 230V 8A)

PRS

STEUERSTROM (Sollwert)

• Der Modul 4-20mA Signal wird an den klemmen 1 und 2 Anschlüsse X1 angeschlossen

ANZEIGE LEISTUNGSSTUFE

• Anzeige Leistungsstufe 100%
- Der Kontakt wird an den Klemmen 3 und 4 der Anschlüsse X1 angeschlossen

Anzeige Leistungsstufe 50%
- Der Kontakt wird an den Klemmen 5 und 6 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

STÖRMELDEKONTAKT KREISLAUF 1

• Die Störungsmeldung wird an den Klemmen 7 und 8 oder 7 und 9 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

STÖRMELDEKONTAKT KREISLAUF 2


• Die Störungsmeldung wird an den Klemmen 12 und 13 oder 14 und 15 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

PRS

COMMANDE DE POMPE




PUMP CONTROL

The pump control must be connected between terminals 10 and 11 on connector X1
(relay 230V 8A)

PUMPENSTEUERUNG

Der Kontakt wird an den Klemmen 10 und 11 der Anschlüsse X1 angeschlossen
(Relais 230V 8A)

COMMANDE D'AUTOMATICITE




AUTOMATIC CONTROL

The shunt "CA" on terminals 18 and 19 of connector X1, must be lifted and the contact connected.
(contact must be polarity free and of good quality)
Contact open-->unit off-line
Contact closed-->unit on-line

EXTERNE FREIGABE

Die Brücke "CA" an den Klemmen 18 und 19 am Anschluss X1 entfernen und externen Kontakt anschliessen.
(Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
Kontakt offen-->Gerät abgeschaltet
Kontakt geschlossen-->Gerät in Betrieb

SELECTION CONSIGNE 1 OU 2





SETTING 1 OR 2 SELECTION

The controle must be connected to terminals 20 and 21 connector X1
(contact must be polarity free and of good quality)
Contact open-->SETTING 1 operation
Contact closed-->SETTING 2 operation

AUSWAHL SOLLWERT 1 ODER 2

Der Kontakt wird an den Klemmen 20 und 21 der Anschlüsse X1 angeschlossen
(Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
Kontakt offen-->Sollwert 1
Kontakt geschlossen-->Sollwert 2

J
I
H
G
F
E
D
C




| PRS 1 - H | |
|-----------|---|
| B1 | Sonde refoulement circuit 1 Discharge sensor circuit 1 Heissgasfühler Kreislauf 1 |
| B2 | Sonde aspiration circuit 1 Suction sensor circuit 1 Sauggasfühler Kreislauf 1 |
| B3 | Sonde huile circuit 1 Oil sensor circuit 1 Öltemp. fühler Kreislauf 1 |
| B4 | Sonde refoulement circuit 2 Discharge sensor circuit 2 Heissgasfühler Kreislauf 2 |
| B5 | Sonde entree eau evapourateur Inlet water sensor evaporator Fühler Wassereintritt Verdampfer |
| B6 | Sonde sortie eau evapourateur Outlet water sensor evaporator Fühler Wasseraustritt Verdampfer |
| B7 | Sonde sortie eau condenseur Outlet water sensor condenser Fühler Wasseraustritt Verflüssiger |
| B8 | Sonde air exterieur External air sensor Aussenluftfühler |
| B9 | Sonde entree eau condenseur Inlet water sensor condenser Fühler Wassereintritt Verflüssiger |
| B10 | Sonde aspiration circuit 2 Suction sensor circuit 2 Sauggasfühler Kreislauf 2 |
| B11 | Sonde huile circuit 2 Oil sensor circuit 2 Öltemp. Fühler Kreislauf 2 |
| B12 | Sonde ballon tampon Buffer tank sensor Fühler Pufferspeicher |

**DISPOSITION DES VANNES MAGNETIQUES
ARRANGEMENT OF SOLENOIDE VALVES
POSITION DER MAGNETVENTILE**

COMPRESSEUR HSKC 64 } YR1 OU YR3 = CR2
 COMPRESSOR HSKC 64 } YR2 OU YR4 = CR1
 VERDICHTER HSKC 64 }
 COMPRESSEUR HSKC 74 } YR1 OU YR3 = CR1
 COMPRESSOR HSKC 74 } YR2 OU YR4 = CR2
 VERDICHTER HSKC 74 }

VANNES ELECTRIQUES
SOLENOIDE VALVES
MAGNETVENTILE





**DETAIL COMPRESSEUR
COMPRESSOR DETAIL
DETAIL VERDICHTER** (VUE DE DESSUS)
(TOP VIEW)
(DRAUFSICHT)

| [P] | BBP-BHP-BH | |
|---------|------------|------|
| | DANFOSS | HUBA |
| 0 V (-) | 2 | 3 |
| 5 V (+) | 1 | 1 |
| S ↗ | 3 | 2 |

| [] | HP - BP | | |
|------|-------------|--------------|------|
| | PENN P77 | RANCO 016 | MINI |
| BP | 3 2 | 4 2 | 4 2 |
| AUTO | 1 | 1 | 1 |
| HP | 3 2 | 2 4 | 2 4 |
| MANU | 1 | 1 | 1 |
| HP | 2 3 | 4 2 | 2 4 |
| AUTO | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| MODIFIE PAR: MODIFIED BY: GEANDERT DURCH: FG | INDICE INDEX KENNZIFFER 35 | DATE DATE DATUM 30-08-99 | FILS NUMEROTES EN OPTION NUMBERING OF WIRING IN OPTION OPTION KABEL NUMMERIERUNG | APPAREIL OU UNITE/UNIT/GERAT ODER EINHEIT LNH 900 |
| MODIFICATION A MISE A JOUR BIB | | LEGENDE/LEGEND/LEGENDE 3950010.36 | SPECIFICATION/SPECIFICATION/SPEZIFIZIERUNG 1 COMPRESSEUR - 1 CIRCUIT 1 COMPRESSOR 1 CIRCUIT 1 VERDICHTER 1 KREISLAUF PRS1-6 VENTILLATEUR | |
| REPLACE/TAKE/ERSETZT | REPLACE PAR/TAKE BY/ERSERTZT DURCH | CLIENT/CLIENT/KUNDE | REFERENCE/REFERENCE/REFERENZ | CREATEUR: CREATOR: HERSTELLER: JP |
| REFERENCES COMMANDE/ORDER REFERENCES/AUFTRAGSREFERENZ | | DEMARRAGE/START/ANLAUF | TENSION/VOLTAGE/SPANNNUNG | DATE: DATE: DATUM: 21-04-97 |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES | | | CIAT | FOLIO/FOLIO/SEITE 1 / 8 |
| | | | | NUMERO DE SCHEMA/DRAWING NUMBER/PLAN NR 3980490 |
| | | | | INDICE/INDEX/KENNZIFFER 35 |





OPTION PROTECTION ANTIGEL
 ANTIFREEZE PROTECTION OPTION
 OPTION FROSTSCHUTZ


OPTION POMPE DOUBLE
 DOUBLE PUMP OPTION
 OPTION DOPELPUMPE

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| O | F | O | F | O | F |
| 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| 4-24 | 4-23 | 4-22 | | | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| O | F | O | F |
| 4-19 | 2-18 | 2-18 | 4-22 |
| | 4-22 | | |


| | |
|------|------|
| O | F |
| 2-19 | 4-21 |
| | |

| | | | | |
|------|------|---|---|------|
| O | F | O | I | F |
| 4-18 | 2-21 | | | 3-16 |
| | | | | |



J
I
H
G
F
E
D
C
B
A





230V 11
D ← 4-26



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


RACCORDEMENTS USINE
FACTORY CONNECTION
WERKSEITIGE VERDRAHTUNG

RACCORDEMENTS CLIENT
CONNECTED BY CUSTOMER
ANSCHLUSS-KUNDE



RACCORDEMENTS USINE
FACTORY CONNECTION
WERKSEITIGE VERDRAHTUNG

RACCORDEMENTS CLIENT
CONNECTED BY CUSTOMER
ANSCHLUSS-KUNDE



REFERENCES COMMANDE/ORDER REFERENCES/AUFTRAGSREFERENZ

DEMARAGE/START/ANLAUF

TENSION/VOLTAGE/SPANNUNG

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
D'APPLICATIONS THERMIQUES



FOLIO/FOLIO/SEITE

6 / 8

NUMERO DE SCHEMA/DRAWING NUMBER/PLAN NR


3980490

INDICE/INDEX/KENNZIFFER


35

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A


VARIATION DE CONSIGNE A DISTANCE




SIGNALISATION PUISSANCE GROUPE



DEFAULT GROUPE CIRCUIT 1



DEFAULT GROUPE CIRCUIT 2



REMOTE SETTING

• A 4-20mA signal, must be connected between terminals 1 and 2 on connector X1 for the modification of the set point .

POWER INDICATOR UNIT

• The controle device must be connected to :

- terminals 3 and 4 on connector X1 for the power indicator unit 100%
- terminals 5 and 6 on connector X1 for the power indicator unit 50%

(relay 230V 8A)

UNIT DEFECT CIRCUIT 1

• The fault or not-fault information on the unit can be recover on terminals 7 and 8 or 7 and 9 connector X1

(relay 230V 8A)

UNIT DEFECT CIRCUIT 2

• The fault or not-fault information on the unit can be recover on terminals 12 and 13 or 14 and 15 connector X1

(relay 230V 8A)

PRS

STEUERSTROM (Sollwert)

• Der Modul 4-20mA Signal wird an den klemmen 1 und 2 Anschlüsse X1 angeschlossen

ANZEIGE LEISTUNGSSTUFE

• Anzeige Leistungsstufe 100%

- Der Kontakt wird an den Klemmen 3 und 4 der Anschlüsse X1 angeschlossen

Anzeige Leistungsstufe 50%

- Der Kontakt wird an den Klemmen 5 und 6 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

STÖRMELDEKONTAKT KREISLAUF 1

• Die Störungsmeldung wird an den Klemmen 7 und 8 oder 7 und 9 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

STÖRMELDEKONTAKT KREISLAUF 2


• Die Störungsmeldung wird an den Klemmen 12 und 13 oder 14 und 15 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

PRS

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

COMMANDE DE POMPE



- Raccorder la commande de pompe sur les bornes 10 et 11 du borniers X1
(relais 230V 8A contact travail)


PUMP CONTROL

- The pump control must be connected between terminals 10 and 11 on connector X1
(relay 230V 8A)

PUMPENSTEUERUNG

- Der Kontakt wird an den Klemmen 10 und 11 der Anschlüsse X1 angeschlossen
(Relais 230V 8A)

COMMANDE D'AUTOMATICITE



- Enlever le pont "CA" entre les bornes 18 et 19 du bornier X1, et y raccorder un contact.
(contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
- Contact ouvert-->groupe à l'arrêt
- Contact fermé-->groupe autorisé à fonctionner


AUTOMATIC CONTROL

- The shunt "CA" on terminals 18 and 19 of connector X1, must be lifted and the contact connected.
(contact must be polarity free and of good quality)
- Contact open-->unit off-line
- Contact closed-->unit on-line

EXTERNE FREIGABE

- Die Brücke "CA" an den Klemmen 18 und 19 am Anschluss X1 entfernen und externen Kontakt anschliessen.
(Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
- Kontakt offen-->Gerät abgeschaltet
- Kontakt geschlossen-->Gerät in Betrieb

SELECTION CONSIGNE 1 OU 2



- Raccorder un contact entre les bornes 20 et 21 du bornier X1
(contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
- Contact ouvert-->CONSIGNE 1
- Contact fermé-->CONSIGNE 2

SETTING 1 OR 2 SELECTION

- The controle must be connected to terminals 20 and 21 connector X1
(contact must be polarity free and of good quality)
- Contact open-->SETTING 1 operation
- Contact closed-->SETTING 2 operation

AUSWAHL SOLLWERT 1 ODER 2

- Der Kontakt wird an den Klemmen 20 und 21 der Anschlüsse X1 angeschlossen
(Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
- Kontakt offen-->Sollwert 1
- Kontakt geschlossen-->Sollwert 2

J
I
H
G
F
E
D
C


| PRS 1 - H | |
|-----------|---|
| B1 | Sonde refoulement circuit 1 Discharge sensor circuit 1 Heissgasfühler Kreislauf 1 |
| B2 | Sonde aspiration circuit 1 Suction sensor circuit 1 Sauggasfühler Kreislauf 1 |
| B3 | Sonde huile circuit 1 Oil sensor circuit 1 Öltemp. fühler Kreislauf 1 |
| B4 | Sonde refoulement circuit 2 Discharge sensor circuit 2 Heissgasfühler Kreislauf 2 |
| B5 | Sonde entree eau evapourateur Inlet water sensor evaporator Fühler Wassereintritt Verdampfer |
| B6 | Sonde sortie eau evapourateur Outlet water sensor evaporator Fühler Wasseraustritt Verdampfer |
| B7 | Sonde sortie eau condenseur Outlet water sensor condenser Fühler Wasseraustritt Verflüssiger |
| B8 | Sonde air exterieur External air sensor Aussenluftfühler |
| B9 | Sonde entree eau condenseur Inlet water sensor condenser Fühler Wassereintritt Verflüssiger |
| B10 | Sonde aspiration circuit 2 Suction sensor circuit 2 Sauggasfühler Kreislauf 2 |
| B11 | Sonde huile circuit 2 Oil sensor circuit 2 Öltemp. Fühler Kreislauf 2 |
| B12 | Sonde ballon tampon Buffer tank sensor Fühler Pufferspeicher |

**DISPOSITION DES VANNES MAGNETIQUES
ARRANGEMENT OF SOLENOIDE VALVES
POSITION DER MAGNETVENTILE**

COMPRESSEUR HSKC 64 } (YR1 OU YR3 = CR2
COMPRESSOR HSKC 64 } (YR2 OU YR4 = CR1
VERDICHTER HSKC 64 }

COMPRESSEUR HSKC 74 } (YR1 OU YR3 = CR1
COMPRESSOR HSKC 74 } (YR2 OU YR4 = CR2
VERDICHTER HSKC 74 }


VANNES ELECTRIQUES
SOLENOIDE VALVES
MAGNETVENTILE






**DETAIL COMPRESSEUR
COMPRESSOR DETAIL
DETAIL VERDICHTER** (VUE DE DESSUS)
(TOP VIEW)
(DRAUFSICHT)


| [P] | BBP-BHP-BH | |
|---------|------------|------|
| | DANFOSS | HUBA |
| 0 V (-) | 2 | 3 |
| 5 V (+) | 1 | 1 |
| S ↗ | 3 | 2 |

| [] | HP - BP | | |
|------|-------------|--------------|------|
| | PENN P77 | RANCO 016 | MINI |
| BP | 3 2 | 4 2 | 4 2 |
| AUTO | 1 | 1 | 1 |
| HP | 3 2 | 2 4 | 2 4 |
| MANU | 1 | 1 | 1 |
| HP | 2 3 | 4 2 | 2 4 |
| AUTO | 1 | 1 | 1 |





| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| MODIFIE PAR: MODIFIED BY: GEANDERT DURCH: FG | INDICE INDEX KENNZIFFER 35 | DATE DATE DATUM 30-08-99 | FILS NUMEROTES EN OPTION NUMBERING OF WIRING IN OPTION OPTION KABEL NUMMERIERUNG | APPAREIL OU UNITE/UNIT/GERAT ODER EINHEIT LNH 1000 A 1800 |
| MODIFICATION A RACCORDEMENT DES CONTACTS K9 SUR BORNIER | | LEGENDE/LEGEND/LEGENDE 3950010.36 | SPECIFICATION/SPECIFICATION/SPEZIFIZIERUNG 2 COMPRESSEURS - 2 CIRCUITS PRS1 6-8 VENT. 2 COMPRESSORS 2 CIRCUITS 2 VERDICHTERN 2 KREISLAUFE | |
| REPLACE/TAKE/ERSETZT | REPLACE PAR/TAKE BY/ERSERTZT DURCH | CLIENT/CLIENT/KUNDE | REFERENCE/REFERENCE/REFERENZ | CREATEUR: CREATOR: HERSTELLER: JP |
| REFERENCES COMMANDE/ORDER REFERENCES/AUFTRAGSREFERENZ | | DEMARRAGE/START/ANLAUF | TENSION/VOLTAGE/SPANNUNG | DATE: DATE: DATUM: 21-04-97 |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES | | | CIAT | FOLIO/FOLIO/SEITE 1 / 9 |
| | | | NUMERO DE SCHEMA/DRAWING NUMBER/PLAN NR | INDICE/INDEX/KENNZIFFER |
| | | | 3980489 | 35 |






| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| O | F | O | F | O | F | O | F | O | F | O | F |
| 3-7 | 2-5 | 2-8 | 2-21 | 2-20 | 2-18 | 2-17 | | | | | |
| | 4-18 | | | | | | | | | | |





RACCORDEMENTS USINE
 FACTORY CONNECTION
 WERKSEITIGE VERDRAHTUNG

RACCORDEMENTS CLIENT
 CONNECTED BY CUSTOMER
 ANSCHLUSS-KUNDE




PRESSOSTAT HP MANUEL CIRCUIT 1
 HP MANUAL PRESSOSTAT CIRCUIT 1
 MANUELLER HD PRESSOSTAT KREISLAUF 1

PRESSOSTAT HP MANUEL CIRCUIT 2
 HP MANUAL PRESSOSTAT CIRCUIT 2
 MANUELLER HD PRESSOSTAT KREISLAUF 2


RESISTANCE EVAPORATEUR
 EVAPORATOR HEATER
 VERDAMPFERBERGLEITHEIZUNG

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A


VARIATION DE CONSIGNE A DISTANCE




SIGNALISATION PUISSANCE GROUPE



DEFAULT GROUPE CIRCUIT 1



DEFAULT GROUPE CIRCUIT 2



REMOTE SETTING

• A 4-20mA signal, must be connected between terminals 1 and 2 on connector X1 for the modification of the set point .

POWER INDICATOR UNIT

• The controle device must be connected to :

- terminals 3 and 4 on connector X1 for the power indicator unit 100%
- terminals 5 and 6 on connector X1 for the power indicator unit 50%

(relay 230V 8A)

UNIT DEFECT CIRCUIT 1

• The fault or not-fault information on the unit can be recover on terminals 7 and 8 or 7 and 9 connector X1

(relay 230V 8A)

UNIT DEFECT CIRCUIT 2

• The fault or not-fault information on the unit can be recover on terminals 12 and 13 or 14 and 15 connector X1

(relay 230V 8A)

PRS

STEUERSTROM (Sollwert)

• Der Modul 4-20mA Signal wird an den klemmen 1 und 2 Anschlüsse X1 angeschlossen

ANZEIGE LEISTUNGSSTUFE

• Anzeige Leistungsstufe 100%

- Der Kontakt wird an den Klemmen 3 und 4 der Anschlüsse X1 angeschlossen

Anzeige Leistungsstufe 50%

- Der Kontakt wird an den Klemmen 5 und 6 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

STÖRMELDEKONTAKT KREISLAUF 1

• Die Störungsmeldung wird an den Klemmen 7 und 8 oder 7 und 9 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

STÖRMELDEKONTAKT KREISLAUF 2


• Die Störungsmeldung wird an den Klemmen 12 und 13 oder 14 und 15 der Anschlüsse X1 angeschlossen

(Relais 230V 8A)

PRS

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

COMMANDE DE POMPE




PUMP CONTROL

• The pump control must be connected between terminals 10 and 11 on connector X1
(relay 230V 8A)

PUMPENSTEUERUNG

• Der Kontakt wird an den Klemmen 10 und 11 der Anschlüsse X1 angeschlossen
(Relais 230V 8A)

COMMANDE D'AUTOMATICITE




AUTOMATIC CONTROL

• The shunt "CA" on terminals 18 and 19 of connector X1, must be lifted and the contact connected.
(contact must be polarity free and of good quality)
• Contact open-->unit off-line
• Contact closed-->unit on-line

EXTERNE FREIGABE

• Die Brücke "CA" an den Klemmen 18 und 19 am Anschluss X1 entfernen und externen Kontakt anschliessen.
(Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
• Kontakt offen-->Gerät abgeschaltet
• Kontakt geschlossen-->Gerät in Betrieb

SELECTION CONSIGNE 1 OU 2



SETTING 1 OR 2 SELECTION

• The controle must be connected to terminals 20 and 21 connector X1
(contact must be polarity free and of good quality)
• Contact open-->SETTING 1 operation
• Contact closed-->SETTING 2 operation

AUSWAHL SOLLWERT 1 ODER 2

• Der Kontakt wird an den Klemmen 20 und 21 der Anschlüsse X1 angeschlossen
(Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
• Kontakt offen-->Sollwert 1
• Kontakt geschlossen-->Sollwert 2