

КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

1		2				3			
СО		ГВС		СО+СО		СО+ГВС		2СО+ГВС	
насосов на контуре		насосов на контуре		насосов на контуре		насосов на контуре		насосов на контуре	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
A230	A231 A331	A217 A317	A368	A260	A361	A266	A368	A376	A368+A231

Каскадное управление горелками

A275/A375

Вентиляция

A214/A314

Примечание. В ключах программирования приложений A231/A331, A361, A368 реализованы функции управления системой подпитки контура отопления.

ПРИМЕНЕНИЕ ШКАФА

Управление и диспетчеризация		Диспетчеризация	
ECL Comfort, ECA Connect		ECA Connect	
ключ приложения		187B4001	
A230, A231 A260, A266 A361, A368	напряжение питания насосов 220 В	есть силовая часть	187B4005
		нет силовой	