



## Таблица соответствия настроек RTD-N и новых клапанов терморегуляторов RA-N для двухтрубных систем отопления



Ду	Тип	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	N
<b>Dn10</b>	RA-N	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.16	0.19	0.22	0.25	0.29	0.33	0.36	0.38	0.56
	RTD-N	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.21	0.23	0.27	0.30	0.32	0.34	0.50
<b>Dn15</b>	RA-N	0.04	0.07	0.09	0.13	0.16	0.21	0.25	0.31	0.36	0.40	0.43	0.48	0.52	0.73
	RTD-N	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.16	0.20	0.24	0.27	0.32	0.36	0.41	0.45	0.6
<b>Dn20</b>	RA-N	0.10	0.13	0.15	0.16	0.17	0.22	0.26	0.31	0.35	0.41	0.46	0.60	0.73	1.04
	RTD-N	0.10	0.13	0.15	0.16	0.17	0.21	0.25	0.29	0.32	0.37	0.41	0.52	0.62	0.83
<b>Dn20</b>	RA-N-UK	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30	0.35	0.41	0.47	0.54	0.60	0.67	0.73	0.80
	RTD-N-UK	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30	0.34	0.38	0.42	0.47	0.52	0.57	0.61	0.67
<b>Dn25</b>	RA-N	0.10	0.13	0.15	0.16	0.17	0.22	0.26	0.31	0.35	0.41	0.46	0.60	0.73	1.04
	RTD-N	0.10	0.13	0.15	0.16	0.17	0.21	0.25	0.29	0.32	0.37	0.41	0.52	0.62	0.83