

# ГОЛОВКИ ТЕРМОСТОТИЧЕСКИЕ


для прямого монтажа на радиаторах  
со встроенными клапанами

Нормаль


**7260 D, 7260 H**

Издание 0900 (0999)

1 7260 98



1 7260 99



Размер от верхнего края клапана

Головка  
термостатическая  
ГЕРЦ - „H“

Головка  
термостатическая  
ГЕРЦ - „D“

1 7260 98 Головка термостатическая с жидкостным датчиком

для прямого монтажа на радиаторе со встроенным клапаном „H“ с присоединительной разъёмой M30 x 1,5, с устанавливаемой защитой от замерзания, с ограничением и блокировкой диапазона регулировки.

1 7260 83 Головка термостатическая для пользователей с нарушенным зрением

исполнение как 1 7260 98, с тактильной маркировкой шкалы маховичка и руководством по обслуживанию, выполненным шрифтом Брайля.

1 7260 99 Головка термостатическая с жидкостным датчиком

для прямого монтажа на радиаторе со встроенным клапаном „D“ с креплением хомутами, с устанавливаемой защитой от замерзания, с ограничением и биркойровкой диапазона регулировки.

1 7260 84 Головка термостатическая для пользователей с нарушенным зрением

исполнение как 1 7260 99, с тактильной маркировкой шкалы маховичка и руководством по обслуживанию, выполненным шрифтом Брайля.

## Исполнения

Диапазон регулирования

6–28 °C

Защита от замерзания

при 6 °C (маркировка „\*“ на маховичке).

## Рабочие параметры

Посредством вращения маховичка на шкале устанавливается требуемая температура помещения. В зависимости от вида монтажа и места установки возможны небольшие отклонения действительной температуры от значений, установленных на шкале.

Маркировка	*	1	2	3	●	4	5	макс.
~ °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28

Между маркировками „3“ и „4“ на маховичке нанесена точка комфорта “●”. Эта настройка соответствует примерно 20 °C и предоставляет оптимальное соотношение между экономией энергии и комфортом.



## Возможности настройки

### Шкала маховичка

### Точка комфорта

После окончания отопительного сезона термостатическую головку следует полностью открыть, повернув против часовой стрелки, чтобы избежать скопления грязи в корпусе клапана.

### Переключение на летний режим „макс“

Термостатическая головка ГЕРЦ является датчиком регулирования прямого действия. Изменение объема жидкости в чувствительном элементе воздействует на шток, который, в свою очередь, приводит в действие шпиндель клапана.

### Принцип работы

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.



## Терmostатическая головка ГЕРЦ - „Н” 1 7260 98, 1 7260 83

Терmostатическая головка ГЕРЦ - „Н” монтируется непосредственно без адаптера на резьбу M 30 x1,5 на компактном радиаторе со встроенным клапаном „Н”.

1. отвернуть защитный колпачок с терmostатического клапана радиатора.
2. Терmostатическую головку установить в положение „полностью открыто”, что соответствует положению „max” (положение поставки). Повернуть терmostатическую головку таким образом, чтобы указатель был хорошо виден и показывал вверх.
3. Надеть термоголовку на клапан. легко затянуть накидную гайку при помощи ключа SW 32.
4. Проверить функционирование посредством вращения маховичка и установить желаемую температуру.

Терmostатическая головка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или излучающих тепло приборов (к примеру - телевизор). Если радиатор закрыт или зашторен, то создается тепловая зона, в которой терmostатическая головка не может воспринимать действительную комнатную температуру, а следовательно, не может регулировать.

Применяйте в таких случаях терmostатические головки с дистанционным датчиком (7430) или дистанционным управлением (733), которые монтируются при помощи адаптерного кольца ГЕРЦ (1 6357 11) на встроенный в радиатор клапан.


в качестве защиты от кражи используются хомуты с защелкой, которые монтируются на крепежную гайку. Их можно открыть лишь с использованием специального ключа.

- 1 6616 00 Ключ с внутренним шестигранником SW2, для терmostатических головок ГЕРЦ  
1 6640 00 Универсальный ключ ГЕРЦ для открывания защиты от кражи 1 9552 98  
1 9552 98 Защита от кражи „Н” (хомуты с защелкой), открывается с помощью универсального ключа 1 6640 00

### Область применения

### Монтаж

### Инструкции по установке



### Защита от кражи

### Принадлежности

## Терmostатическая головка ГЕРЦ „Д” – 1 7260 99, 1 7260 84

Терmostатическая головка ГЕРЦ-„Д” монтируется непосредственно без адаптера на компактном радиаторе со встроенными клапанами „Д” с креплением хомутами.

1. Удалить защитный колпачок с терmostатического клапана радиатора.
2. Терmostатическую головку в позиции „полностью открыто” (положение поставки) одеть на клапан так, чтобы выступы головки вошли в прорези верхней части клапана. При этом гайка должна быть сдвинута в направлении маховичка. Надвинуть терmostатическую головку до упора, преодолевая при этом легкое сопротивление.
3. Укрепляющую гайку сдвинуть в направлении радиатора и легко повернуть по часовой стрелке до упора.
4. Проверить функционирование посредством вращения маховичка и установить желаемую температуру.

Терmostатическая головка не должна подвергаться воздействию прямых солнечный лучей или излучающих тепло приборов (к примеру - телевизор). Если радиатор закрыт или зашторен, то создается тепловая зона, в которой терmostатическая головка не может воспринимать действительную комнатную температуру, а следовательно, не может регулировать.

Применяйте в таких случаях терmostатические головки с дистанционным датчиком (7430) или дистанционным управлением (7330), которые монтируются при помощи адаптерного кольца ГЕРЦ (1 6362 01) на терmostатический клапан.

в качестве защиты от кражи используются хомуты с защелкой, которые монтируются на крепежную гайку. Их можно открыть лишь с использованием специального ключа.

- 1 6616 00 Ключ с внутренним шестигранником SW2, для терmostатических головок ГЕРЦ  
1 6640 00 Универсальный ключ ГЕРЦ для открывания защиты от кражи 1 9552 98  
1 6807 90 Монтажный ключ ГЕРЦ-TS-90  
1 9552 03 Защита от кражи (хомуты с защелкой), открывается с помощью универсального ключа 1 6640 00

### Область применения

### Монтаж

### Инструкции по установке



### Защита от кражи


### Принадлежности

## Настройка ограничения или блокировки диапазона регулирования

### Удаление маховичка с термоголовки

При всех действиях настройки ограничения и блокировки диапазона регулирования следует снимать маховичок.


1. Вывернуть фиксирующий винт шестигранником ключом SW2 (2...3 поворота).
2. Установив маховичок на ту маркировку, в которой должно происходить ограничение и блокировка определенной температуры. Перед снятием маховичка следует запомнить выставленные цифры, так как маховичок, следуя инструкции (см. ниже), должен быть надет в таком же положении.
3. Снять маховичок.



**Внимание: видимый терmostатический элемент нельзя вращать, так как произойдет изменение температурного диапазона, настроенного на заводе, и придется проводить новую настройку.**

### Новая настройка терmostатического элемента

На терmostатическом элементе и резьбовой части нанесена цветная маркировка, соответствующая заводской установке в позиции „\*”. При новой установке ввернуть терmostатический элемент в резьбовую часть так, чтобы цветные риски совпали. Надеть маховичок так, чтобы маркировка „\*” была расположена напротив указателя.




### ограничение или блокировка температурного диапазона

производится посредством перемещения ограничивающих штифтов, находящихся в цокольной части термостата. Манипуляцию легче провести плоскогубцами.

Оба ограничивающих штифта расположены так, что в распоряжении - весь возможный диапазон оборота.

после произведенной настройки надеть маховичок и легко затянуть закрепляющий винт.



## Узел подключения ГЕРЦ-3000 для радиатора со встроенным клапаном

В качестве перекрываемого соединения между радиаторами со встроенными клапанами и трубопроводом (одно- и двухтрубная система) рекомендуется применять узлы подключения ГЕРЦ-3000 со сливом и отдельные вентили проходной и угловой формы с предварительной настройкой и сливом. При помощи этой арматуры может быть выполнен любой вид монтажа.

Запрашивайте нормаль ГЕРЦ-3000.