

Осевые вентиляторы ECR (Polar Bear)



Осевые вентиляторы ECR предназначены для установки в воздуховодах и каналах круглого сечения.

Вентиляторы оборудованы асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает их срок службы. Корпус изготавливается из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Крыльчатка выполнена из алюминия и проходит статическую и динамическую балансировку. Степень защиты вентилятора IP 55.

Установка

Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.

Регулирование

скорости

Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения с помощью использования пятиступенчатого трансформатора. К одному трансформатору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток трансформатора.

Защита

двигателя


Для обеспечения бесперебойной работы вентиляторы необходимо подключать к сети питания с использованием термозащитного автомата.

Аксессуары

и

принадлежности

Регуляторы скорости, кронштейн, гибкие вставки, присоединительный фланец, инерционные и защитные решетки и т. д.



Технические характеристики

Тип вентилятора	Напряжение, В\Гц	Потреб. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об\мин	Уровень шума, дБ(А)*	Вес, кг	Схема эл. подкл.
ECR 254 M4	230/50	160	0,90	1380	30	9,2	13
ECR 304 M4	230/50	290	1,30	1400	32	11,3	13
ECR 354 M4	230/50	290	1,30	1400	34	13,2	13
ECR 404 M4	230/50	320	1,60	1400	39	14,8	13
ECR 454 T4	400/50	550	1,17	1420	43	24,6	8
ECR 504 T4	400/50	770	1,61	1420	43	30,9	8

* Уровень шума измерен на расстоянии 2 м.

Размеры, мм

Тип вентилятора	A	ØB	ØC	ØD	ØE x кол-во, шт.
ECR 254 M4	340	255	275	295	9 x 8
ECR 304 M4	350	317	355	377	10 x 8
ECR 354 M4	350	355	395	421	10 x 8
ECR 404 M4	410	405	450	472	12 x 8
ECR 454 T4	475	451	500	530	12 x 8
ECR 504 T4	500	560	560	590	12 x 12

Монтаж

- ☒ Все вентиляторы поставляются полностью в собранном виде, готовые к подключению.
- ☒ Электрическое подключение и монтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу.
- ☒ Параметры электропитания должны соответствовать спецификации на табличке вентилятора.
- ☒ Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии с правилами техники безопасности.
- ☒ Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведённой на клеммной коробке, согласно маркировке клемм.
- ☒ Питающее напряжение на вентиляторы всегда должно подаваться через внешнее устройство защиты двигателя.
- ☒ Вентиляторы должны быть заземлены.
- ☒ Вентиляторы должны быть смонтированы таким образом, чтобы имелся доступ для безопасного обслуживания.

Условия

работы

- ☒ Вентиляторы не должны эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами.
- ☒ Вентиляторы не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи, муки и т.п.
- ☒ Вентиляторы предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентиляторов.

Обслуживание

Единственное требуемое обслуживание – очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя.

Перед

обслуживанием

убедитесь,

что

- ☒ Прекращена подача напряжения.
- ☒ Рабочее колесо вентилятора полностью остановилось.
- ☒ Двигатель и рабочее колесо полностью остыли.

При

очистке

вентилятора

- ☒ Не используйте агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением.
- ☒ Следите, чтобы не нарушилась балансировка рабочего колеса вентилятора и отсутствовали его перекосы.
- ☒ В случае ненормально высокого шума работы вентилятора проверьте рабочее колесо на перекос.
- ☒ Подшипники, в случае повреждения, подлежат замене.

В

случае

неисправности

- ☒ Проверить, поступает ли напряжение на вентилятор.

- ☒ Отключить напряжение и убедиться, что рабочее колесо не заблокировано и не сработало внешнее устройство термозащиты
- ☒ Проверить подключение конденсатора (1-фазные). Если после проверки вентилятор не включается или срабатывает внешнее устройство термозащиты двигателя, свяжитесь с вашим поставщиком.
- ☒ В случае возврата вентилятора – очистить рабочее колесо; двигатель и соединительные провода не должны иметь повреждений; обязательно наличие письменного описания неисправности — заявления.

Схема подключения

Схема №8

~400 В, 3 фазы




Схема №13

~230 В, 1 фаза

