

Регуляторы давления Weishaupt типов 06/1S - 09/1S и 1/1S - 4/1S

с предохранительной мембраной, подключение атмосферной и сбросной линий не требуется, макс. допустимое входное давление 1 бар.
Дополнительный лист к проспекту по регуляторам давления с предохранительными устройствами, печатный № 12

– weishaupt –

Технические характеристики:

| Тип | Подключение DN | | Масса, прим., кг | № заказа | Регулятор давления газа | | | | Выходное давление, мбар | Цвет пружины | Идентификац. № |
|-------|----------------|-------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| | Вход | Выход | | | Тип | DN Ø мм | Фор-сунка | Макс. входное давление, бар | | | |
| 06/1S | 25 | 25 | 15 | 1513362668/0 | 133-730 | 25 | 3 | 1 | 30 - 70 | оранжевый | CE-0085AQ1090 |
| 07/1S | 25 | 25 | 15 | 1513362669/0 | 133-730 | 25 | 4,7 | 1 | 30 - 70 | оранжевый | CE-0085AQ1090 |
| 08/1S | 25 | 25 | 15 | 1513362670/0 | 133-730 | 25 | 6,3 | 1 | 30 - 70 | оранжевый | CE-0085AQ1090 |
| 09/1S | 25 | 25 | 15 | 1513362671/0 | 133-730 | 25 | 12,5 | 1 | 30 - 70 | оранжевый | CE-0085AQ1090 |
| 1/1S | 50 | 50 | 27 | 1513362672/0 | 233-730 | 50 | 10 | 1 | 70 - 140 | черный | CE-0085AQ1092 |
| 2/1S | 50 | 50 | 27 | 1513362673/0 | 233-730 | 50 | 12,5 | 1 | 70 - 140 | черный | CE-0085AQ1092 |
| 3/1S | 50 | 50 | 27 | 1513362674/0 | 233-730 | 50 | 20 | 1 | 70 - 140 | черный | CE-0085AQ1092 |
| 4/1S | 50 | 50 | 27 | 1513362675/0 | 233-730 | 50 | 25 | 1 | 70 - 140 | черный | CE-0085AQ1092 |

Данные регуляторы отличаются от компактных регуляторов в печатном № 12 предохранительной мембраной. Она позволяет отказаться от подключения атмосферной и сбросной линий. Поэтому на этих регуляторах нет и предохранительного сбросного клапана.

Расчет регуляторов производится согласно диаграмме на стр. 8/9 в печатном № 12 на соответствующих типах без предохранительной мембраны (максимальное входное давление 1 бар!).

Габаритные размеры регуляторов соответствуют размерам регуляторов без предохранительной мембраны.

Пружины для выходного давления - наклейка

| Тип | Выходное давление мбар | Цвет | № заказа | № заказа наклейки |
|---------------|------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 06/1S – 09/1S | 12 - 20 | синий | 490 031 | 201 000 08 10/7 |
| 06/1S – 09/1S | 15 - 35 | зеленый | 490 032 | 201 000 08 11/7 |
| 06/1S – 09/1S | 30 - 70 | оранжевый | 490 033 | 201 000 08 12/7 |
| 06/1S – 09/1S | 50 - 140 | черный/белый | 490 030 | 201 000 08 13/7 |
| 06/1S – 09/1S | 100 - 210 | серебристый | 490 029 | 201 000 08 15/7 |
| 1/1S – 4/1S | 15 - 35 | зеленый | 490 085 | 201 000 08 11/7 |
| 1/1S – 4/1S | 30 - 70 | оранжевый | 490 086 | 201 000 08 12/7 |
| 1/1S – 4/1S | 70 - 140 | черный | 490 087 | 201 000 08 14/7 |
| 1/1S – 4/1S | 100 - 210 | серебристый | 490 088 | 201 000 08 15/7 |

Примечание: Регуляторы давления 06/1S - 09/1S серийно оснащаются пружиной для выходного давления 30-70 мбар. (Цвет пружины оранжевый).
Регуляторы давления 1/1S - 4/1S серийно оснащаются пружиной для выходного давления 70-140 мбар. (Цвет пружины черный).

Объем поставки: см. стр. 6, печатный № 12, регуляторы с предохранительной мембраной без ПСК.

Регуляторы не хранятся на складе, поэтому время поставки составляет прим. 6 недель!

Компания РАЦИОНАЛ - эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.

| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН | | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН | | ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН | | УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН | | СИБИРСКИЙ РЕГИОН | | Печатный номер 83173246 декабрь 2005 |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Москва | (495) 783 68 47 | Санкт-Петербург | (812) 335 51 72 | Казань | (843) 278 87 86 | Оренбург | (3532) 53 50 22 | Новосибирск | (383) 354 70 92 | |
| Нижегород | (8312) 11 48 17 | Архангельск | (8182) 20 14 44 | Саратов | (8452) 51 21 03 | Тюмень | (3452) 41 67 74 | Барнаул | (3852) 24 38 72 | |
| Воронеж | (4732) 77 02 35 | Мурманск | (8152) 45 67 19 | Самара | (846) 928 29 29 | Сургут | 8 922 658 77 88 | Хабаровск | (4212) 32 75 54 | Перепечатка запрещена. |
| Ярославль | (4852) 79 57 32 | Вологда | (8172) 75 59 91 | Ижевск | (3412) 51 45 08 | Иркутск | (3952) 42 14 71 | Иркутск | (3822) 52 93 75 | |
| Тула | (4872) 40 44 10 | Петрозаводск | (8142) 77 49 06 | Пенза | (8412) 32 00 42 | Томск | (3822) 52 93 75 | Кемерово | (3842) 25 93 44 | |
| Тверь | (4822) 35 83 77 | Великий Новгород | (8162) 62 14 07 | Киров | (8332) 56 60 01 | Якутск | (4112) 43 05 66 | Якутск | | |
| Белгород | (4722) 32 04 89 | Сыктывкар | 8 912 866 98 83 | Челябинск | (351) 239 90 80 | | | | | |
| Смоленск | (4812) 64 49 96 | ЮЖНЫЙ РЕГИОН | | Уфа | (3472) 43 22 55 | | | | | |
| Липецк | (4742) 45 65 65 | Ростов-на-Дону | (863) 236 04 63 | Омск | (3812) 45 14 30 | | | | | |
| | | Волгоград | (8442) 95 83 88 | Пермь | (3422) 19 59 52 | | | | | |
| | | Краснодар | (861) 210 16 05 | | | | | | | |
| | | Астрахань | (8512) 34 01 34 | | | | | | | |
| | | Ставрополь | (8652) 26 98 53 | | | | | | | |

www.weishaupt.ru
www.razional.ru