



Примечания!

- 1) Контакт замыкается при возрастающей температуре.
 - 2) Общий ток всех потребителей не должен превышать 10 А.
 - 3) При подключении удалить мостики.
- Установка предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя и защитные мероприятия выполнять в соответствии с местными предписаниями.
- Внимание: защитный желтый/зел. провод нельзя использовать как провод управления.

