



## **VX 01/R**

### **ЖИДКОЕ СРЕДСТВО АНТИКОРРОЗИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ**

**VX 01/R** обеспечивает максимальный теплообмен в системе отопления. Оказывает изолирующее и рассеивающее действие, растворяет известь, ржавчину, грязь, отложения гидроксида железа и магнитного железняка, позволяя очистить систему.

### **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

**VX 01/R** чистит и очищает систему отопления. Действует как ингибитор коррозии. Смазывает клапаны, детали насосов и улучшает теплообмен при одновременном снижении шума работы котла.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Прежде всего, слить грязную воду из системы, заполнить ее чистой водой и добавить **VX 01/R** в количестве 1 л средства на 100 л воды (2 л средства на 100 л воды в случае очень загрязненных систем) и оставить средство внутри системы на несколько недель (от 2 до 5), предпочтительно при работающей системе. Затем слить жидкость, удалить снятый со стенок системы налет и промыть чистой водой. В крупных системах или сильно забитых трубах процедуру рекомендуется повторить. После промывки рекомендуется заполнить систему чистой водой и добавить ингибитор коррозии нашего производства **VX 01/F** для долговременной защиты от образования коррозии и извести.

### **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ОЧИСТИТЕЛЬНОГО НАСОСА**

В старых и сильно загрязненных системах средство **VX 01/R** особенно эффективно, если применяется в сочетании с очистительным насосом. Для этого применения см. также инструкции к очистительному насосу.

**VX 01/R** совместим со всеми металлами и материалами, широко применяемыми в системах отопления.

### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в сухом, защищенном от замерзания помещении.