



## КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

1		2				3			
CO		ГВС		CO+CO		CO+ГВС		2CO+ГВС	
насосов на контуре		насосов на контуре		насосов на контуре		насосов на контуре		насосов на контуре	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
A230	A231 A331	A217 A317	A368	A260	A361	A266	A368	A376	A368+A231
Каскадное управление горелками				A275/A375		Вентиляция		A214/A314	

Примечание. В ключах программирования приложений A231/A331, A361, A368 реализованы функции управления системой подпитки контура отопления.

## ПРИМЕНЕНИЕ ШКАФА

Управление и диспетчеризация		Диспетчеризация	
ECL Comfort, ECA Connect		ECA Connect	
ключ приложения		187B4001	
A230, A231 A260, A266 A361, A368	напряжение питания насосов 220 В	есть силовая часть	187B4005
		нет силовой	