



CRE, CRNE, CHIE, 1~

RU Руководство по монтажу и эксплуатации



TM01 1055 3497/TM01 0670 1897

GRUNDFOS



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Фирма **GRUNDFOS** заявляет о своей исключительной ответственности за то, что изделия моделей **CRE, CRNE** и **CHIE** на которые распространяется эта декларация, соответствуют нижеследующим рекомендациям Совета по унификации правовых норм стран - членов Европейского Союза:

- Машины (89/392/EWG).
Использованный стандарт: Европейский стандарт EN 292.
- Электромагнитная совместимость (89/336/EWG).
Использованный стандарт: Европейский стандарт EN 61 800-3.
- Электрическое оборудование, применяемое в пределах определенных границ напряжения (73/23/EWG).
Использованные стандарты: Европейские стандарты EN 60 335-1, EN 60 335-2-51 и VDE 0160.

Бьеррингбро, 1 марта 1997 г.



Кай Крузе
Вице - президент

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Указания по технике безопасности	3
1.1 Общие сведения	3
1.2 Значение символов и надписей	3
1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала	3
1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности	3
1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности	3
1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала	3
1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, контрольных осмотров и монтажа	4
1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей	4
1.9 Недопустимые режимы эксплуатации	4
2. Общие сведения	4
3. Монтаж	4
3.1 Подключение электродвигателя	4
3.2 Защита	5
3.3 Испытание сопротивления изоляции	5
3.4 Высоковольтные испытания	6
4. Подключение электрооборудования	6
4.1 Электроснабжение	6
4.2 Включение/выключение	6
4.3 Сигналы заданных значений	6
4.4 Сигналы датчиков	6
4.5 Выход сигнала неисправности	7
5. Регулировка насоса	7
5.1 Установка заданных значений	7
5.2 Включение/выключение насоса	8
5.3 Регулятор	8
5.4 Положения переключателей DIP	8
6. Световая сигнализация и выход сигнала неисправностей	9
7. Технические данные	10
7.1 Напряжение питания	10
7.2 Входы/выходы	10
7.3 Прочие технические данные	10
8. Сбор и удаление отходов	10

1. Указания по технике безопасности

1.1 Общие сведения

Это руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены слесарем-сборщиком, а также соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе "Указания по технике безопасности", но и специальные указания, приводимые в других разделах.

1.2 Значение символов и надписей



Указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве по обслуживанию и монтажу, невыполнение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия, специально отмечены общим "Знаком опасности" по стандарту DIN 4844-W9.

Внимание

Этот символ Вы найдете рядом с указаниями по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ в работе машин, а также их повреждение.

Указание

Рядом с этим символом находятся рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие надежную эксплуатацию оборудования.

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

- стрелка указания направления вращения,
 - обозначение патрубка подключения подачи жидкости,
- должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться в таком виде, чтобы их всегда можно было прочитать.

1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые несет персонал ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должна точно определяться потребителем.

1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также сделать недействительными любые требования по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

- отказ важнейших функций оборудования,
- недейственность предписанных методов для технического обслуживания и ремонта,
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном руководстве по монтажу и эксплуатации указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также всевозможные предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Не демонтировать на работающем оборудовании установленное ограждение, блокирующие и пр. устройства для защиты персонала от подвижных частей оборудования.
- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотри, например, предписания VDE и местных энергоснабжающих предприятий).

1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, контрольных осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы должны проводиться обязательно при неработающем оборудовании. Должен обязательно соблюдаться порядок действий отключения оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо прочитать "Руководство по монтажу и эксплуатации" стандартного насоса.

1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по договоренности с изготовителем. Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести гарантийные обязательства за возникшие в результате этого последствия.

1.9 Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения его в соответствии с функциональным назначением в соответствии с разделом 2. Общие сведения руководства по монтажу и эксплуатации. Предельно допустимые значения, указанные в технических характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

2. Общие сведения

Насосы "E" фирмы GRUNDFOS являются насосами, оборудованными стандартными электродвигателями с частотным регулированием частоты вращения с помощью встроенного пропорционально-интегрального регулятора. Они могут принимать сигнал от внешнего датчика, подключенного к ним. Благодаря этому имеется возможность регулирования в зависимости от необходимости параметров (например, давления, перепада давления, температуры, разности температур или подачи) насосных станций, в которых установлены эти насосы. Насосы могут также эксплуатироваться как обычные насосы с нерегулируемыми параметрами. В нерегулируемом режиме имеется возможность установки определенной производительности насоса в зависимости от потребностей заказчика.

Насосы применяются, как правило, в насосных станциях для повышения давления, где необходимо обеспечить переменную подачу.

Насос имеет входы для внешних сигналов заданных значений и для внешнего включения/выключения.

В насосе имеется также выход для беспотенциального сигнала неисправностей.


3. Монтаж

Для охлаждения электродвигателя и электронной системы регулирования необходимо выполнить следующее:

- Насос должен быть установлен таким образом, чтобы можно было обеспечить его достаточное охлаждение.
- Температура воздуха для охлаждения электродвигателя должна быть не выше 40°C.
- Ребра, окна в кожухе вентилятора и крыльчатка самого вентилятора системы воздушного охлаждения электродвигателя должны всегда содержаться в чистоте.

Для предотвращения образования конденсата в электронном оборудовании у электродвигателей, устанавливаемых вне помещений, должны предусматриваться соответствующая защита, см. рис. 1.

Рис. 1



Остальные указания по монтажу смотри в руководстве по монтажу и эксплуатации стандартного насоса.

3.1 Подключение электродвигателя

Подключение электрооборудования должно выполняться специалистом в соответствии с предписаниями местного электроснабжающего предприятия или VDE (Общества немецких электротехников).



Перед каждым снятием крышки клеммной коробки насоса необходимо полностью отключать все линии напряжения питания.

Необходимо следить за тем, чтобы данные электрооборудования, указанные в фирменной табличке, совпадали с параметрами питающей электросети.

В целях соблюдения требований техники безопасности провода для выполнения следующих подключений на всем своем протяжении должны иметь гальваническую развязку с помощью применения усиленной изоляции:

Внимание

1. Входы (внешнее ВКЛ/ВЫКЛ, а также сигналы заданных значений и сигналы датчиков).
2. Выход (сигнала неисправности).
3. Сетевое напряжение.

Если не применяется ни один датчик, зажимы 5 и 6 необходимо закоротить перемычкой.


3.1.1 Кабели

Кабели для внешнего переключателя ВКЛ/ВЫКЛ, потенциометра, сигналов заданных значений и сигналов датчиков, а также сигнала неисправности должны быть экранированы.

Для экранирования кабелей экранирующая оболочка должна подключаться на массу насоса только с одного конца.

При экранировании кабелей следить за хорошим и плотным контактом между экранирующей оболочкой и массой насоса, рис. 2.

Рис. 2



TM00 1890 2293

3.1.2 Выбор параметров нейтрального провода




При монтаже нескольких насосов типа "Е" с однофазными электродвигателями в сети с общей нейтралью особое внимание следует уделять выбору параметров нейтрального провода, поскольку потребляемый ток не является синусоидальным.

Если два насоса типа "Е" подключаются к двум фазам, рис. 3, ток в нейтральном проводе можно определить по следующей формуле:

$$I_N = \sqrt{I_{L1}^2 + I_{L2}^2}$$

Рис. 3




TM00 5381 0695

Если три насоса типа "Е" подключаются к трем фазам, рис. 4, ток в нейтральном проводе можно определить по следующей формуле:

$$I_N = \sqrt{I_{L1}^2 + I_{L2}^2 + I_{L3}^2}$$

Рис. 4



3.2 Защита

Смотри раздел 7. Технические данные.

3.2.1 Дополнительная защита

Заземление:

Насос типа "Е" должен всегда заземляться в соответствии с предписаниями.

Автомат защиты электродвигателя от тока утечки:

Если электродвигатель MGE подключен к электросети, в которой в качестве дополнительной защиты применяется автомат токовой защиты (от тока утечки), это должен быть такой тип автомата защиты электродвигателя, который срабатывает как на возникновение переменных токов утечки, так и на пульсирующие токи утечки постоянного тока (он должен быть чувствительным к пульсирующему току). Такой тип автомата защиты имеет следующую маркировку:



3.2.2 Защита от перенапряжения

От перенапряжения насос защищен с помощью варисторов, включенных между фазой, нулевым проводом и проводом заземления.

Если требуется защита насоса от перенапряжения согласно VDE 0160/12.90, смотри раздел 7.3 Прочие технические данные.

Для более подробной информации просим вас связаться с фирмой GRUNDFOS.


3.3 Испытание сопротивления изоляции

При испытании сопротивления изоляции электросети, в которую включены насосы типа "Е", указывается величина утечки на землю (величина тока утечки) через насос.

Поэтому перед проведением испытания сопротивления изоляции необходимо отключить напряжение электропитания от насоса путем отсоединения как фазового (L), так и нулевого (N) провода, поскольку оба подключены к линии защитного заземления PE (Protective Earth) через варисторы, в результате чего все напряжения, превышающие приблизительно 500 В, отводятся непосредственно на землю.

Испытание сопротивления изоляции должно выполняться с соблюдением следующих указаний (смотри также рис. 5).

Рис. 5



1. Отключить напряжение питания.
2. Отсоединить провода от клемм фазового и нейтрального проводов (L и N).
3. Закоротить клеммы L и N коротким куском провода.
4. Вывернуть винт подключения на массу электронного оборудования (ТРО).
5. Между клеммами L/N и землей при испытании допускается подавать напряжение переменного тока не более 1200 В.

Внимание

Ни в коем случае нельзя испытывать сопротивление изоляции, подавая напряжение между фазовым проводом (L) и нейтралью (N).

6. Закоротить винт подключения электронного оборудования на массу (ТРО) и заземление - тем самым разрядятся конденсаторы системы управления.
7. Снова вернуть винт подключения электронного оборудования на массу, подключить фазовый провод (L) и нейтраль (N).

3.4 Высоковольтные испытания

Внимание

Насос не подвергается высоковольтным испытаниям.

Если, тем не менее, требуется провести испытание насоса высоким напряжением, необходимо следовать указаниям по испытанию сопротивления изоляции, раздел 3.3 Испытание сопротивления изоляции.


4. Подключение электрооборудования

4.1 Электроснабжение

Необходимо следить за тем, чтобы данные электрооборудования, указанные в табличке с техническими характеристиками, совпадали с параметрами питающей электросети.

Подключение электроснабжения выполняется в соответствии с рис. 6.

Рис. 6




TM00 8609 3296

4.2 Включение/выключение

Подключение внешнего переключателя ВКЛ/ВЫКЛ выполняется в соответствии со схемой на рис. 7.

Рис. 7



TM00 8610 3296

Внимание


Включение/выключение насоса через сетевой выключатель разрешается выполнять не чаще трех-четырех раз в час.

4.3 Сигналы заданных значений

Внешние сигналы заданных значений (смотри также раздел 5.4 Положения переключателей DIP):

- Потенциометр (10 кΩ)
Потенциометр для изменения/установки заданных значений подключить согласно схеме, указанной на рис. 8.


Рис. 8



TM00 8611 3296

- Сигнал напряжения (0-10 В)
Канал подачи сигнала напряжения для изменения/установки заданных значений подключить согласно схеме, указанной на рис. 9.


Рис. 9



TM00 8612 3296

- Сигнал тока (0-20 мА)
Если для изменения/установки заданных значений используется сигнал тока, он должен преобразовываться в сигнал напряжения путем включения сопротивления (237 Ω) между зажимами 2 и 4, смотри рис. 10.

Рис. 10




TM00 8613 3296

4.4 Сигналы датчиков

Для подача напряжения питания к датчикам используется либо клеммная коробка насоса, либо внешний источник питания.

Сигнал тока (4-20 мА)
Сигнал тока датчика должен подаваться через два провода, подключенных как показано на рис. 11.


Рис. 11



TM00 8614 3296

- Сигнал тока (0-20 мА или 4-20 мА)
Сигнал тока датчика должен подаваться через три провода, подключенных как показано на рис. 12.


Рис. 12



TM00 8615 3296

- Сигнал напряжения (0-10 В или 2-10 В)
Канал подачи сигнала напряжения от датчика подключить согласно схеме, указанной на рис. 13.

Рис. 13




TM00 8616 3296

- Без сигнала датчика
Если датчики не применяются, зажимы 5 и 6 необходимо закоротить перемычкой.

4.5 Выход сигнала неисправности

Внешний датчик сигналов/оборудование GLT подключить согласно схеме, приведенной на рис. 14. Смотри также раздел 6. Световая сигнализация и выход сигнала неисправностей.

Рис. 14



TM00 8617 3296


5. Регулировка насоса

У насоса типа "Е" имеется возможность выбирать между двумя различными режимами эксплуатации - регулируемым и нерегулируемым, рис. 15.

При **регулируемом** режиме эксплуатации насос автоматически поднастраивает свою производительность в соответствии с выбранным заданным значением регулируемого параметра (давления, перепада давления, температуры, разности температур или подачи). На рис. 15 показан насос с регулированием давления как пример регулируемого режима эксплуатации.

При **нерегулируемом** режиме эксплуатации насос работает в соответствии с введенной постоянной характеристикой.

Рис. 15



TM00 8593 3296

На заводе-изготовителе насосы предварительно настроены для эксплуатации в нерегулируемом режиме, смотри раздел 5.4 Положения переключателей DIP.

5.1 Установка заданных значений

С помощью подключения датчика аналоговых сигналов ко входу сигнала заданных значений можно выполнять установку заданного значения, смотри раздел 4.3 Сигналы заданных значений.

Необходимый внешний сигнал (потенциометр, 0-10 В, 0-20 мА) должен вводиться с помощью переключателей DIP, смотри раздел 5.4 Положения переключателей DIP.


Смотри следующие примеры на рис. 16 и 17.

Пример: Насос в регулируемом режиме эксплуатации (регулирование давления):

Заданное значение насоса должно устанавливаться с помощью подключенного потенциометра. Величина заданного значения считывается по шкале потенциометра.

На рис. 16 потенциометр установлен на "50". При диапазоне измерения датчика от 0 до 6 бар это соответствует установке заданного значения 3 бара. Диапазон установки заданных значений и диапазон измерения датчика идентичны (смотри таблицу с техническими данными датчика).

Рис. 16



TM00 8601 3296

Пример: Насос в нерегулируемом режиме эксплуатации:


Заданное значение насоса должно устанавливаться с помощью подключенного потенциометра. Величина заданного значения считывается по шкале потенциометра.

В нерегулируемом режиме эксплуатации производительность насоса должна устанавливаться в диапазоне между характеристикой МАКС. и МИН. производительности (между характеристикой макс. производительности и значением, равным 25% от макс. производительности), рис. 17.

Значения потенциометра

- "0" соответствует 25% от макс. производительности;
- "50" соответствует 62,5% от макс. производительности и
- "100" соответствует макс. производительности.

Рис. 17



TM00 8524 3196

5.2 Включение/выключение насоса

Обычно рекомендуется выполнять включение/выключение насоса через внешний переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, смотри раздел 4.2 Включение/выключение.

5.3 Регулятор

Если заводская настройка встроенного изодромного (ПИ-) регулятора оказалась неоптимальной, можно изменить настройку времени интегрирования с помощью переключателей DIP 2, 4 и 5, смотри раздел 5.4 Положения переключателей DIP.

Установка изодромного (ПИ-)регулятора:

1. Включить насос и отрегулировать насосную станция так, чтобы насос работал в типовых условиях эксплуатации.
2. Установить время интеграции на 700 секунд.
3. Снизить значение времени интеграции настолько, чтобы режим эксплуатации насоса стал нестабильным. Это можно определить путем контроля регулируемого параметра. Дестабилизацию режима можно заметить также на слух - насос начинает разгоняться или, соответственно, замедляет свое вращения.
4. Установить значение времени интеграции, в 2-3 раза превышающее данное. Теперь установка ПИ-регулятора завершена.

5.4 Положения переключателей DIP


Переключателей DIP предварительно установлены на заводе-изготовителе. В приведенных ниже таблицах заводские установки отмечены полужирным шрифтом.

С помощью переключателей DIP можно устанавливать значения следующих параметров:

- вида регулирования (переключатель 8);
- поднастройка к сигналу заданного значения (переключатель 1);
- время интеграции (переключателя 2, 4 и 5).

Переключатели DIP находятся в клеммной коробке непосредственно под ее крышкой, смотри рис. 18.


Рис. 18



TM00 4379 2594

Каждый из переключателей DIP с помощью шариковой ручки или аналогичным предметом установить в требуемое положение. Переключатель находится в положении ВКЛ, если нажато его плечо со стороны ВКЛ, или, соответственно, в положении ВЫКЛ, если нажато его плечо со стороны ВЫКЛ, смотри рис. 19.

Рис. 19



TM00 8618 3296

Переключатели DIP имеют следующие функции:

SW8	Вид регулирования
ВКЛ	регулируемое
ВЫКЛ	нерегулируемое

SW1	Поднастройка к сигналу заданного значения
ВКЛ	Заданное значение 0-10 В
ВЫКЛ	Заданное значение потенциометра 10 кΩ
	Заданное значение 0-20 мА/237 Ω (смотри раздел 4.3 Сигналы заданных значений)

SW2	SW4	SW5	Время интеграции
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	700 секунд
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	200 секунд
ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	70 секунд
ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	25 секунд
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	7 секунд
ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	2 секунд
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	0,7 секунд
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	0,25 секунд



SW7	Поднастройка к сигналу датчика
ВКЛ	Датчик: подключение с нормальной полярностью
ВЫКЛ	Датчик: подключение с обратной полярностью

SW3	SW9	SW10	Поднастройка к сигналу датчика
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Не функционирует
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Не функционирует
ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	Датчик на 2-10 В
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	Датчик на 0-10 В
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	Датчик на 4-20 мА
ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	Датчик на 0-20 мА
ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	Не функционирует
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	Не функционирует

SW6	Эту установка переключателя DIP менять нельзя
ВКЛ	Всегда ВКЛ

6. Световая сигнализация и выход сигнала неисправностей

В клеммной коробке электродвигателя насоса имеются два светодиода световой сигнализации и выход сигнала неисправностей. В приведенной ниже таблице показано, как работает световая сигнализация и соответствующие сигналы неисправностей на выходе.

Световая сигнализация		Выход сигнала неисправностей	Описание
Зеленого цвета	Красного цвета		
Мигает	Не горит		Нормальный режим <ul style="list-style-type: none"> Насос нормально работает или был выключен с помощью внешнего переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.
Горит постоянно	Горит постоянно		Предупредительный сигнал , насос работает. <ul style="list-style-type: none"> Перегрузка электродвигателя; насос работает на пониженной частоте вращения. Неисправность сигнала датчика. Прочие неисправности.
Не горит	Горит постоянно		Неисправность , насос выключен. <ul style="list-style-type: none"> Слишком высокая температура электродвигателя при вводе насоса в эксплуатацию.
Мигает	Горит постоянно		Неисправность , насос выключен. <ul style="list-style-type: none"> Перегрузка электродвигателя. Слишком высокая температура электродвигателя. Блокировка насоса.
Горит постоянно	Мигает		Неисправность , насос выключен. <ul style="list-style-type: none"> Падение напряжения или перенапряжение. Прочие неисправности.
Мигает	Мигает		Неисправность , насос выключен. <ul style="list-style-type: none"> Кратковременное падение напряжения или перенапряжение. Прочие неисправности.
Не горит	Мигает		Неисправность , насос выключен. <ul style="list-style-type: none"> Прочие неисправности.
Не горит	Не горит		Отключено напряжение питания , насос выключен.

7. Технические данные

Смотри табличку с техническими данными.

7.1 Напряжение питания

Насосы типа "Е" поставляются для подключения к электросети со следующими параметрами

1 x 220-240 В +6%/–10%, 50/60 Гц, PE

(с защитным заземлением),

1 x 200-220 В +6%/–9%, 50/60 Гц, PE, или

1 x 230-240 В +6%/–10%, 60 Гц, PE.

Смотри табличку с техническими данными.

Входной предохранитель

(Входной предохранитель может быть как стандартного инерционного типа, так и быстродействующего исполнения).

Мощность электро двигателя	Мин. [А]	Макс. [А]
кВт		
1,10	16	16
0,75	10	16
0,55	10	16
0,37	6	16
0,25	6	16
0,18	6	16

Напряжение питания датчика

Напряжение питания датчика снимается с зажимов клеммной коробки электродвигателя. Имеется два типа питания:

1. Постоянным током напряжением 24 В ±4 В
Максимальная нагрузка: 25 мА.
Ток короткого замыкания: 11 мА (типовое значение).
2. Постоянным током напряжением 5 В ±0,3 В
Максимальная нагрузка: 5 мА.

Оба указанных типа питания нельзя применять для датчиков одновременно.

7.2 Входы/выходы

ВКЛ/ВЫКЛ

Внешний беспотенциальный переключатель ВКЛ-ВЫКЛ.
Максимальная нагрузка контактов: постоянный ток 1 мА, напряжение 5 В.
Экранированный кабель.

Сигналы заданных значений

- Потенциометр
Постоянный ток напряжение 0-5 В, сопротивление 10 кΩ (источник напряжения питания внутри системы).
Экранированный кабель.
Макс. длина кабеля: 100 м.
- Сигнал напряжения
Постоянный ток напряжение 0-10 В, $R_i = 50 \text{ к}\Omega$.
Допуски: +0%/–6% при макс. сигнале напряжения.
Экранированный кабель.
Макс. длина кабеля: 500 м.
- Сигнал тока
Постоянный ток 0-20 мА при подключении сопротивления (237 Ω) между жабимами 2 и 4.
Экранированный кабель.
Макс. длина кабеля: 500 м.

Сигналы датчиков

- Сигнал тока
Постоянный ток 0-20 мА/4-20 мА, $R_i = 237 \Omega$.
Допуски: +0%/–6% при макс. сигнале тока.
Экранированный кабель.
Макс. длина кабеля: 500 м.
- Сигнал напряжения
Постоянный ток 0-10 В/2-10 В, $R_i = 10 \text{ к}\Omega$.
Экранированный кабель.
Макс. длина кабеля: 500 м.

Выход сигнала неисправностей

Беспотенциальный коммутирующий контакт.
Макс. нагрузка контакта: 250 В переменного тока 1 А.
Мин. нагрузка контакта: 5 В постоянного тока 10 мА.
Экранированный кабель.

Если для сигнализации неисправностей не используется низковольтное безопасное напряжение, необходимо для выхода сигнала неисправностей применять отдельный экранированный кабель.

7.3 Прочие технические данные

EMV (электромагнитная совместимость)

Насосы типа "Е" соответствуют директивам:
EN 61 800-3.

Электродвигатель соответствует требованиям VDE 0160/12.90. Если электродвигатель установлен в месте, где окружающие условия характеризуются возможностью возникновения высоких пиковых значений напряжения и поэтому необходимо или предписывается классифицировать электродвигатель в соответствии со 2 классом стойкости при перенапряжениях по VDE 0160, электродвигатель должен оборудоваться блоком защиты TP 12-230.

Класс защиты

Стандартный: IP 55.

Класс нагревостойкости изоляции

F (согласно IEC 85).

Температура окружающей среды

Эксплуатационная температура: от –20°C до +40°C.

Температура хранения/транспортировки: от –40°C до +60°C.

Относительная влажность воздуха

Макс. 95%.

Антикоррозионная защита

Класс 2 антикоррозионной защиты по DS 412 (датский стандарт).

Уровень звука

Макс. 67 дБ(А).

8. Сбор и удаление отходов

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и удаляться в соответствии с требованиями экологии:

1. Для этого должны будут задействоваться местные муниципальные или частные организации или фирмы по сбору и удалению отходов.
2. Если такие организации или фирмы отсутствуют, а также если они не принимают отходы из-за содержащихся в них материалов, то изделие или возможные экологически вредные материалы могут отправляться в ближайший филиал или мастерскую фирмы GRUNDFOS.

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Poul Due Jensens Vej 7A
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51

Albania

COALB sh.p.k.
Rr.Dervish Hekali N.1
AL-Tirana
Phone: +355 42 22727
Telefax: +355 42 22727

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8346-7434

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-60/883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Bosnia/Herzegovina

GRIZELJ d.d.
Stup, Bojnicka 28
BiH-71210 Sarajevo
Phone: +387 71 542992
Telefax: +387 71 457141

Bulgaria

P + M Consulting
Ul. Cvetna Gradina N. 19-21
BG-1421 Sofia
Phone: +359 2 9630501
Telefax: +359 2 9633630

Croatia

GRUNDFOS Office
Kuhaceva 18
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 210 627
Telefax: +385 1 210 627

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Hynaisova 10
CZ-77200 Olomouc
Phone: +420-68-5716 111
Telefax: +420-68-5225 022

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki)
Phone: +358-9 878 9150
Telefax: +358-9 878 91550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Industriestraße 15-19
D-23812 Wahlstedt/Holstein
Tel.: +49-4554-98-0
Telefax: +49-4554-98 7399/7355

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
19th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania-Attikis
Phone: +30-1-6646156
Telefax: +30-1-6646273

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Lakatos u. 65
H-1184 Budapest
Phone: +36-1296 0620
Telefax: +36-1290 5534

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit 34, Stillorgan Industrial Park
Blackrock
County Dublin
Phone: +353-1-2954926
Telefax: +353-1-2954739

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-2-95838112/95838212
Telefax: +39-2-95309290/95838461

Macedonia

MAKOTERM
Dame Gruev Street 7
MK-91000 Skopje
Phone: +389 91 117733
Telefax: +389 91 220100

Netherlands

GRUNDFOS Nederland B.V.
Pampuslaan 190
NL-1382 JS Weesp
Tel.: +31-294-492222
Telefax: +31-294-492244/492299

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
PL-60-462 Poznań
Phone: +48-61-82-10-535
Telefax: +48-61-82-10-560

Portugal

Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2780 Paço de Arcos
Tel.: +351-1-4407600
Telefax: +351-1-4407690

Republic of Moldova

MOLDOCON S.R.L.
Bd. Dacia 40/1
MD-277062 Chishinau
Phone: +373 2 542530
Telefax: +373 2 542531

Romania

IURIA S.A.
81-83 rd. Panduri St., Sector 5
RO-76233 Bucharest
Phone: +40 1 4102600
Telefax: +40 1 4113393

Russia

ГРУНДФОС Представительство в Москве
121069 Москва а/я 156
Скатертный пер. 5а кв. 2
Телефон: 290-62-51, 290-50-95
Телефакс: 203-05-10

Russia

ГРУНДФОС Представительство в Минске
220090 Минск
Олешева, 14
Телефон: 62 40 49
Телефакс: 62 40 49

Slovenia

TEHNOUNION
Vosnjakova 2
SLO-1000 Ljubljana
Phone: +386 61 1720200
Telefax: +386 61 329 868

Slovenia

AQUATERM
Kosarjeva 6
SLO-2000 Maribor
Phone: +386 62 226738
Telefax: +386 62 226737

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-(9)1-848 8800
Telefax: +34-(9)1-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 63, Angeredsvinkeln 9
S-424 22 Angered
Tel.: +46-31-3 32 23 00
Telefax: +46-31-3 31 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
14, Min-Yu Road
Tunglo Industrial Park
Tunglo, Miaoli County
Taiwan 366, R.O.C.
Phone: +886-37-98 05 57
Telefax: +886-37-98 05 70

Turkey

GRUNDFOS Türkiye Ltd.
Bulgurlu Caddesi no. 32
81190 Uskudar Istanbul
Phone: +216-4280 306
Telefax: +216-3279 988

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4-815166
Telefax: +971-4-815136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
2555, Clovis Avenue
Clovis, California 93612
Phone: +1-209-292-8000
Telefax: +1-209-291-1357

Yugoslavia

GRUNDFOS Office
Ustanicka 166/3
YU-11000 Belgrad
Phone: +381 11 4884706
Telefax: +381 11 4884706

Addresses revised 27.01.1998

96 41 86 17

V7 13 78 81 03 98	RU
Ersetzt V7 13 78 81 02 98	

GRUNDFOS®