Библиотека СОК

Haier

Паспорт изделия.
Инструкция по установке и эксплуатации.

# Настенные газовые котлы

## Модели:

**GreenLine 1.20 Ti**
**GreenLine 1.26 Ti**
**GreenLine 1.30 Ti**
**GreenLine 1.35 Ti**
**GreenLine 1.20 TiW**
**GreenLine 1.26 TiW**
**GreenLine 1.30 TiW**
**GreenLine 1.35 TiW**

Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочитайте настоящее руководство.

Компания Haier оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное руководство без предварительного уведомления.

Приведенные фотографии являются простыми иллюстрациями к изделию и могут отличаться от его фактического внешнего вида.

Сохраняйте это руководство вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Срок службы газового котла — 15 лет.

**Каталог(инструкция по эксплуатации)**


**I. Краткое описание газового отопительного водонагревателя ..... 1**

1.1Определения ..... 1

**II. Условные знаки и инструкции по безопасности ..... 2**

2.1 Описание обозначений ..... 2

2.2 Инструкция по безопасности ..... 2

**III. Инструкция по эксплуатации ..... 5**

3.1 Описание панели управления и значка дисплея ..... 5

3.2 Включение/выключение газового котла и сброс неисправности ..... 6

3.3 Установка режима отопления и горячей воды ..... 6

3.4 Установка режима энергосбережения, когда людей нет дома ..... 6

3.5 Отключение котла ..... 6

3.6 Состояние выключения экрана ..... 7

3.7 Диагностика и устранение неисправностей ..... 7

3.8 Работа отопления при отложенном запуске ..... 11

**IV. Проверка и уход ..... 12**

4.1 Содержание и способ обслуживания ..... 12

4.2 Предметы и этапы контроля ..... 12

**V. ПРИЛОЖЕНИЯ ..... 13**

5.1 Технические параметры и комплектация ..... 13


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик.
Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий
В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

## I. Краткое описание газового отопительного водонагревателя

1.1. Определения

☞ Режим отопления

Газовый котел имеет функцию отопления, которая обеспечивает отопление помещений в соответствии с установленной температурой и выбранной программой.

☞ Режим "Antifreeze"

Специальный режим работы котла предотвращающий замерзание теплоносителя при низких температурах и/или предотвращающий повреждение котла.

☞ Режим "ECO"

Режим работы котла с пониженной температурой отопления. Используется в качестве энергосберегающего в периоды отсутствия пользователя дома.

☞ Режим отключения экрана

Режим экономии энергоресурсов в случае активации которого экран, при неработающей горелке котла, находится в выключенном состоянии. Выключение экрана происходит через 2 мин.

## II. Условные знаки и инструкции по безопасности

2.1 Описание знаков

| | |
|---|---|
| Внимание ! | Неправильная эксплуатация может нанести прямой вред жизни и/или здоровью людей |
|  | Предупреждение!<br>Важные указания несоблюдение которых может вызвать повреждение котла или нарушить его нормальное функционирование. |
|  | Меры предосторожности и шаги по эксплуатации |
| ◆ | Последовательность действий |

2.2 Инструкция по безопасности

Перед началом использования газового котла, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

| | |
|---|---|
| Опасно | ◆ Запрещено использовать не оригинальные запасные части, комплектующие и аксессуары.<br>◆ Запрещено использовать котел с другими видами топлива. Тип газа на который настроена работа котла отражен на шильдике котла и в инструкции в таблице технических характеристик.<br>◆ Монтаж, ввод в эксплуатацию,и техническое обслуживание газового котла должны выполняться техническим персоналом, авторизованного сервисного центра, техническими специалистами газового хозяйства или другими организациями имеющими лицензии и допуски на проведение данного вида работ и уполномоченные Haier.<br>◆ При наличии запаха газа необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:<br>• Запретить включать любые электрические выключатели;<br>• Не курить и не пользоваться телефоном в опасных зонах;<br>• Немедленно закрыть главный клапан газа;<br>• Открыть окна для вентиляции;<br>• Сообщить об этом в газовую службу или в службу послепродажного обслуживания.<br>◆ Запрещается внесение каких либо изменений в конструкцию котла.<br>◆ Запрещено снимать и/или повреждать пломбы на узлах котла.<br>◆ Техническое обслуживание и ремонт котла должны проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра Haier или специализированной организацией Партнера, имеющей письменный договор с таким сервисным центром, который уполномочивает ее на проведение технического обслуживания и ремонта с использованием исключительно оригинальных запасных частей.<br>◆ Установка газового котла в жилых помещениях, в спальнях, гостиных и ванных комнатах запрещается.<br>◆ Необходимо регулярно проверять газовый тракт и подсоединения на отсутствие утечек газа.<br>◆ Рядом с газовым котлом запрещено размещение и хранение легко-воспламеняемых и взрывоопасных веществ.<br>◆ При монтаже газового котла следует установить газовый запорный клапан на трубопроводе перед котлом, неправильный монтаж системы газоснабжения может привести к утечке газа и взрыву.<br>◆ Неправильная установка дымовой трубы может привести к утечке дымовых газов и поставить под угрозу безопасность. Запрещается эксплуатировать котел без установки дымовой трубы.<br>◆ По степени защиты от поражения электрическим током котел обязательно должен соединяться с защитным проводником заземления в соответствии с действующими федеральными и местными нормами и правилами устройства и эксплуатации электрических установок (ПЭУ).<br>◆ Не позволяйте маленьким детям играть с упаковочным материалом, снятым с котла (картон, пластиковые пакеты и т.д.) поскольку он может являться для них источником опасности.<br>◆ Неправильная установка газового котла может привести к опасности для личной безопасности пользователя или других лиц или нанести ущерб самому газовому отопительному котлу и другому имуществу. Установка газового котла в подвале не допускается. |

## II. Условные знаки и инструкции по безопасности

Опасно

- Запрещено закрывать различные вентиляционные отверстия котла и помещения в котором он установлен.
  Помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 2-х кратного (т.е. постоянную замену воздуха в размере 2-х объемов помещения в м3 в час).
- Во избежании ожогов запрещено касаться дымовой трубы и патрубков системы отопления при работе котла, т.к. они имеют высокую температуру. Перед осуществлением каких-либо операций по очистке внешней поверхности котла дождитесь понижения температуры в котле до 40 ℃.
- Установка котла должна проводиться только специалистами, имеющими разрешения и лицензии на данный тип работ и с соблюдением действующих государственных и местных норм, а также рекомендаций, изложенных в данной инструкции.
  Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный ошибками монтажа и использования, ровно, как и несоблюдением действующих государственных и местных норм и инструкций изготовителя.
- При очистке поверхности газового котла не следует применять агрессивные чистящие средства.
- Предохранительный клапан отопления и клапан слива отопительной воды не должны обслуживаться пользователем самостоятельно, этим должен заниматься профессионал.
- В случае, если Вы решили больше не использовать котел, следует обезопасить те части, которые могут явиться потенциальным источником опасности.
  Если котел не используется в холодное время года, и существует риск замерзания, выполните соответствующие инструкции из раздела «Опорожнение котла».
- При выборе мест установки имейте в виду, что газовый котел должен находиться на расстоянии более 500 мм от другого электрооборудования. Запрещено устанавливать котел вблизи приборов с сильным электромагнитным излучением, таких как индукционные плиты и микроволновые печи.
- Котел должен устанавливаться в помещении, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных осадков.
  Помещение должно соответствовать требованиям: СНиП 31-01-2003 (для многоквартирных домов); СНиП 31-02-2001 (для частных домов).
- Минимально возможные размеры – по 50 мм с каждой стороны котла, 200 мм снизу, сверху 250 мм и 500 мм спереди котла. Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию котла рекомендуется оставить не менее 200 мм по бокам.
- Чтобы не нарушить нормальную работу газового котла, держите определенное безопасное расстояние от других газовых приборов.
- В качестве теплоносителя должна использоваться вода состав которой соответствует СП 31-106-2002 и требованиям изложенным в инструкции:
  PH - 7 - 9 ед.
  Жесткость - не более 5 ммоль экв/л.
  Содержание железа - не более 0,6 мг/л
  Электропроводность - не более 200 ед.
  Растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг
  Не допускается наличия механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и их производных.
- Система "Antifreeze" работает только если котел подключен к электро и газоснабжению.
- Котел комплектуется электрокабелем со штепсельной вилкой. В случае необходимости удлинения электрокабеля необходимо использовать трехжильный медный кабель с негорючей изолирующей оболочкой сечением 3×1.5 мм.
- В случае поломки и/или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить работу котла, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства.
  Для диагностики неисправности и ремонта котла обратитесь в специализированную сервисную организацию. Список авторизованных сервисных центров Вы можете узнать у Продавца, на сайте https://haieronline.ru или позвонив по телефону горячей линии 8-800-250-43-05.


## II. Условные знаки и инструкции по безопасности

| | |
|---|---|
| Опасно | ◆ При работе газового котла запрещено открывать его корпус или запускать котел с открытой панелью.<br>◆ Газовый котел может использована только для отопления дома , а горячая вода в бытовых целях. Горячая вода не должна использована для приготовления пищи или питьевой воды.<br>◆ Запрещается самостоятельная установка и настройка котла.<br>◆ Запрещено самостоятельно разбирать котел.<br>◆ Подключение системы отопления должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, соответствующих технических инструкцй и стандартов.<br>◆ Включение котла в работу допускается только в том случае, если передняя панель закрыта и система дымоудаления подключена к котлу. В противном случае при неблагоприятных условиях эксплуатации существует опасность повреждения имущества, телесных повреждений или даже опасности для жизни..<br>◆ Не следует без особой надобности устанавливать температуру горячей воды выше 50 °C, так как это приводит к повышенному выпадению накипи в теплообменнике котла и необходимости его частой чистки.<br>Кроме того, это может привести к ожогам по неосторожности.<br>◆ Подключение котла к электросети переменного тока 230В / 50 Гц должно быть выполненов соответствии с действующими федеральными и местными нормами и правилами |

## III. Инструкция по эксплуатации

3.1 Описание панели управления и символов дисплея

Экран управления




| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Кнопка «ECO/bar» | Используется для активации режима энергосбережения или отображения давления системы отопления. |
| 2 | Кнопка «Отопление» | Нажав на кнопку можно включить, выключить режим отопления или перевести котел в режим регулирования температуры отопления. |
| 3 | Кнопка «-» | Используется для уменьшения температуры отопления или горячей воды, изменения параметров в меню, переключения функций и др. |
| 4 | Основной дисплей | Отображает основные параметры и режимы работы котла и сервисную информацию при настройке. При возникновении неисправности система самодиагностики выводит соответствующий буквенно-цифровой код. |
| 5 | Кнопка «+» | Используется для увеличения температуры отопления или горячей воды, изменения параметров в меню, переключения функций и др. |
| 6 | Кнопка «Горячая вода» | Используется для вкл/выкл функции ГВС (летний/зимний режим работы),а так же чтобы перевести котел в режим регулирования температуры горячей воды. |
| 7 | Кнопка «Отложенного запуска» | Предназначена для вкл/выкл программы «Отложенного запуска». |
| 8 | Кнопка «ON/OFF» | Предназначена для включения или выключения газового котла, а при блокировке котла произвести сброс ошибки и его перезапуск. |

Дисплей




| Значок | Название | Описание |
|---|---|---|
| | Отложенный запуск | Символ горит при активной функции "Отложенного запуска" |
| h | Значок единицы времени | Единицы измерения времени функции "Отложенного запуска" |
| | Режим "Antifreeze" | Символ горит, когда котел работает в режиме «Antifreeze». |
| bar | Единицы давления воды | Единицы измерения давления теплоносителя в системе отопления. |
| 50 | Значок отображения температуры и кода неисправности | В режиме работы отображается реальная температура в соответствующем контуре.При настройке/изменении реальная температура изменяется на установочную.При возникновении аварийной ситуации индикация температуры заменяется на буквенно-цифровой код неисправности. |
| | Режим "ECO" | Символ горит, когда котел работает в режиме энергосбережения. |
| | Отопление | Символ горит, когда котел имеет возможность работать на отопление. Мигает при поступлении запроса на включение котла на отопление и его работе в этом режиме. |
| | Горячая вода | Символ горит, когда котел имеет возможность работать на нагрев ГВС. Мигает при поступлении запроса на включение котла в режиме ГВС и его работе в этом режиме. |
| | Значок пламени | Наличие пламени на горелке. Символ горит при фиксации пламени на горелке. |
| ⚠ | Неисправность | При нормальной работе котла символ не активен. Мигает при возникновении неисправности и отображении совместно с буквенно-цифровым кодом неисправности. |
| ℃ | Единицы измерения температуры | градусы Цельсия |
| | Wi-Fi | В случае успешного подключения к сети Wi-Fi загорится индикатор. (только для моделей с суффиксом TiW) |

## III. Инструкция по эксплуатации

3.2 Включение/выключение газового котла. Сброс блокировки при неисправности.

3.2.1 При выключенном состоянии, нажмите на кнопку " ⏻ ", котел переходит в режим пуска, дисплей всегда находится в режиме отображения информации. Повторное нажатие на кнопку " ⏻ " , приведет к выключению дисплея и котла;

3.2.2 Сброс неисправности

При возникновении ошибки, автоматика блокирует работу котла. Для сброса ошибки и разблокировки необходимо нажать на кнопку " ⏻ " , произойдет перезапуск котла.

3.3 Установка режима отопления и горячей воды

С помощью кнопки "Отопление" можно активировать режим работы котла только на нагрев горячей воды ("летний" режим) или нагрев отопления + приготовление горячей воды ("зимний" режим). По умолчанию котел включен в "зимнем" режиме при этом на дисплее светятся соответствующие пиктограммы.

Данные модели газовых котлов предназначены для нагрева к онтура отопления. В случае необходимости нагрева контура ГВС к котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева. Для этого в котел встроен трехходовой кран с сервоприводом и в комплекте поставляется датчик для измерения температуры воды в бойлере.

3.3.1 Диапазон регулирования температуры в системе отопления составляет 35-85°C для высокотемпературных(радиаторных) систем отопления и 35-60°C для низкотемпературных систем отопления (теплые полы).

Внимание!

Для оптимального использования котла в высокотемпературной системе отопления с завода максимальная температура ограничена на уровне 75°C. В случае необходимости увеличения максимальной температуры до 85°C вызовите специалиста сервисного центра для изменений настройки в сервисном меню котла.

Для регулировки и изменения температуры отопления нажмите кнопку "Отопление" , при этом на дисплее начнет мигать соответствующий значок , а температура переключится с измеренной на установочную. Нажимая на кнопки " + " или " - " увеличивайте или уменьшайте заданную температуру до необходимой.

Однократное нажатие на кнопки " + " или " - " изменяет температуру с шагом 1 ℃.

Котел автоматически запоминает установленную Вами температуру и при бездействии в течение 3 сек на дисплее установочная температура изменяется на реальную.

3.3.2 Режим горячей воды и установка температуры (диапазон заданной температуры горячей воды : 35-60℃)

Для изменения температуры горячей воды в системе ГВС необходимо нажать кнопку горячая вода при этом на дисплее значок« DHW Mode »горячей воды начнет мигать, а те мпература переключится с измеренной на установочную. Нажимая на кнопки " + " или" - " увеличивайте или уменьшайте заданную температуру до необходимой. Однократное нажатие на кнопки " + " или " - " изменяет температуру с шагом 1℃.

Котел автоматически запоминает установленную Вами температуру и при бездействии в течение 3 сек на дисплее установочная температура изменяется на реальную.

1.Не следует без особой надобности устанавливать температуру горячей воды выше 50 °C, это может привести к ожогам по неосторожности.

2.Профилактически необходимо нагревать горячую воду до 70 градусов не менее одного раза в неделю, это создаст эффект термической дизенфекции и предотвратит развитие и/или уничтожит существующую колонию бактерий "Legionella".

3.4 Установка режима энергосбережения, когда людей нет дома

Специальный режим экономичной работы котла в момент отсутствия пользователя в жилом помещении для изменения алгоритма работы с пониженной температурой отопления. Для его активации необходимо нажать кнопку«Eco Mode / bar »на панели управления. Работа котла в этом режиме визуализируется на дисплее соответствующей пиктограммой. Повторное нажатие на кнопку выключает данный режим и переводит котел в стандартный режим нагрева отопления.

Для установки работы котла с пониженной температурой, необходимо ее установить.

3.5 Отключение котла

3.5.1 Краткосрочное отключение

Для выключения котла на непродолжительное время нажмите кнопку «ON/OFF», при этом дисплей потухнет. Защитная функция «Antifreeze» позволяющая вкл. циркуляционный насос и горелку для предотвращения замерзания теплоносителя при достижении им низких температур остается активной если котел остается подключенным к системе энерго- и газоснабжения.

3.5.2 Долгосрочное отключение

Если необходимо выключить котел на длительное время, то рекомендуется дополнительно отключить котел от энерго- и газоснабжения.

**ВНИМАНИЕ!**

В случае возможных отрицательных температур, слейте воду из котла и системы отопления см. п2.5 «Опорожнение котла».

Если в качестве теплоносителя системы отопления используется антифриз, то контур отопления опорожнять не нужно. Если к котлу подключен бойлер косвенного нагрева необходимо опорожнить к онтур нагрева горячей воды ГВС во избежание замерзания в нем остатков воды.

В случае отключения котла на длительное время, перед его последующим запуском, вызовите технического специалиста авторизованного сервисного центра для проверки котла и системы отопления.

3.6 Состояние выключения экрана

Экран всегда выключен когда котел не работает и находится в режиме ожидания. Для включения дисплея нажмите на любую кнопку. Дисплей автоматически активируется когда котел включает горелку.

3.7 Диагностика и устранение неисправностей

В случае поломки и/или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить работу котла, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства. Для диагностики неисправности и ремонта котла обратитесь в специализированную сервисную организацию. Список авторизованных сервисных центров Вы можете узнать у Продавца, на сайте https://haieronline.ru или позвонив по телефону горячей линии 8-800-250-43-05.

Неисправности котла и способы их устранения.

| Код неисправности /описание | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Запах газа | Утечка газа в соединении | Обратитесь в газоснабжающую организацию |
| **FF/** Сбой платы управления | Сбой параметров настройки платы управления | Вызовите сервисного инженера для настройки платы управления |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **F0 /** Сбой связи модуля Wi-Fi | Потеря сигнала сети | Восстановите сетевые настройки Переподключите модуль Wi-Fi котла с домашней сетью |
| | Отсутствие интернета | Проверьте настройки роутера и восстановите доступ в интернет |
| | Неисправность роутера | Замените роутер |
| | Неисправность модуля Wi-Fi | Вызовите сервисного инженера для замены неисправного узла |
| **F1/** Отсутствие пламени | Отсутствие газа | Откройте газовый кран или обратитесь в газоснабжающую или сервисную организацию в случае если все краны открыты. |
| | Низкое давление газа на входе в котел | Свяжитесь с газоснабжающей компанией |
| | Неисправность газового клапана | Вызовите сервисного инженера для замены неисправного узла |
| | Неисправность электрода розжига, его электрокабеля, или окисление контактов | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность автоматики котла | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **F2/** Неисправность основного газового клапана | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность газового клапана | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **08 /** Сработала система защиты котла от замерзания | Температура в котле менее $2^0$C | Прогреть котел электрическим отопителем до температуры выше$2^0$C. Если при этом ошибка автоматически не пропадает Вызовите специалиста сервисной организации |
| **80 /** Неисправность датчика внешней температуры | Неисправен датчик температуры системы отопления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |

| | | |
|---|---|---|
| **F3/** Паразитное пламя | Неисправность электрода розжига или его электрокабеля | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность газового клапана | Вызовите сервисного инженера для замены неисправного узла |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **F4/** Отсутствие информации на панели управления | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность дисплейной платы | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **F5 /** Отсутствие связь панели управления с платой управления | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность дисплейной платы | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **F9/** Наличие пламени в течении 4с после выключения горелки | Неисправность электрода розжига или его электрокабеля | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность газового клапана | Вызовите сервисного инженера для замены неисправного узла |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **FA /** Неисправность запорного клапана №1 газовой рампы | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность запорного клапана №1 | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **Fb /** Неисправность запорного клапана №2 газовой рампы | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность запорного клапана №2 | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **FC/** Неисправность клапана автоматической подпитки | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность клапана автоматической подпитки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **01/** Неисправность газового клапана | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность газового клапана | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **02/** Перегрев теплоносителя | Отсутствует/слабая циркуляция по системе отопления | Проверить на открытие всю запорную арматуру, убедиться в чистоте фильтров грязевиков, или вызовите специалиста. |
| | Использование теплоносителя (незамерзающей жидкости) с повышенной вязкостью | Вызовите специалистов монтажной и/или сервисной организации |
| | Неисправность циркуляционного насоса | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность автоматики котла или датчика перегрева | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **03/** Неисправность вентилятора | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправен вентилятор | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **31/** Прессостат замкнут при отключенном вентиляторе | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправен прессостат | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |

| | | |
|---|---|---|
| **32/** Отключение прессостата 3 раза в течении 30 мин при работе горелки | Облединение оголовка дымохода | Очистите оголовок дымохода от льда |
| | Образование конденсата в импульсных трубках прессостата | Вызовите специалиста сервисной организации для ревизии и удаления конденсата из трубок |
| | Не правильно смонтирован дымоход | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Не правильная конфигурация и/или не установлена диафрагма (ограничительная шайба) в системе дымоудаления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправен прессостат | Вызовите специалиста сервисной организации для замены узла |
| | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность платы управления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **41/** Быстрый рост температуры отопления ≥ 6K/1min | Отсутствие циркуляции в системе отопления | Проверьте, что запорные краны полностью открыты |
| | | Убедитесь, что фильтра в системе отопления не загрязнены |
| | | Убедитесь что в системе отопления отсутствует воздух |
| | | Убедитесь, что циркуляционный насос работает. При необходимости вызовите сервисного инженера для диагностики. |
| | | Убедитесь, что трехходовой кран переключен на отопление. При необходимости вызовите сервисного инженера для диагностики. |
| | | Проверьте, что бы система отопления была полностью обезвоздушена. |
| | | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность одного из двух датчиков NTC системы отопления | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **33/** Ошибка дымоудаления | Нарушения в системе дымоудаления/дымоходе | Проверьте систему дымоудаления на отсутствие загрязнений и свободного прохода дымовых газов, или вызовите специалиста. |
| | Неисправен датчик скорости вентилятора | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Обмерзание оголовка дымохода | Очистите оголовок дымохода от льда |
| | Неисправность электроники | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **42/** Разница температур между подачей и обраткой отопл. ≥ 35 K в течение 5 секунд | Слабая циркуляция в системе отопления | Проверьте, что запорные краны полностью открыты |
| | | Убедитесь, что фильтра в системе отопления не загрязнены |
| | | Проверьте, что насос работает на III скорости. |
| | Неисправность одного из двух датчиков NTC системы отопления | Вызовите сервисного инженера для диагностики |
| | Давление газа на горелке не соответствует настройкам. | Вызовите сервисного инженера для настройки газового клапана |
| **43/** Разница температур ХВС и ГВС ≤ - 10K в течение 5 секунд | Недостаточное давление газа в газопроводе | Обратитесь в газоснабжающую организацию |
| | Давление газа на горелке не соответствует настройкам. | Вызовите сервисного инженера для настройки газового клапана |
| | Загрязнен вторичный теплообменник | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Загрязнен основной теплообменник | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность одного из двух датчиков NTC системы отопления | Вызовите сервисного инженера для диагностики |
| | Большой давление в системе водоснабжения | Удостоверьтесь, что давление в системе водоснабжения соответствует требуемому |
| | Большой расход холодной воды через вторичный теплообменник | Установите шайбу ограничитель расхода перед котлом |
| | Некорректные настройки платы управления | Вызовите сервисного инженера для настройки |

| | | |
|---|---|---|
| **45/** Высокое давление в системе отопления | Неисправность клапана автоматической подпитки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность расширительного бака | Вызовите специалиста сервисной организации. |
| | Неисправность электроники | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **46 /** Низкое давление | Давление теплоносителя низкое | Проверьте, при необходимости произведите подпитку системы отопления до давления 1,2-1,5 бар |
| | Неисправность автоматики котла или датчика давления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **47/** Неисправность насоса | Низкое гидравлическое сопротивление системы отопления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Наличие дополнительных насосов в системе отопления | Исключите из работы дополнительные насосы системы отопления. |
| | Неисправность датчика давления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность насоса | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **60 /** Разомкнута цепь датчика NTC горячей воды на выходе | Неисправен датчик NTC температуры системы горячего водоснабжения | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **61 /** Неисправность датчика NTC горячей воды на выходе | Неисправен датчик NTC температуры системы горячего водоснабжения | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **62 /** Разомкнута цепь датчика NTC холодной воды | Неисправен датчик NTC температуры системы горячего водоснабжения | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **63 /** Неисправность датчика NTC холодной воды | Неисправен датчик NTC температуры системы горячего водоснабжения | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **64 /** Разомкнута цепь датчика NTC бойлера | Неисправен датчик NTC температуры бойлера | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **65 /** Неисправность датчика NTC бойлера | Неисправен датчик NTC температуры бойлера | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **70 /** Разомкнута цепь датчика NTC отопления на подаче | Неисправен датчик NTC температуры отопления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **71 /** Неисправность датчика NTC отопления на подаче | Неисправен датчик температуры системы отопления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| **72 /** Разомкнута цепь датчика NTC отопления на обратке | Неисправен датчик NTC температуры отопления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **73 /** Неисправность датчика NTC отопления на обратке | Неисправен датчик температуры системы отопления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |

| | | |
|---|---|---|
| **81 /** Разомкнута цепь датчика внешней температуры | Не правильные настройки параметров платы управления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправен датчик NTC температуры отопления | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электроники котла | Вызовите специалиста сервисной организации |
| | Неисправность электропроводки | Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта |
| **При работе сильный шипящий звук.** | Неправильный монтаж системы отопления | Вызовите специалистов монтажной организации |
| | Образование накипи на внутренней поверхности теплообменника | Вызовите сервисного инженера для промывки теплообменника |
| | Недостаточное количество теплоносителя в системе | Подпитать систему отопления |
| **При работе бурлящий звук.** | Воздух в системе отопления | Удалить воздух из системы отопления, при необходимости подпитать |
| | Недостаточная циркуляция теплоносителя в системе отопления | Проверить на открытие всю запорную арматуру, убедиться в чистоте фильтров грязевиков, работоспособности циркуляционного насоса |
| | Использование теплоносителя (незамерзающей жидкости) с повышенной вязкостью | Вызовите специалистов монтажной и/или сервисной организации |
| **Котел не набирает мощность.** | Давление газа перед котлом менее 13мбар | Обратитесь в газоснабжающую организацию |
| | Не настроен газовый клапан | Вызовите сервисного инженера для регулировки |
| | Мощность котла недостаточна | Замените котел |
| | Тепло потери помещения больше чем тепловая мощность котла | Утеплить помещение или заменить котел |
| **Высокая температура котла, но низкая отопительных приборов.** | Большое гидравлическое сопротивление системы отопления. | Вызовите специалиста производившего монтаж системы отопления для устранения повышенного сопротивления. |
| | Забиты фильтры грязеуловители. | Вызовите специалиста сервисного центра для очистки фильтров. |

## 3.8 Работа отопления при отложенном запуске

3.8.1 Включение функции оотложенного запуска:

Нажмите клавишу « Timing Mode », на дисплее загорится индикатор «⏲», и потухнет индикатор режима отопления « », это означает активацию функции отложенного запуска отопления, дисплей переходит в режим обратного отсчета. При этом режиме котел находится в режиме ожидания при котором не нагревает отопление пока таймер функции отложенного запуска производит обратный отсчет установленного времени. При этом котел может нагревать горячую воду. Индикатор « » выключается, индикатор « » загорается, температуры отопления и горячей воды в соответствии с первоначально установленной пользователем температурой.

3.8.2 Настройка временного интервала :

Временной интервал таймера обратного отсчета устанавливается с помощью кнопки «+/-», минимальная единица регулирования 1 час, диапазон настройки времени 1-99 часов (часовая единица «h»). Когда функция активна, вы можете нажать «+/-» для регулировки времени, отсутствие операций в течение 5с автоматически подтвердит настройку. Время «отопления с задержкой» имеет функцию памяти, по умолчанию запоминается последнее установленное пользователем время «отопления с задержкой» ,и повторная активация данной функции произойдет с ранее установленным временным промежутком.

1. В "летнем" режиме, когда нагрев отопления выключен, функцию отложенного запуска активировать нельзя.
2. В случае работы котла в режиме отложенного запуска, функция "антифриз" предотвращающая замерзание котла работает нормально.
3. Для переключения котла в летний режим нажмите и удерживайте кнопку "отопление" , функция отопления выключится. В случае активной функции отложенного запуска он так же выключися.
4. После включения функции отложенного запуска режим энергосбережения также выключается.

## IV. Проверка и уход

4.1 Содержание и способ обслуживания

Для обеспечения надежной работы котла и продолжительного срока службы рекомендуется регулярно проверять текущее состояние оборудование и осуществлять его сервисное обслуживание. Рекомендуется ежегодно проводить работы по проверке и обслуживанию котла. Обязательным условием является проведение данных работ обученным и компетентным персоналом авторизованного сервисного центра Haier.

Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя и производятся за счет потребителя.



Когда на дисплее появляется символ "SE", это означает,что необходимо связаться с авторизованным сервисным центром для проведения работ по обслуживанию котла.Не выполняйте техническое обслуживаниесамостоятельно;

4.2 Предметы и этапы контроля

В нижеследующей таблице приведены рекомендации завода-изготовителя по периодичности проверки и обслуживания газового котла.

| № | Проводимые работы | Периодичность |
|---|---|---|
| 1 | Проверить обычное состояние продукта. | Каждый год |
| 2 | Проверить газопровод на герметичность,наличие повреждений, правильность крепления и сборки | Каждый год |
| 3 | Удалить грязь на с патрубков воздухозабора, рабочего колеса вентилятора и в камере сгорания | Каждый год |
| 4 | Визуально проверить состояние основного теплообменника, обратить внимание на наличие коррозии, отложений сажи и повреждений, при необходимости провести очистку | Каждый год |
| 5 | Проверить корректность работы котла с максимальной и минимальной мощностью. | Каждый год |
| 6 | Проверить, работает ли штепсельное соединение/разъем/ правильно ли подключено | Каждый год |
| 7 | Проверить исправность работы газового клапана | Каждый год |
| 8 | Проверить ли давление наполнения расширительного бака | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 9 | Контроль внутреннего состояния и при необходимости промывка основного теплообменника. | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 10 | Проверка состояния горелки и при необходимости ее очистка. | Каждый год |
| 11 | Проверить систему водопровода отопления и пластинчатый теплообменник на наличие накипи | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 12 | Проверка и очистка фильтров грязевиков системы бытовой горячей воды и системы отопления | Каждый год |
| 13 | Проверить крыльчатку датчика расхода воды на наличие загрязнения/повреждения | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 14 | Убедитесь, что давление воды в контуре отопления находится в допустимом диапазоне | Каждый год |
| 15 | Проверка герметичности системы отопления. | Каждый год |
| 16 | Опрос пользователя по замечаниям и жалобам. | Каждый год |

## V. ПРИЛОЖЕНИЯ


5.1 Технические параметры и комплектация

Технические параметры

| Показатель | Модель | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GreenLine 1.20 Ti | GreenLine 1.26 Ti | GreenLine 1.30 Ti | GreenLine 1.35 Ti |
| | GreenLine 1.20 TiW | GreenLine 1.26 TiW | GreenLine 1.30 TiW | GreenLine 1.35 TiW |
| Общие данные | | | | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая: удаление продуктов сгорания за счет принудительной тяги создаваемой вентилятором. | | | |
| Тип используемого газа | Природный | | | |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Присоединительное давление природного газа, мбар | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Диапазон тепловой мощности горелки (мин.-макс.), кВт | 7,5-20,0 | 9,8-26,0 | 12,5-30,0 | 8,0-35,0 |
| Диапазон тепловой мощности при 80/60 (мин.- макс.), кВт | 7,0-19,2 | 9,1-24,6 | 11,8-28,5 | 7,6-34,6 |
| Диапазон тепловой мощности в режиме конденсации при 50/30 (мин.- макс.), кВт | 7,7-20,4 | 10,0-26,5 | 12,7-30,3 | 8,4-36,5 |
| КПД в режиме 80/60, % | 96 | 96 | 96 | 96 |
| КПД в режиме 50/30, % | 102 | 102 | 102 | 100 |
| КПД при частичной тепловой нагрузке, % | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Макс. расход природного газа, м3/час | 2,1 | 2,75 | 3,18 | 3,7 |
| Система отопления | | | | |
| Диапазон регулирования температуры, $^0$C | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 |
| Максимальная температура теплоносителя, $^0$C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| максимальное давление в системе отопления, бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Объем расширительного бака, л. | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Электрические характеристики | | | | |
| Рабочее напряжение / частота, В/Гц | 230±10%/50 | 230±10%/50 | 230±10%/50 | 230±10%/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 | 115 | 120 | 125 |
| Габаритные и присоединительные размеры | | | | |
| Высота, мм | 725 | 725 | 725 | 760 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 488 |
| Глубина, мм | 325 | 325 | 325 | 330 |
| Вес нетто, кг | 33,5 | 34 | 34,5 | 44 |
| Отопление подача, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Отопление обратка, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Вход холодной воды, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Выход горячей воды, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Подсоединение газа, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Система дымо/воздуховода | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |

Данные приведенные в таблице получены при нормальных условиях: атмосферное давление 101,3 кПа, температура окружающего воздуха 15 С,низшая теплотворность природного газа 34,02 Мдж/м3.

Напор, м.




Расход, кг/ч

I,II, III - скорость вращения

Мы приносим извинения за то, что в связи с усовершенствованием продукции, полученный вами котел может не полностью соответствовать параметрам производительности, указанным в данном руководстве.Информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления!

**Техническая инструкция по монтажу.**


**I. Краткое описание газового отопительного водонагревателя ..... 15–16**

1.1 Описание знаков ..... 15

1.2 Схема ..... 16

**II. Инструкция по монтажу ..... 17–21**

2.1 Примечания по монтажу ..... 17

2.2 Меры предосторожности при установке ..... 18

2.3 Монтаж котла ..... 18

2.4 Монтаж системы дымоудаления ..... 20

2.5 Проверка подключений ..... 21

**III. Соединениекабелей питания ..... 22–24**

3.1 Электропитание ..... 22

3.2 Подключение комнатного термостата ..... 22

3.3 Соединение внешнего насоса ..... 22

3.4 Подключение датчика бойлера ..... 22

3.5 Электрическое соединение ..... 24

**IV. Эксплуатация и наладк ..... 25–27**

4.1 Заполнение/подпитка котла и опорожнение системы ..... 25

4.2 Запуск и эксплуатация ..... 26

4.3 Проверка и регулировка газа на горелке ..... 27

**V. Хранение и утилизация ..... 28**

5.1 Условия хранения и транспортировки ..... 28



5.2 Утилизация ..... 28

## I. Краткое описание газового отопительного водонагревателя

1.1 Описание знаков

| | |
|---|---|
| Внимание ! | Неправильная эксплуатация может нанести прямой вред жизни и/или здоровью людей |
|  | Предупреждение!<br>Важные указания несоблюдение которых может вызвать повреждение котла или нарушить его нормальное функционирование. |
|  | Меры предосторожности и шаги по эксплуатации |
| ◆ | Последовательность действий |

1.2 Схема

| GreenLine 1.20/1.26/1.30 Ti<br>GreenLine 1.20/1.26/1.30 TiW | GreenLine 1.35 Ti<br>GreenLine 1.35 TiW |
|---|---|
|  |  |

1. Выходной гидравлический блок
2. Выходной патрубок
3. Газовый клапан
4. Сервопривод 3-х ходового крана
5. NTC датчик температуры отопления на обратной линии
6. Термостат перегрева теплообменника
7. Основной теплообменник
8. Вентилятор дымоудаления
9. Электроды розжига и контроля пламени
10. Газовая горелка
11. Газовая рампа с запорными клапанами
12. Трансформатор розжига
13. NTC датчик температуры отопления на подающей линии
14. Датчик давления
15. Предохранительно-сбросной клапан
16. Воздухоотводчик
17. Циркуляционный насос
18. Байпасная линия
19. Входной гидравлический блок
20. Вход (обратная линия) отопление
21. Вход холодной воды
22. Вход газа
23. Подача теплоносителя в змеевик бойлера
24. Выход (подающая линия) отопление
25. Конденсатосборник
26. Термостат дымового газа
27. Конденсатор

## II. Инструкция по монтажу

2.1 Примечания по монтажу

2.1.1 Предупреждения

Установка, техническое обслуживание и эксплуатация бытового газового настенного котла HAIER должна осуществляться в строгом соответствии с действующими нормами, правилами и рекомендациями, изложенными в данной инструкции.

При проведении монтажных работ следует соблюдать требования, предписания и рекомендации изложенные в данной инструкции и действующие нормы изложенные в: ГОСТ 20448-2018, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.02-84, СП 31110-2003, СП 41-108-2004, СП 402.1325800.2018, СП 62.13330.2011, ПУЕ Минэнерго России, актуальное издание.

**ВНИМАНИЕ!**

Монтаж котла следует производить только после окончания всех сварочных и слесарных работ и обязательной промывки трубопроводов.

Для предотвращения попадания в котел в процессе эксплуатации загрязнений из системы отопления и холодного водоснабжения необходимо устанавливать дополнительные механические фильтры перед котлом.

**ВНИМАНИЕ!**

Предохранительно-сбросной клапан котла должен быть подсоединен к системе канализации во избежание затопления в случае его срабатывания.

2.1.2 Требования к монтажу

Котел должен устанавливаться в помещении, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных осадков.

Помещение должно соответствовать требованиям: СНиП 31-01-2003 (для многоквартирных домов); СНиП 31-02-2001 (для частных домов).

Помещения, где установлен котёл, должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время - электрическим освещением.

Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение. Освещённость должна соответствовать СНиП II-4-79.

Помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 2-х кратного (т.е. постоянную замену воздуха в размере 2-х объемов помещения в м3 в час).

Не устанавливайте котел в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация агрессивных химических веществ, (например, в парикмахерских, покрасочных мастерских, на предприятиях химчистки и т.д.).

Если в помещении, где устанавливается котел, планируются строительные работы с интенсивным образованием пыли или использованием красок, лаков и других веществ с содержанием фтора, хлора либо серы, необходимо предупредить владельца или лицо, ответственное за эксплуатацию котла, о необходимости на период проведения таких работ выключения котла и после его остывания, изоляции от воздуха помещения (например, накрытия полиэтиленовой пленкой).

По соображениям противопожарной безопасности запрещено устанавливать котел в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся и летучие вещества (например, бензин, растворители и др.).

Минимально возможные размеры – по 50 мм с каждой стороны котла, 200 мм снизу, сверху 250 мм и 500 мм спереди котла (см. рисунок ниже).

Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию котла рекомендуется оставить не менее 200 мм по бокам.

При выборе места установки котла учитывайте, что предохранительно- сбросной клапан контура отопления (3 бар) и конденсатосборник системы дымоудаления (рекомендуемый при вертикальной прокладке дымо/воздуховодов) должны подключаться к канализации.

Котел может быть установлен на любом прочном и ровном основании (температура задней стенки не превышает 60 °С). Если нормативные документы предписывают установку котла с использованием негорючего основания, то следует выполнять требования законодательства.

При монтаже котла следует учитывать максимально возможную длину труб. Длина дымоходов с учетом местных сопротивлений (дополнительных поворотов) от места установки до места предполагаемого выброса продуктов сгорания в атмосферу / забора воздуха для горения не должна превышать этой максимально разрешенной длины. (Смотри инструкцию котла Раздел «Размеры и длина дымоотводов»).



Газовый котел не подходит для наружной установки.

## II. Инструкция по монтажу

2.2 Меры предосторожности при установке

Данные котлы предназначены для подогрева воды до максимальной температуры 90°C (не выше температуры кипения) при избыточном давлении 1,5 бар. Котел должен быть присоединен к системе отопления с учетом производительности и тепловой мощности.

**Перед установкой котла необходимо:**

Тщательно промыть все трубы для удаления посторонних частиц, которые могли попасть в систему отопления в процессе сборки системы (при нарезке труб, сварке, обработке растворителями);


Проверить, что котел имеет хорошо укрепленный патрубок отвода продуктов сгорания с диаметром не менее выходного диаметра дымоотводящего патрубка котла;


Если система отопления, к которой подсоединяется котел, ранее не эксплуатировалась (новая), то, перед монтажом внутренняя поверхность труб должна быть очищена от возможных отложений или загрязнений (жиров, остатков пакли или другого строительного мусора или загрязнений). Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части оборудования. При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

В случае подключения котла к ранее эксплуатируемой системе отопления перед монтажом котла она должна быть предварительно тщательно промыта и очищена от грязи и отложений (частиц ржавчины, окалин и других загрязнений, которые могут попасть в котел и повредить теплообменник и/или датчики котла), образовавшихся ранее в ходе эксплуатации.

2.3 Монтаж

2.3.1 Монтаж котла



| Модель | Размер | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| GreenLine 1.20 Ti,GreenLine 1.20 TiW | 167 | 21 | 130 | 400 | 725 | 68 | 67 | 57 | 68 | 96 | 136 | 325 |
| GreenLine 1.26 Ti,GreenLine 1.26 TiW | 167 | 21 | 130 | 400 | 725 | 68 | 67 | 57 | 68 | 96 | 136 | 325 |
| GreenLine 1.30 Ti,GreenLine 1.30 TiW | 167 | 21 | 130 | 400 | 725 | 68 | 67 | 57 | 68 | 96 | 136 | 325 |
| GreenLine 1.35 Ti,GreenLine 1.35 TiW | 160 | 25 | 130 | 488 | 760 | 72 | 72 | 52 | 152 | 96 | 108 | 330 |

Используйте уровень

1. Согласно монтажным размерам котла, резервировать пространство для соединения трубопроводов, определить местоположение отверстий для монтажных дюбелей и обеспечить уровень.
2. Сверлить все необходимые отверстия и закрепить самонарезающие дюбели на стене.
3. Подвесить котел на дюбель.

2.3.2 Присоединения к системе отопления и горячего водоснабжения

С патрубков котла подающей и обратной линий системы отопления, перед присоединением должны быть сняты защитные пластиковые заглушки;

Присоединительные выводы котла не должны подвергаться нагрузке со стороны труб системы отопления. Это предполагает точное соблюдение размеров окончаний всех подключаемых труб, как по высоте, так и по расстоянию от стены, и взаимному положению отдельных входов;

Перед присоединением котла к трубопроводам системы отопления обязательно промойте их для устранения загрязнений (жиров, частиц ржавчины, окалин, пакли, строительного мусора и других загрязнений, которые могут повредить теплообменник и/или датчики котла);

Перед котлом (на обратной линии отопления) необходимо установить механический фильтр.

Рекомендуется подключение котла к трубопроводам системы отопления и системы ГВС с помощью запорных кранов через накидные гайки, что позволит в дальнейшем производить сложные операции по техническому обслуживанию без слива воды из системы отопления;

Рукоятки запорных кранов должны двигаться свободно, не мешая друг другу;

Перед котлом на обратной линии отопления и подачи холодной воды необходимо установить механический фильтр, а при необходимости – фильтр тонкой очистки;

Если давление в системе холодного водоснабжения на подаче в котел более 4 бар, то рекомендуется установка понижающего редуктора давления либо ограничителя протока воды; если давление менее 1,0 бар, рекомендуется установка повышающего насоса, либо обратитесь в организацию, отвечающую за водоснабжение;


В случае использования насосной станции для исключения резкого изменения давления холодной воды перед котлом обязательно установите перед котлом понижающего редуктора давления воды, чтобы давление на входе в котел было постоянным. В противном случае резкое увеличение и/или снижение давление холодной воды перед котлом может явиться причиной его некорректной работы на нагрев системы горячего водоснабжения;


После завершения монтажных работ по полному подсоединению системы отопления и ее промывке заполните контур отопления теплоносителем не менее 1,5 бар.

Визуально проконтролируйте все подсоединения и трубопроводы на предмет отсутствия утечек воды;
На свое усмотрение, принимая все риски, пользователь может применять антифриз в качестве теплоносителя, но при этом необходимо помнить, что антифриз, произведенный на основе этиленгликоля, возможно применять только в одноконтурных котлах. Во всех моделях двухконтурных котлов необходимо применять антифриз, произведенный на основе пропиленгликоля.

**ВИМАНИЕ!**

В случае применения в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей производитель оставляет за собой право в отказе на бесплатное гарантийное обслуживание и/или ремонт гидравлического контура котла и его компонентов в случаях их выхода из стоя по причине применения антифриза.



В качестве теплоносителя должна использоваться вода состав которой соответствует СП 31-106-2002 и требованиям изложенным в инструкции:РН - 7 - 9 ед.
Жесткость - не более 5 ммоль экв/л.
Содержание железа - не более 0,6 мг/л
Электропроводность - не более 200 ед.
Растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг
Не допускается наличия механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и их производных.

2.3.3 Соединение газопровода

Перед подключением котла к газопроводу необходимо получить разрешение на подключение в местной газообслуживающей организации и провести следующие мероприятия и проверки:

Проверьте соответствие линии газопровода федеральным и местным нормам;

Проверьте, что сечение газопровода превышает и/или равно диаметру присоединительного патрубка котла;

Убедитесь, что подаваемый газ соответствует типу, указанному на заводской табличке, расположенной на левой внутренней стороне облицовки котла;

Удостоверьтесь в том, что перед котлом установлен отсекающий газовый кран на подводящей линии газопровода;

Перед присоединением газовой подводки к котлу снимите пластиковую заглушку с присоединительного патрубка;

Подсоединение котла к газопроводу необходимо производить через диэлектрическую муфту. В противном случае на шине заземления котла возможно наличие потенциала, который приведет к сбоям в работе котла;

Для уплотнения газопровода с присоединительным патрубком используйте только плоскую кольцевую прокладку. Рекомендуется использовать прокладку, изготовленную из паронита или аналогичного по свойствам материала. Запрещается использовать лен, тефлоновую ленту и подобные материалы;

Не затягивайте сильно разъемное соединение с накидной гайкой, так как кольцевая прокладка может быть деформирована и не сможет обеспечить герметичность соединения;

После подсоединения котла откройте запорный газовый кран на опуске газопровода к котлу и произведите контроль герметичности газопровода, газового оборудования и подсоединений (с помощью газоанализатора, обмыливанием или другим способом).

2.4 Монтаж системы дымоудаления.

2.4.1 Предписания

Настенные газовые котлы HAIER производятся только с герметичной закрытой камерой сгорания и относятся к типу «С» у которых воздух для горения подводиться из окружающей среды, продукты сгорания удаляются в окружающую среду под действием принудительной тяги (вентилятора). Для таких котлов используют дымо-/воздуховод специальной конструкции. Дымоход может проходить горизонтально через наружную стену помещения или вертикально через крышу.

Если выброс продуктов сгорания устроен через наружную стену здания, то следует учитывать минимальные расстояния от оголовка дымохода до окон и вентиляционных отверстий, а также до элементов здания, создающих зону ветрового подпора

Системы вытяжки и дымоудаления там, где это не предусматривается действующими нормами, должны быть защищены с помощью деталей и приспособлений, защищающих от атмосферных воздействий.

**ВНИМАНИЕ!**

При наличии в системе дымохода вертикальных участков, после котла необходимо установить конденсатоотводчик с отводом конденсата в канализацию. В противном случае конденсат из дымохода будет попадать непосредственно в котел, что приведет к постоянному шуму при работе котла и выходу из строя вентилятора дымовых газов или его компонентов.

Вся конструкция системы дымохода должна быть свободна от механических нагрузок и напряжений, которые могут привести к нарушению уплотнений и его разгерметизации. С этой целью рекомендуется установка крепежных хомутов из расчета не менее 1 точки крепления на каждый сегмент дымо-/воздуховода, но не реже, чем через 1 м.

Конец трубы (труб) для выброса продуктов сгорания/забора воздуха для горения должен выступать из наружной стены на расстояние не менее двух ее диаметров. Оголовок трубы (труб) для забора наружного воздуха и/или выброса продуктов сгорания должен иметь специальную защиту от попадания внутрь атмосферных осадков и посторонних предметов, а также от задувания ветром.

## II. Инструкция по монтажу

При присоединении к дымовой трубе соблюдайте действующие федеральные и местные нормы, стандарты, правила и рекомендации, изложенные в данном разделе.

При использовании коаксиальных систем дымоудаления придерживайтесь рекомендаций по ее длине изложенные в таблице ниже:


| Модели | Длинна коакс дымохода 60/100 |
|---|---|
| GreenLine 1.20 Ti,GreenLine 1.20 TiW | от 1 до 5 м |
| GreenLine 1.26 Ti,GreenLine 1.26 TiW | от 1 до 5 м |
| GreenLine 1.30 Ti,GreenLine 1.30 TiW | от 1 до 5 м |
| GreenLine 1.35 Ti,GreenLine 1.35 TiW | от 1 до 5 м |


2.4.2 Шаги монтажа

***Внимание***

Для корректной работы котла необходимо предусмотреть уклон дымовой трубы с уклоном в сторону котла не менее 3°.

Для пересечения наружной стены здания дымовой трубой в стене должно выполняться отверстие диаметром 120 мм. Зазор между наружной поверхностью трубы и отверстием в стене (10 мм для коаксиальной системы 60/100 мм) используется для придания трубе (трубам) необходимого уклона в сторону котла и возможности демонтажа или изменения положения. Образующийся зазор должен заделываться с внутренней и наружной стороны стены теплоизоляцией.





| | |
|---|---|
| Опасно | 1. Неправильный монтаж системы дымоудаления может привести к попаданию дымовых газов внутрь помещения и отравлению угарным газом.<br>2.Неправильная установка может привести к попаданию дождевой воды и повреждению оборудования.<br>3.Температура дымовых газов превышает 110°C; |

## 2.5 Подключение дренажной трубы конденсатоприемника

1. Проверить, что все подключения конденсатоприемника и его труб герметичны и правильно подключены.
2. Проверить и заполнить всю систему конденсатоудаления в газовом котле чистой водопроводной водой.
3. Соединить дренажную трубу Конденсатоприемника котла с канализационной трубой расположенной в помещении.




1. Перед первичной эксплуатацией следует заполнить конденсатосборник водой.
2. Необходимо регулярно проверять систему конденсатоудаления и не допускать ее засорения.
3. Необходимо предусмотреть нейтрализацию конденсата перед сбросом его в канализацию.
4. Необходимо предусмотреть минимальный уклон дренажной трубы системы конденсатоудаления не менее 2, 5°.
5. Дренажная труба конденсационной воды должна иметь эффективный диаметр прохода более DN13.
6. Конденсат не должен сбрасываться в металлическую канализационную трубу без нейтрализации.

3.1 Электропитание

Подключение котла к электросети переменного тока 230В / 50 Гц должно быть выполнено в соответствии с действующими федеральными и местными нормами и правилами устройства и эксплуатации электрических установок (ПЭУ).

В случае, если напряжение питающей сети отличается или может измениться в период эксплуатации от необходимого более, чем на ±10%, необходимо установить стабилизатор напряжения, который будет обеспечивать неизменное и постоянное напряжение подающиеся на котел.

Рекомендуется стационарное подключение котла через отдельный двухполюсный внешний автомат защиты сети номинальным током 2 А, сблокированный с устройством защитного отключения (УЗО), или через дифференциальный двухполюсный выключатель с аналогичными характеристиками;

По степени защиты от поражения электрическим током котел обязательно должен соединяться с защитным проводником заземления в соответствии с действующими федеральными и местными нормами и правилами устройства и эксплуатации электрических установок (ПЭУ).

Не допускается наличие потенциала на земляной шине и корпусе котла, в противном случае котел может некорректно работать или полностью блокировать свою работу с выводом аварийного сигнала.

При отсутствии заземления или наличии потенциала на земляной шине рекомендуется подключать котел с помощью трансформатора, имеющего гальваническую развязку.

В целях защиты электроники от высокоимпульсных напряжений (например, в период гроз) рекомендуется устанавливать дополнительное устройство защиты на линию электропитания котла. В противном случае для исключения повреждения электроники необходимо производить отключение котла при возникновении высокоимпульсных напряжений в электросети.

**ВНИМАНИЕ!**

Повреждение электронных компонентов котла из-за нарушений подключения его к электросети или его эксплуатации при отклонении параметров электросети от номинальных не является гарантийными.

Опасно — При производстве любых работ связанных с электрической часть прибора отключайте электроснабжение.


## III. Соединениекабелей питания

3.2 Подключение комнатного термостата

Для подключения комнатного термостата с платы управления выведен кабель с установленной перемычкой. при подключении термостата удалите перемычку.

Можно использовать любой комнатный термостат с контактами «сухого типа». Подключите провод соответствующего сечения одной стороной к клеммам комнатного термостата, а другой вместо демонтированной перемычки.


Котел будет включаться в работу в момент замыкания контактной группы комнатным термостатом и выключаться в момент ее размыкания




3.3 Соединение внешнего насоса

Автоматика котла имеет возможность управлять дополнительным насосом системы отопления. Установка дополнительного насоса может потребоваться в случае подключения котла к комбинированной системе отопления в которой используются радиаторы и теплые полы и/или несколько раздельных контуров. Для этого на плате управления имеется специальный разъем CN21.


1.Для подключения используйте кабель с сечением жил не менее 0,75мм2
2.Нагрузка на плату управления не может превышать более 1,5 А. В случае если насос имеет показатели более необходимых, следует установить дополнительный контактор или соответствующее внешнее реле.
3.Напряжение питания насоса на выходной клемме платы котла составляет 230В/50 Гц.



Внешний водяной насос

3.4 Подключение датчика бойлера

3.4.1 Принципиальная схема подключения бойлера





Гидравлический блок не имеет встроенный кран подпитки.
Необходимо предусмотреть дополнительную линию с вентилем для заполнения и подпитки согласно схеме.


3.4.2 Соединение датчика температуры бойлера

Соединить провод NTC датчика температуры бойлера с клеммой(CN27) на плате управления;

Примечание: Параметры NTC датчика температуры бойлера
B(0/100℃)=3970K±2%;
R(25)=49.12KΩ±2%。



## 3.5 Принципиальная схема электрических соединений




В связи с постоянным улучшением продукции фактическое соединение может несколько отличатся от приведенного на схеме.

## IV. Эксплуатация и наладка

4.1 Заполнение/подпитка котла и опорожнение системы

4.1.1 Заполнение котла

- Открутите колпачок автоматического воздухоотводчика на циркуляционном насосе на 1,5-2 оборота;
- Откройте выпускные воздушные краны на радиаторах (краны Маевского);
- Плавно откройте кран заполнения и подпитки и заполните систему отопления, контролируя, что возможные автоматические клапаны вывода воздуха, установленные в системе, действуют правильно;
- Закройте выпускные воздушные краны радиаторов, как только из них начнет выходить вода;
- Проверьте, чтобы давление в системе достигло оптимального значения и находилось в пределах 1,2-1,5 бар для этого нажмите и удерживайте кнопку "ECO/bar" в течении 5 сек. На дисплее отобразится давление в системе отопления. Если давление в норме и в системе отопления нет воздуха, то после этого закройте кран подпитки.

При заполнении или подпитке отопительной системы следите за тем, чтобы вода, используемая в качестве теплоносителя, не содержала агрессивных компонентов и соответствовала предъявленным требованиям:
PH - 7 - 9 ед.
Жесткость - не более 5 ммоль экв/л.
Содержание железа - не более 0,6 мг/л
Электропроводность - не более 200 ед.
Растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг
Не допускается наличия механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и их производных.

4.1.2 Подпитка

Во время эксплуатации котла необходимо контролировать давление в контуре системы отопления. Рабочий диапазон давления должен быть в пределах от 1,2 до 1,5 бар.

При подпитке системы отопления после ее опорожнения, в связи с выходом большого количеством воздуха из системы отопления через автоматические воздухоотводчики, давление будет снижаться и может появиться ошибка ERR46.

В случае понижения давления системы отопления менее 1,2 бар необходимо осуществить подпитку системы отопления.

1. После подпитки котла до необходимого уровня необходимо закрыть кран подпитки.
2. Дренажная труба предохранительного клапана должна быть соединена с канализацией с разрывом струи.
3. При частой подпитке котла обратитесь в авторизованный сервисный центр для выявления возможного дефекта котла и/или системы отопления.

4.1.3 Опорожнение системы

Опорожнение системы отопления:

1. Открыть все запорные клапаны газового котла и системы отопления.
2. Открыть дренажный клапан в самом низком месте системы отопления, пока вода не перестанет вытекать, подтверждая,, что система отопления была опорожнена, после чего закрыть дренажный клапан.


| Опасно | Перед началом опорожнения необходимо отключить питание газового котла |
|---|---|

4.1.4 Опорожнение системы ГВС

1. Закрыть запорный клапан на входе водопроводной воды в котел.
2. Открыть кран горячей воды который расположен ниже котла, что бы полностью опорожнить систему хозяйственного водоснабжения.

4.1.5 Опорожнение конденсатосборника

1. Открутить гайку на дренажном отверстии конденсатосборника для опорожнения конденсационной воды из него.
2. Разобрать дренажную трубу конденсационной воды, убедиться в отсутствии засорения в дренажной трубе, и промыть дренажную трубу;
3. После опорожнения навинтить гайку на дренажном отверстии, и установить дренажную трубу конденсационной воды.
4. Подключить выход конденсационной трубы к неметаллическому коррозионностойкому трубопроводу.




4.2 Запуск и эксплуатация

| | |
|---|---|
| Опасно | 1. Запрещается включать котел не заполнив теплообменник водой.<br>2.Убедится, что котел подключен к тому типу газа накоторый расчитан и настроен на заводе.<br>3.Проверить, что давление в системе отопления не менее 1,2 бар. |

Перед вводом котла в эксплуатацию технический специалист обязан проверить и занести полученные данные в «Акт пуска в эксплуатацию»:
•Параметры электросети, наличие заземления, стабилизатора напряжения и дополнительных защитных устройств.
•Корректность подключения и герметичность системы отопления и давление в ней;
•Давление закачки расширительного бака;
•Корректность подключения и герметичность газопровода;
•Правильность присоединения к дымоходу и воздуховоду, соответствие максимальных длин;
•Приточную вентиляцию и вытяжку помещения установки котла;
•Функционирование регулировочных и аварийных устройств и элементов.
По результатам обследования технический специалист, производящий первый пуск, выносит решение о соответствии данного оборудования указаниям завода-изготовителя, действующим федеральным и местным нормам, а также подтверждает возможность эксплуатации котла.

ВНИМАНИЕ!
При неудовлетворительных результатах обследования пуск котла в эксплуатацию запрещается.

•При этом технический специалист обязан вынести соответствующее предписание о необходимости устранения обнаруженных недостатков, препятствующих пусконаладочным работам, и дать соответствующие рекомендации о том, как именно могут быть устранены эти недостатки.
•При положительном решении разрешается ввод котла в эксплуатацию и настройка его устройств и автоматики.
•После настройки котла на него полностью распространяются условия гарантии завода-изготовителя.
•После завершения пусконаладочных работ технический специалист обязан ознакомить пользователя с особенностями эксплуатации котла и вписать дату ввода котла в эксплуатацию в гарантийный талон, заверив подписью и печатью сервисного центра.

4.3 Проверка и регулировка газа на горелке

4.3.1 Проверка и регулировка газа на горелке

Значение давления газа на форсунках:

| модель | max,Па | min,Па |
|---|---|---|
| GreenLine 1.20 Ti,GreenLine 1.20 TiW | 1100±10Па | 160±10Па |
| GreenLine 1.26 Ti,GreenLine 1.26 TiW | 1050±10Па | 160±10Па |
| GreenLine 1.30 Ti,GreenLine 1.30 TiW | 1050±10Па | 160±10Па |
| GreenLine 1.35 Ti,GreenLine 1.35 TiW | 1020±10Па | 160±10Па |

ВНИМАНИЕ!
Регулировка газового клапана должна производиться квалифицированным специалистом аттестованным производителем и имеющим подтверждающий на данный вид работ сертификат.
Незнание особенностей настроек сервисного меню, в котором производиться регулировка газового клапана и других параметров работы котла, может привести к некорректной работе котла или, в некоторых случаях, к его поломке.
Работы по восстановлению работоспособности котла и изменению настроек сервисного меню не покрываются гарантией производителя, и оплачиваются потребителем.

ВНИМАНИЕ!
Во время операций, описанных в этом разделе, котел находится под напряжением.
Категорически запрещается прикасаться к электрическим частям.
Газовый клапан на заводе-изготовителе отрегулирован для работы на природном газе при входящем давлении газа 20 мбар.

ВНИМАНИЕ!
Регулировка давления на газогорелочном устройстве производиться электронным способом. Не производите механические регулировки газового клапана и не повреждайте заводские пломбы.
Необходимо проверить настройку газового клапана путем измерения давления газа, поступающего на газогорелочное устройство при работе котла с минимальной и максимальной мощностью соответственно. Для этого:
- выключите котел кнопкой «ON/OFF» на панели управления;
- закройте кран подачи газа к котлу;
- снимите лицевую крышку котла;
- обязательно снимите силиконовую трубку со штуцера газового клапана соединяющего камеру сгорания с клапаном;
- отверните винт-заглушку отвода для замера давления газа на газогорелочном устройстве и подключите манометр для измерения давления газа;
- откройте кран подачи газа;
- включите котел кнопкой «ON/OFF» на панели управления.

Произведите замер давления газа на горелке при работе котла на мин. и макс. мощности и сравните с табличными и при их не соответствии, отрегулировать газовый клапан.
Для регулировки газового клапана необходимо войти в меню настройки газового клапана. Для этого выключите и повторно включите котел кнопкой «ON/OFF». Сразу после включения котла нажмите на панели управления кнопку «ECO» последовательно четыре раза. На дисплее показания температуры сменятся на символы «PL», что будет являться подтверждением входа в меню настроек клапана.
Режим настройки имеет два режима:
«PL» - режим настройки газового клапана при работе котла с минимальной мощностью.
«PH» - режим настройки газового клапана при работе котла с максимальной мощностью.
Меню имеет карусельную структуру и нажимая кнопки «+» или «-» символы на дисплее будут меняться последовательно с «PL »на «PH».
Следует учесть, что начала настраивается давление на горелке при минимальной мощности «PL», а затем на максимальной «PH».
Для входа в режим настройки давления на минимальной мощности необходимо однократно нажать клавишу «Отопление» при отображении на дисплее «PL». Подтверждением того, что Вы вошли, будет отображение сервисных буквенно-цифровых символов на дисплее (данные символы не несут конкретного обозначения давления газа на горелке).

При этом котел принудительно работает с минимальной мощностью горелки предоставляя возможность сервисному инженеру произвести замер и при необходимости корректировку давления газа.

Для увеличения давления газа необходимо нажимать на кнопку " + ", при этом индикация сервисных параметров будет изменяться в большую сторону, а давление газа на горелке возрастать. Если необходимо наоборот уменьшить давление газа на горелке, необходимо нажимать кнопку " - ", при этом индикация сервисных параметров будет изменяться в меньшую сторону и давление на горелке будет уменьшаться соответственно.

При однократном нажатии клавиши «отопление», автоматика котла запомнит установленное значение и выйдет в сервисное меню настройки газового клапана.

4.3.2 Установите следующий пункт в сервисном меню PH «Настройка максимальной мощности отопления».


Для этого нажмите кнопки " + " или " - " пока символы на дисплее сменятся на «PH» и для входа в него однократно нажмите клавишу «отопление». Подтверждением того, что Вы вошли, будет отображение сервисных буквенно-цифровых символов на дисплее (данные символы не несут конкретного обозначения давления газа на горелке).

Для увеличения давления газа необходимо нажимать на кнопку " + ", при этом индикация сервисных параметров будет изменяться в большую сторону, а давление газа на горелке возрастать. Если необходимо наоборот уменьшить давление газа на горелке, необходимо нажимать кнопку " - ", при этом индикация сервисных параметров будет изменяться в меньшую сторону и давление на горелке будет уменьшаться соответственно.

При однократном нажатии клавиши «отопление», автоматика котла запомнит установленное значение и выйдет в сервисное меню настройки газового клапана.

Регулировка газового клапана должна осуществляться только обученными специалистами имеющими соответствующий допуск и сертификат Haier.

После проведения измерительных и/или регулировочных работ изменения давление газа, необходимо тщательно закрыть отводы на газовом клапане, использованные для замера давления газа.




5.1 Условия хранения и транспортировки

Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

Аппарат должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от - 50 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014 .

Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками.

Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.

Аппараты следует укладывать не более чем в пять ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

5.2 Утилизация

В составе газового отопительного котла отсутствуют драгоценные металлы. По окончанию нормативного срока эксплуатации черные и цветные металлы, которые содержатся в узлах газового котла, не подлежат дальнейшему использованию и должны сдаваться в приемные пункты для вторичной переработки.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов
Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».
Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:
— к вашему официальному дилеру или
— в наш колл-центр:
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан),
0-800-308-989 (Украина),
— на сайт **https://haieronline.ru**, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.
Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
Продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза.
Сертификат соответствия **№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.39344/25 от 26.02.2025 действуетдо 25.02.2030. ( GreenLine 1.20/1.26/1.30/1.35 Ti )**
Сертификат соответствия **№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.42034/25 от 28.07.2025 действуетдо 27.07.2030. ( GreenLine 1.20/1.26/1.30/1.35 TiW )**

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China (Китай)

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайєр Оверсіз Електрік Апплаєнсіз Корп. Лтд.»
Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг, Хайер індастрі парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Уполномоченная организация / Импортер: ООО «ХАР»
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601
тел.: 8 800 250 43 05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, кеңсе 1601
тел.: 8 800 250 43 05, эл.поштаның мекенжайы: info@haierrussia.ru

0040508858F
V*****
条形码

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства

EAC