

- 2 -



**КОТЁЛ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ**

KALVIS - 190, 220, 250



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ**



LST EN 303-5 ГОСТ 30735-2001
IST 4494895.8:1998

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Технические данные	3
3. Комплектация	3
4. Конструкция	5
5. Требования безопасности	5
6. Монтаж и заполнение котла	6
7. Эксплуатация котла	7
8. Список быстроизнашивающихся деталей	9
9. Транспортировка	9
10. Свидетельство об испытании. Гарантия производителя.	9

1. Назначение

Котёл твердого топлива центрального отопления "Kalvis-190, 220, 250" предназначен для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления горячей водой и приготовление воды для технических нужд.

2. Технические данные

Основные технические данные:

Таблица 1




Модель котла	<i>Kalvis-190</i>	<i>Kalvis-220</i>	<i>Kalvis-250</i>	
Мощность	номинальная, kW (MKal/h) диапазон регулирования, kW (MKal/h)	190 (163,4) 40...200 (33,4...172)	220 (189,5) 50...225 (43...195,5)	250 (215) 55...260 (47,3...223,6)
Обогреваемая площадь при коэффициенте теплового сопротивления здания 2,5, м ²	1700...2200	2000...2500	2300...2800	
Коэффициент полезного действия, %		82 ... 87		
Вода	давление в котле не больше, МПа (кгс/см ²) диапазон регулиров. температуры, °C температура возвратной воды, не менее чем, °C ** объём в котле, дм ³ (л) текущая через котел (90/70°C), м ³ /h	0,4 (4) 70°... 90° 60 530 16,5		600 19 680 22
Площадь теплообменника, м ²	9,6	10,9	12,4	
Используемое топливо	Дрова, кусковые отходы древесины, брикеты опилок и торфа, каменный уголь.			
Время горения одной загрузки топлива, час		2...5		
Топка	высота, мм ширина, мм длина, мм объём, дм ³ (л)	770 770 1100 1300 1500 590 700 800		
Размеры отверстия загрузки b x h, мм		600 x 620		
Габаритные размеры	высота, мм ширина, мм длина L*, мм A*, мм B*, мм	2170 1200 1950 2200 2500 1195 1390 1585 1435 1630 1825		
Потребляемая электрическая мощность (220V 50Hz) не больше, чем, kW	0,15	0,15	0,2	
Масса не более, кг	1700	1900	2100	

* см. рис.1.

** см. п. 6.2.

3. Комплектация

- | | | | |
|------------------------------------|---------|--|---------|
| 3.1. Котёл | - 1 ед. | 3.4. Фланец | - 2 ед. |
| 3.2. Термометр | - 1 ед. | 3.5. Крышка | - 2 ед. |
| 3.3. Комплект инструментов: | | 3.6. Прокладка | - 2 ед. |
| - кочерга | - 1 ед. | 3.7. Болт M10x50 | - 8 ед. |
| - щётка | - 1 ед. | 3.8. Гайка M10 | - 8 ед. |
| - сверло | - 1 ед. | 3.9. Стекло | - 2 ед. |
| - скребок | - 1 ед. | 3.10. Кожух сбора дыма (см.п.6.4) - по отдельному заказу. | |
| - крюк | - 1 ед. | | |



1. Петля для подъёма котла
2. Верхняя обшивка
3. Дымоход
4. Труба подаваемой воды (Dу65мм)
5. Теплообменник из труб
6. Труба для предохранительного клапана
7. Турбулизатор
8. Дверь теплообменника
9. Окошко обзора топки

10. Дверь топки
11. Топка
12. Шамотные кирпичи
13. Колосники
14. Дверь зольника
15. Дверца дымохода
16. Термометр возвратной воды
17. Труба возвратной воды (Dу 65мм)
18. Камера вторичного подогрева
19. Вентилятор вторичного воздуха
20. Регулятор подачи воздуха
21. Вентилятор первичного воздуха
22. Труба для спуска воды
23. Зольник
24. Болт заземления
25. Электрический пульт управления
26. Камера первичного подогрева воздуха
27. Отверстие подачи вторичного воздуха
28. Термоизоляция (обшивка)
29. Манометр
30. Регулятор температуры
31. Аварийный термостат
32. Предохранитель
33. Выключатель питания
34. Выключатель вентилятора
35. Кожух сбора дыма
36. Взрывной клапан

* Габаритные размеры указаны в 1 таблице.

Рис. 1

4. Конструкция

Ввиду того, что конструкция постоянно совершенствуется, возможны незначительные отклонения от этой инструкции.

- 4.1. Котёл сварен из листов углеродистой стали толщиной 5 мм и труб D57, D76 мм, изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм (см.рис.1).
- 4.2. Топка – трубный каркас, чередуемый с шамотным кирпичём, что обеспечивает высокую температуру горения топлива.
- 4.3. Отверстие топки, 600 x 620 мм, обеспечивает удобную загрузку топлива и уход за котлом.
- 4.4. Дверь топки стальная, наполненная жаропрочным бетоном, обеспечивающим прочность дверей и высокую температуру горения в топке.
- 4.5. Теплообменник - барабанный с турбулизаторами, вставляемыми в трубы теплообменника.
- 4.6. Дно барабана защищено от известковой накипи с помощью эффективной двухслойной циркуляции воды.
- 4.7. Возвратная вода подается в самую горячую зону, понижая отрицательное воздействие на котёл при низкой температуре возвратной воды.
- 4.8. Все двери - правые. По предварительному заказу они могут быть изготовлены левыми. Соответственно можно изменить и место расположения пульта управления, который обычно находится в левой стороне котла.
- 4.9. Удобным для использования распределителем воздуха можно легко подобрать необходимое соотношение первичного и вторичного воздуха, обеспечивая полное сгорание топлива.
- 4.10. Оборудована эффективная система подогрева первичного и вторичного воздуха. Воздух, подаваемый вентилятором, проходит между двойными стенками котла и нагревается до 120-200°C, потом подается в топку. Поэтому **нельзя** топить котёл, используя натуральную тягу трубы, открыв дверь зольника, так как при неработающем вентиляторе могут перегреться внутренние перегородки котла. Вдувание воздуха автоматически прекращается, когда вода в котле достигает желаемой температуры, установленной регулятором температуры; когда вода остывает, вентилятор опять включается автоматически. Регулятор тяги, смонтированный на вентиляторе, позволяет удобно подбирать желаемый поток воздуха в зависимости от используемого топлива или интенсивности топки.
- 4.11. В конструкции котла предусмотрена возможность монтажа двух предохранительных клапанов, с подсоединительном размером резьбы полтора дюйма (1½"). Если в проекте подключения предусмотрены другие предохранительные клапаны, нужны переходники.
- 4.12. На дверях теплообменника смонтирован клапан взрывобезопасности, предназначенный для обезопасивания взрыва горючих газов при открывании дверей загрузки. При взрыве разрывается мембрана клапана.

5. Требования безопасности

- 5.1. Подключение и эксплуатация котла выполняется по "Правила эксплуатации электронных и электрических систем" 2002 г.
- 5.2. Котёл должен подключаться согласно проекту системы отопления, разработанному проектной организацией (рекомендуемые схемы подключения котла предъявлены в рис.2).
- 5.3. Комплектуемые изделия и материалы для подключения котла должны быть качественными и соответствовать указанным в проекте.
- 5.4. Обслуживать котёл и систему отопления могут только кочегары, имеющие необходимую квалификацию, хорошо ознакомившиеся с конструкцией данного котла и инструкцией его обслуживания.
- 5.5. Температура и давление в системе не должны превышать величин, указанных в технических документах котла. Оптимальным является давление 0.35 МПа (3.5 кг/см²). Тогда в котле можно поддерживать более высокую температуру, так как снижается возможность закипания воды.
- 5.6. **Запрещено:**
 - устанавливать запорную арматуру между котлом и расширительным сосудом (если оно не предусмотрено в проекте);
 - растапливать котёл, если система отопления не заполнена водой;
 - эксплуатировать котёл без принудительной циркуляции теплоносителя (воды);

– эксплуатировать котёл при неисправных предохранительных клапанах;

– эксплуатировать котёл при замёрзшей системе отопления;

– эксплуатировать котёл при неисправном термометре, манометре и аварийном терmostате;

– класть горючие предметы на дымоход котла;

– топить котёл при температуре возвратной воды ниже 60°C.

5.7. В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ !

В случае прекращения подачи электроэнергии в насосы циркуляции воды или их неисправности, если топка заполнена топливом и в котельной отсутствует аварийная подача электроэнергии или тушения котла, необходимо **немедленно**:

1. Выключить электропитание котла.

2. Открыть обе двери - топки и теплообменника.

3. Убрать топливо из топки, если температура в котле приближается к 120°C.

6. Монтаж и заполнение котла

6.1. Котёл устанавливается на горизонтальном ровном полу из огнеупорного материала или на бетонное возвышение размером:

- *Kalvis-190* – 900 x 1200 мм

- *Kalvis-220* – 900 x 1400 мм

- *Kalvis-250* – 900 x 1600 мм

6.2. К системе отопления и электросети котёл подключается согласно проекту, разработанному проектной организацией, по указанной на рис.3 или аналогичной схеме. Чтобы продлить срок службы котла используется четырёхходовой клапан, который позволяет поддерживать температуру возвратной воды не ниже 55°C. Возвратная вода должна быть 65-70°C если:

- a) топливо содержит много смолы, потому при горении образуется много сажи и она быстрее осаждается на трубах теплообменника и турбулизаторах;
- b) в качестве топлива используются влажные опилки или влажная размельченная древесина, постоянно соприкасающиеся с металлической частью топки (за исключением колосников);
- c) недостаточная тяга дымовой трубы (открывая дверцы топки, в помещение проникает дым).

6.3. В связи с тем, что котел имеет высокий к.п.д. и в связи с этим существует повышенное аэродинамическое сопротивление, понижение температуры выходных газов (дыма) не превышающую 220°C, тяга трубы должна быть повышенной по сравнению с котлами более низкого технического уровня Требование подключения к дымовой трубе должны быть следующие:

- 6.3.1. Дымоход от котла к трубе должен быть с подъёмом не ниже 10 % и плавными поворотами.
- 6.3.2. Для измерения тяги в дымоходе по середине боковой стенки должна быть смонтирована трубка диаметром 10 мм и длиной 50...100 мм (см.п.6.3.6).

6.3.3. Для регулировки тяги и закрытия дымохода в него должна быть смонтирована задвижка, не уменьшающая сечения дымохода.

6.3.4. В дымоходе и в трубе должны быть смонтированы дверцы для их чистки и удаления сажи.

6.3.5. Для удаления возможного конденсата внизу трубы надо оборудовать дренажную систему.

Внимание! Спускать не очищенный конденсат в канализацию **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

6.3.6. Рекомендуемые размеры дымохода и труб:

Таблица 2

Модель котла	<i>Kalvis-190</i>	<i>Kalvis-220</i>	<i>Kalvis-250</i>
Дымохода	сечение не менее, мм *	Ø 320 (290 x 290)	
	длина не больше, м	7	6
	расстояние измерительной трубки от котла (см. п. 6.3.2), мм	400...1000	500...1000
Труба	сечение не менее, мм *	Ø 340 (320x320)	Ø 360 (340x340)
	высота не больше, м	18	20
Тяга, Ра	в холодном состоянии	75	78
	в горячем состоянии	100	110
			120

* Если эти размеры намного превышаются, могут начаться перепады тяги из-за обратных потоков холодного воздуха в трубе. В таком случае рекомендуется смонтировать вставки необходимого сечения.

Если котёл не один, рельеф холмистый или рядом находятся высокие деревья или здания, размеры трубы соответственно надо увеличить.

Для обеспечения стабильной работы котельной и во избежание вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется подключать котёл к трубе через циклон и дымосос.

В качестве крайней меры улучшения тяги можно вынуть часть или все турбулизаторы. Но это значительно снизит экономичность котла.

6.4. Над верхней дверью котла целесообразно оборудовать кожух для сбора дыма с вытяжной вентиляцией, обеспечивающий вытяжку дыма, пыли пепла и сажи, появляющихся во время загрузки топлива или чистки (см. рис.1 и п.3.11).

6.5. Во время топки котла необходима принудительная циркуляция воды.

6.6. Вода, предназначенная для заполнения системы должна быть специально подготовлена или использоваться термофикационной из городских теплосетей.

6.7. Котёл заполняется водой по схеме на рис. 3.

6.8. При статическом давлении осмотреть котёл и точки его подсоединения к отопительной системе.

6.9. При отсутствии утечки, для испытания, поднять давление в кotle до 0.6 МПа ($\text{кг}/\text{см}^2$) и выдержать не меньше 5 минут. При отсутствии утечки и падения давления считается, что котёл пригоден для эксплуатации.

Примечание:

- Для заполнения системы использовать только специально приготовленную воду.
- Для проверки правильности монтажа и первого разжига котла рекомендуем вызвать представителя изготовителя котла.

7. Эксплуатация котла

7.1. Перед разжиганием котла необходимо проверить:

7.1.1. Объем воды в отопительной системе, герметичность системы.

7.1.2. Давление воды в кotle и в системе.

7.1.3. Арматуру котла (задвижки, вентили, предохранительные клапаны).

7.1.4. Контрольно - измерительные приборы (термометры, манометры).

7.1.5. Работу циркуляционных насосов, вентилятора.

7.1.6. Плотность крышек и дверей дымовых труб, отверстий для чистки сажи.

7.1.7. Тягу в дымоходе у котла.

7.1.8. Работу дымососа и герметичность циклона (если они оборудованы).

Труба, дымоходы (емкость циклона) должны быть чистыми.

7.2. Разжечь котёл сухими мелкими дровами. Когда они разгорятся, загрузить более крупные дрова, брикеты из опилок или торфа, каменный уголь. Топливо (особенно каменный уголь) надо равномерно распределить по всей топке. Если используется спекающийся, шлаковый уголь, его надо периодическиорошить. Каменный уголь, если куски не больше, чем 25 мм, засыпаются толщиной слоя не более 150 мм. При топке каменным углем рекомендуется на раскаленные угли сначаласыпать крупную его фракцию, а потом оставшуюсямелкую. Сортируя его таким способом, создаются хорошие условия проникновения воздуха, топливо сгорает полнее и к тому же во время загрузки в помещение попадает меньше дыма. Чтобы уголь в топке распределить равномерно при загрузке использовать широкий совок. Брикеты из опилок и торфа засыпаются высотой не больше половины топки. Крупными, дровами можно загружать полную топку, более мелкими - $\frac{3}{4}$ высоты топки.

7.3. Интенсивность горения топлива регулируется с помощью регулятора подачи воздуха 20 (см.рис.1), меняя объем воздуха, подаваемого в камеру горения и, соответственно, регулируя тягу в дымовой трубе задвижкой 3.

7.4. Желаемая температура котла поддерживается автоматически с помощью регулятора 30 (см. рис.1 и рис.2), который включит и выключит вентиляторы подачи воздуха. Он имеет три кнопки управления и светящийся дисплей с четырьмя символами, на котором показывается фактическая и желаемая температура котла.




Рис. 2

Регулятор температуры котла

7.4.1. Если в регуляторе температуры 30 (см. рис. 1 и 2) индикаторная лампочка **SP** не горит, значит, видим фактическую температуру воды, вытекающей из котла. Нажав кнопку выбора режима, загорается индикаторная лампочка **SP**, которая информирует, что на дисплее видим желаемую температуру воды, вытекающей из котла. Желая изменить желаемую температуру, с помощью кнопок или устанавливаем температуру от 70°C до 90°C. Например, установив температуру в 80°C вентиляторы выключаются при 81°C, а температуре воды в кotle упав до 79°C, вентиляторы включаются. Желая выйти из пункта меню установки температуры и перейти к показу фактического значения, нажимаем кнопку . Индикаторная лампочка **OUT** информирует когда вентиляторы включены (они бездействуют при выключенном выключателе 34 или при сработанном аварийном термостате).

7.4.2. Включателем 33, включается напряжение питания и он должен засветиться. Включателем 34 включается питание вентиляторов и, если он не светится, значит, сработал аварийный термостат. Испортившись регулятору или нарушившись циркуляции воды, и температура воды в кotle повысилась до 90°C, срабатывает аварийный термостат 31. Он отключает вентиляторы. Устранив неисправности, желая вновь включить вентиляторы, необходимо подождать пока температура котла не упадёт до 60°C и открутив защитный колпачок аварийного термостата 31, нажать кнопку.

7.5. Первичный воздух подается через колосники топки, а вторичный через боковые отверстия топки над пламенем, для полного сгорания горючих газов. Количество сжигания проверяется и регулируется с помощью анализатора газов или визуально по цвету дыма, при температуре воды в кotle $\geq 75-80^\circ\text{C}$. Выбрасываемые трубой продукты горения должны быть светло-серого цвета. Если дым тёмный – необходимо изменить соотношение количества первичного и вторичного воздуха. *Котлу остыв, влажное топливо в топке не будет гореть, поэтому для первого разжига котла и после тушения необходимо разжечь сухим топливом, пока температура воды в кotle не достигнет 75-80°C.*

7.6. Во время эксплуатации котла, его надо регулярно чистить. Регулярность чистки зависит от типа и влажности топлива, тяги в трубе. Шлак, зола и сажа из топки удаляется через ее дверцу. Трубы теплообменника 5 (см. рис. 1) и дверь 8 чистятся открыв дверь топки. Их надо чистить по возможности чаще. Толщина налета не может быть больше 3-4 мм. Это способствует повышению эффективности котла и экономии топлива. Дымоход чистится через отверстия по обе стороны, открыв дверь 15. Зола из котла удаляется через дверцу 14.

7.7. Рекомендуется постоянно вести журнал режимов работы котла, в котором с постоянной периодичностью записываются основные параметры работы котла, время чисток, приём и сдачи смен кочегарами и др.

8. Список быстроизнашающихся деталей

Таблица 3

Пор. №	Название	Примечание, изготовитель, место покупки
1.	Колосники топки 520 x 250 (мм)	Завод изготовитель: Marijampolės GRPDK, тел. +370-243-70472, факс +370-243-70452
2.	Стандартные шамотные кирпичи ША-5 ГОСТ 390-83	Размеры, 230 x 114 x 65 мм Магазин стройматериалов
3.	Шамотный кирпич для порога	Завод изготовитель: UAB "Kalvis" Pramonės 15, LT-78137 Šiauliai, Lietuva (Литва) тел: (370 41) 540556, 540558, факс: (370 41) 540564
4.	Мембрана клапана взрывобезопасности	

Примечание. На эти детали не распространяется условия гарантийного обслуживания (см. п. 10.2).

9. Транспортировка

- 9.1. Для погрузки и разгрузки котла в верхней части котла под верхней крышкой 2 приварены петли для подвешивания 12 (см. рис. 1).
- 9.2. При подъёме котла автопогрузчиком его вилы должны быть длиннее основания котла.
- 9.3. Передвигая котёл на роликах, их длина должна быть длиннее ширины dna котла.
- 9.4. Запрещено транспортировать или ставить котёл на основание, которое по размерам не выходит за периметр основания котла.
- 9.5. При необходимости, для уменьшения транспортных размеров, можно снять электрический пульт управления, боковые изоляционные щиты и вентиляторы. Это значительно уменьшит габаритные размеры.
- 9.6. Котёл можно перевозить закрытым транспортом, а открытым – используя дополнительные защитные средства от осадков.
- 9.7. До монтажа котёл надо хранить в сухом помещении.

10. Свидетельство об испытании. Гарантии производителя.

- 10.1. Котёл твёрдого топлива для подогрева воды "Kalvis-_____", заводской № _____ испытан давлением 0.6 МПа (6 кг/см²).

Испытатель котла _____

Дата испытания _____ 200_ г.

Дата выпуска _____ 200_ г.

Контролер ОТК _____

- 10.2. Завод изготовитель гарантирует, что котёл соответствует требованиям IST 4494895.8:1998 и чертежам и пригоден к эксплуатации. Изготовитель обязуется в течение 18 мес. со дня продажи устранить неисправности, появившиеся по его вине, за исключением замены быстроизнашающихся деталей (п.8).

- 10.3. Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует требованиям технической документации.

- 10.4. Изготовитель не отвечает за неисправности котла, возникшие из-за неправильного монтажа или эксплуатации и за связанные с этим последствия.

- 10.5. Гарантийный срок комплектующих деталей 12 мес.

Примечание: Покупатель котла несет ответственность за то, что согласно изложенной в данной инструкции рекомендациям был бы подобран соответствующий котел, спроектирована, смонтирована и эксплуатируется котельная.

Дата продажи _____ 20__ г.

Котел продан:

Предприятие _____
Дата продажи: _____
Адрес _____
Телефон _____

**Котел
смонтирован:**


Предприятие _____
Адрес _____
Телефон _____
Мастер _____
(имя, фамилия, подпись)

**В случае
неполадки
обращаться:**

Предприятие _____
Адрес _____
Телефон _____

Адрес изготовителя:

UAB "Kalvis"
Pramonės 15, LT-78137 Šiauliai, Lietuva (Литва)
тел: (370 41) 540556, 540558, факс: (370 41) 540564
e-mail: prekyba@kalvis.lt



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Т1 — Труба подающая, теплоносителя
- Т2 — Возвратная труба, теплоносителя
- Фильтр грязеотстойник
- Рекиркуляционный насос, управляемый капиллярным термостатом
- Обратный клапан
- ⊗ Термоманометр
- Направление течения теплоносителя
- ↑ Предохранительный клапан
- Вентиль сфероидальный
- V1 — Термофикационная вода
- PAP — Подпитка системы отопления
- ↑ Автоматический воздухоотводчик
- ⊗ Манометр с краном

Рис. 3

Принципиальная схема подключение котла
к системе отопление




Таблица 4

Поз.	Название	K-60	Примечание.
F1	Предохранитель 5x20 мм	1	1A
A1	Регулятор темпер. OMRON E5CSV	1	3 VA ~230V
ST1	Капиллярный аварийный термостат 90...110°C	1	1,5A ~230V
S1	Выключатель сети с индикацией	1	2A ~230V

Таблица 5

Вентиляторы	Тип котла				
	K-70	K-100	K-140	K-190	K-220
RFE 140 LKU, ~230V, 40W	M1, M2	M1, M2	M1, M2	M2	M2
RFE 200 AKU, ~230V, 120W				M1	M1

Рис. 4
Принципиальная электросхема котла

Kalvis-190



A standard 1D barcode representing the model number. Below it is the barcode's numerical representation.

4 770364 063657

Kalvis-220



A standard 1D barcode representing the model number. Below it is the barcode's numerical representation.

4 770364 063664

Kalvis-250



A standard 1D barcode representing the model number. Below it is the barcode's numerical representation.

4 770364 063671



Так отмечена модель котла