Библиотека СОК

SG2TK42404G6

MITSUBISHI ELECTRIC

Русский

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА РАЗДЕЛЬНОГО ТИПА

Модели **MSZ-GA50 VA**
MSZ-GA60 VA Series
MSZ-GA71 VA
[ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ]

NFC R410A

При установке наружного блока с хладагентом серии MSZ см. информацию о настройке внутреннего прибора обращайтесь к руководству для пользователя прибора типа MSZ.

1. В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Пожалуйста обязательно ознакомьтесь с данным «Руководством по установке» и не торопитесь к нему другим электроприбором.
- Перед установкой кондиционера воздуха обязательно прочитайте раздел "В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ".
- Обязательно соблюдайте меры предосторожности, изложенные ниже - в них содержится важная информация, касающаяся безопасности.
- Сохраните, используемый в данном руководстве, имеет следующие значения:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неадекватное выполнение данных инструкций в определенных условиях может привести к тяжелой травме.

⚠ ОСТОРОЖНО

Неправильное выполнение данных инструкций в определенных условиях может привести к травме средней тяжести.

- После прочтения данного руководства, обязательно сдайте его вместе с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ в находящуюся вместе с помещением кондиционера воздуха пользователя папку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Самостоятельная установка данного прибора (пользователем) запрещается.** Неквалифицированная установка может привести к травме вследствие поражения электрическим током, возгорания, а также к утечке воды. Обратитесь к специалисту по установке или к дилеру, у которого Вы приобрели данный прибор.
- **Для установки прибора выберите место, способное выдержать его вес.** Выбор недостаточно прочного места может привести к падению прибора с подвесной рамы и получению травмы.
- **Для электрических работ используйте параметры для надежного соединения внутреннего и наружного приборов. Надежно закрепите провода в местах создания соединений блока терминалов, а так же предотвратите воздействие на провода внешних сил. Неправильное соединение или крепление проводов могут вызвать пожар.**
- **Не используйте промежуточные соединения в шнуре питания или удлинитель шнура питания. Не подсоединяйте несколько приборов к одному источнику переменного тока или электропитания.**
- **Убедитесь в отсутствии утечки газа хладагента после завершения установки.** В случае утечки газа хладагента внутри помещения и его последующего контакта с огнем, нагревателем, плитой или печью может произойти возникновение вредных для здоровья веществ.
- **Выполняйте установку с соблюдением правил безопасности, изложенных в данном руководстве.** Неправильная установка может привести к травме вследствие поражения электрическим током, возгорания, падения прибора или возникновения утечки жидкости.
- **Выполняйте электрическую работу в соответствии с инструкциями "Руководства по установке" и обязательно используйте отдельный источник питания.**
- При недостаточной мощности цепи питания и в случае неадекватного исполнения электрических работ возможно возгорание.
- **Надежно подсоедините провода внутреннего прибора, затем подсоедините провода наружного прибора.**
- Если электропроводка и соединения плохо закреплены, возможно возникновение перегрева контактов, возгорание или поражение электрическим током.
- **Обязательно установите предохранитель, номинальное значение которого соответствует требованиям, изложенным в данном руководстве.** Использование предохранителя с неправильным номиналом может привести к повреждению прибора или к возникновению возгорания.
- **Не устанавливайте прибор в местах, где возможно возникновение утечки горючего газа.** В случае утечки газа и его скоплении вокруг прибора возможно возникновение возгорания.
- **Не используйте для очистки внутренних частей прибора воду.** Не устанавливайте прибор в местах, где возможно попадание воды. Это может привести к снижению изоляционной способности, поражению электрическим током или возникновению неисправности.
- **Не прикасайтесь к алюминиевым ребрам теплообменника.** Неосторожное обращение может привести к травме. Если ребра деформировались, обратитесь к специалисту по установке.
- **Не устанавливайте прибор в местах, где возможно возникновение утечки горючего газа.** В случае утечки газа и его скоплении вокруг прибора возможно возникновение возгорания