



**Комплект
для системы дымоудаления
раздельный.
Версия Coaxial.**



Комплект поставки

1. Адаптер проходной дымоотводящий Ø 75/80/140 мм мм - 1 шт.
2. Патрубок воздухозаборный Ø 75/80/105 мм - 1 шт.
3. Прокладка уплотнительная Ø 110/140 мм - 1 шт.
4. Прокладка уплотнительная Ø 80/105 мм - 1 шт.
5. Винт Ø4x8 - 7 шт.




Внимание! В комплект поставки не входят колена и удлинители труб. Эти комплектующие необходимо приобрести дополнительно. Количество колен и общая длина удлинителей труб определяется для каждой системы дымоудаления индивидуально.

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование комплекта может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения коробок с комплектами внутри транспортного средства. Изделия должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Комплект должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от +1° С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

4. Конечный участок дымоотводящей трубы должен располагаться на расстоянии не менее 600 мм от окон, дверей и вентиляционных отверстий.




5. При выведении конечного участка системы дымоудаления через стену помещения наружу, нужно учесть следующие правила по соблюдению минимально допустимого расстояния “ H_{min} ” от дымоотводящей трубы до потолка внутри помещения.

5.1. Если потолок помещения выполнен из негорючих материалов, $H_{min} = 50\text{мм}$.


5.2. Если потолок помещения выполнен из горючих материалов и облицован негорючими материалами, $H_{min} = 100\text{мм}$.

Облицовка потолка негорючими материалами должна выступать за габариты трубы не менее, чем на 150мм.


5.3. Если потолок помещения выполнен из горючих материалов и не облицован негорючими материалами, $H_{min} = 150\text{мм}$.



6. Наружный участок системы дымоудаления допускается располагать под выступающими консольными элементами зданий (балконами, карнизами и т.п.), при условии, что отверстия дымоудаления и воздухозабора будут находиться вне зоны, ограниченной дугой с радиусом "R", равным длине выступающего консольного элемента здания.



7. При прохождении труб системы дымоудаления через стену, необходимо изолировать их поверхность для исключения контакта со стеной. Изоляцию необходимо выполнить из негоряемого теплоизолирующего материала, которым заполняется всё пространство зазора между стеной и поверхностью труб системы дымоудаления.



8. Места соединений воздухозаборной и дымоотводящей трубы с котлом должны быть герметичными. При недостаточно герметичном соединении, может произойти утечка угарного газа, вызывающего тяжёлое отравление.


9. Направление труб системы дымоудаления может меняться в зависимости, как от места монтажа котла в помещении, так и от планировки самого помещения. Труба отвода дымовых газов всегда присоединяется к центральному патрубку, а труба для забора воздуха присоединяется к правому или левому патрубку, в зависимости от удобства монтажа. Недействующее воздухозаборное отверстие закрывается специальной заглушкой.

10. В холодное время года, во время отопительного периода на конечном участке системы дымоудаления выходящем на улицу, возможно образование наледи. Наледь может послужить причиной нарушения процесса дымоудаления и привести к сбою в работе котла, а образование наледи в виде сосулек, может стать причиной несчастного случая и нанести вред здоровью человека. Необходимо систематически осматривать наружную часть системы дымоудаления и удалять образовавшуюся наледь в случае её образования.

Последовательность монтажа

1. Присоедините дымоотводящий проходной адаптер к дымоотводящему патрубку котла и закрепите его с помощью винтов, предварительно вложив уплотнительную прокладку.
2. Установите воздухозаборный патрубок и закрепите его с помощью винтов, предварительно вложив уплотнительную прокладку.
3. Из дополнительных удлинителей и колен соберите дымоотводящий и воздухозаборный участки системы дымоудаления.

Внимание! В комплект поставки не входят колена и удлинители труб. Эти комплектующие необходимо приобрести дополнительно. Количество колен и общая длина удлинителей труб определяется для каждой системы дымоудаления индивидуально.



navien

www.kdhavien.com



Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты: