

Высокотемпературные крышные вентиляторы серии RMV-HT



Содержание

| | |
|---|----|
| Условные обозначения..... | 2 |
| Требования по безопасности..... | 3 |
| Область применения | 3 |
| Рекомендуемая структура и состав системы вентиляции | 4 |
| Описание | 5 |
| Массогабаритные показатели..... | 6 |
| и соединительные размеры..... | 6 |
| Расшифровка обозначения..... | 6 |
| Транспортировка и хранение | 7 |
| Монтаж..... | 7 |
| Обслуживание | 8 |
| Утилизация | 9 |
| Гарантийные обязательства | 9 |
| Технические данные | 12 |

Условные обозначения



Предупреждение (Внимание!) Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью и/или повреждение агрегата.



Внимание, опасное напряжение! Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью.



Указание (примечание). Стоит перед объяснением или перекрестной ссылкой, которая относится к другим частям текста данного руководства.

Требования по безопасности



Поставляемое устройство может использоваться только в системах вентиляции. Не используйте устройство в других целях!



Используйте только исправные вентиляторы. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов, например, трещин на корпусе, недостающих винтов или крышек.



Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно должно быть отключено электропитание.



Во время монтажа и обслуживания устройства используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны — углы устройства и составляющих частей могут быть острыми и ранимыми.



Устанавливайте устройство надежно, обеспечивая безопасное использование.



Не используйте устройство во взрывоопасных и агрессивных средах.



Напряжение должно подаваться на устройство через выключатель с разрывом между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным агрегата. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.



Изделие должно работать в пределах рабочего диапазона параметров, приведенных в технических характеристиках изделия.



Защита от прикосновения к опасным зонам и от всасывания одежды должна выполняться согласно требованиям действующих стандартов (путем установки защитных решеток и воздухопроводов достаточной длины).

Во время работы агрегата исключите попадание посторонних предметов в воздухопроводы. Если же это случится, немедленно отключите агрегат от источника питания. Перед изъятием постороннего предмета убедитесь, что вентилятор остановился и случайное включение агрегата невозможно.




Лица с ограниченными возможностями органов чувств, а также с ограниченными физическими или умственными способностями могут управлять изделием только после соответствующего инструктажа или под наблюдением ответственного лица. Запрещается допускать детей к изделию.

Область применения

Вентиляторы серии RMV-НТ особенно хорошо подходят для удаления воздуха из кухонь. Электродвигатель расположен вне потока воздуха. Вентилятор может применяться для удаления воздуха с температурой до 120 °С.

Рекомендуемая структура и состав системы вентиляции

Вытяжка



Рекомендуемая структура и состав системы вентиляции



| Обозначение | Элемент | Применение | Рекомендуемые принадлежности (поставляются отдельно) |
|-------------|---------------------------------|------------|---|
| V1 | вытяжные решетки | * | решетки 1WA, 2WA, 4CA, диффузоры DVS, DVK-S |
| V2 | сеть воздуховодов | * | воздуховоды DFA, ISODFA |
| V3 | шумоглушитель | * | шумоглушители SCr, SONODFA-S |
| V4 | гибкая вставка | * | быстросъемные хомуты FCC |
| V5 | вытяжной фильтр | * | фильтры FBCr |
| V6 | вытяжной вентилятор | + | |
| V7 | заслонка выбрасываемого воздуха | * | воздушные клапаны DCGA и DCA с приводом GRUNER, DCr, обратные клапаны RSK |
| V8 | решетка выбрасываемого воздуха | - | |
| SU | система управления | * | регуляторы скорости SRE, TRE |

Применение:

- + — входит в состав поставляемого устройства,
- — не используется в поставляемом устройстве,
- * — используется как принадлежность.

Конфигурация системы вентиляции и использование отдельных элементов определяются проектной документацией.

Описание

Корпус вентиляторов серии RMV-HT изготовлен из сплава AlMg3, стойкого к воздействию морской воды. Двигатель, управляемый по напряжению, находится вне воздушного потока. Вентилятор откидывается для проведения визуального контроля. Сетевой выключатель, расположенный непосредственно на корпусе вентилятора, предназначен для обеспечения безопасности при техническом обслуживании. Лоток для сбора жира с отверстием для удаления жира, предназначен для защиты поверхности крыши от загрязнения частицами жира, содержащимися в удаляемом воздухе.


Регулирование скорости вентиляторов осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TRE или однофазных плавных регуляторов скорости SRE. К одному регулятору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора.

В двигатели вентиляторов встроены защитные термодатчики, требующие подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE дополнительное защитное термореле не нужно.



Массогабаритные показатели и присоединительные размеры


| Модель | H, мм | H1, мм | L, мм | L1, мм | W1, мм | W, мм | Вес, кг |
|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| RMVE-HT 280 | 565 | - | 535 | 436 | 426 | 497 | 26,1 |
| RMVE-HT 315 | 565 | - | 535 | 436 | 426 | 497 | 24,9 |
| RMVE-HT 355 | 694 | - | 670 | 549 | 540 | 632 | 42,4 |
| RMVE-HT 400 | 694 | - | 670 | 549 | 540 | 632 | 44,0 |
| RMVE-HT 450 | 790 | 40 | 828 | 683 | 674 | 790 | 45,7 |
| RMVE-HT 500 | 790 | 40 | 828 | 683 | 674 | 790 | 52,9 |
| RMVE-HT 560 | 967 | 40 | 1033 | 945 | 936 | 995 | 83,0 |



W

Расшифровка обозначения

RMV E - HT 250





Транспортировка и хранение



Транспортирование и хранение агрегата должно выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований инструкции по эксплуатации и действующих нормативных документов. Проверьте комплектность поставки по накладной и убедитесь в отсутствии дефектов. Недопоставка или повреждение груза должны быть письменно подтверждены перевозчиком. В противном случае гарантия аннулируется. Изделие следует перемещать в заводской упаковке с помощью подходящего подъемного оборудования или транспортного средства. Будьте осторожны. Не повредите корпус. Во время разгрузки и хранения поставляемых устройств пользуйтесь, при необходимости, подходящей подъемной техникой, чтобы избежать повреждений и ранений.



Не поднимайте устройства за кабели питания или коробки подключения. Берегите устройства от ударов и перегрузок.

До монтажа храните устройства в заводской упаковке в сухом помещении, температура окружающей среды — между $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Изделие не должно подвергаться воздействию резких перепадов температуры. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды.

Не рекомендуется хранить устройства на складе больше одного года. При хранении в течение более одного года следует регулярно рукой проверять легкость вращения рабочего колеса вентилятора.

Монтаж



Монтаж должен выполняться компетентным персоналом. Вентиляторы монтируются в вертикальном положении. Необходимо предусматривать доступ для обслуживания вентилятора. Перед монтажом необходимо проверить, легко ли вращаются подшипники (провернуть крыльчатку рукой).



Опорная поверхность вентилятора должна быть горизонтальной и ровной. Следует учитывать дополнительную нагрузку на крышу. Следует предусмотреть достаточное уплотнение между крышным вентилятором и предоставляемым заказчиком цоколем.

Ослабить соединительные болты, откинуть верхнюю часть и надежно укрепить пластину форсунки к опорной поверхности. (Гайки и стопоры предоставляются заказчиком.) Для монтажа вентилятора рекомендуется использовать мягкие соединительные вставки, которые существенно сокращают передачу шума в воздуховод. Кабели и провода должны быть проложены таким образом, чтобы выполнялась их защита от механических повреждений и чтобы они не мешали проходу людей. Вентилятор может быть закреплен как со стороны всасывания, так и со стороны нагнетания! После установки вентилятора доступ к вращающимся компонентам должен отсутствовать!



Не допускается:

использовать вентиляторы для транспортировки воздуха, содержащего «тяжелую» пыль, муку и т.п.;

монтировать вентиляторы во взрыво-, пожароопасных помещениях и использовать их для транспортировки воздуха с содержанием паров пожароопасных веществ.

Воздух перед подачей в устройство должен быть очищен.



Подключение электропитания

Подключение должно производиться квалифицированным персоналом соответствующими инструментами согласно соответствующей схеме соединений.

Для подключения к электрической сети используется клеммная коробка. Кабель электропитания должен соответствовать мощности вентилятора.

Автоматический выключатель также должен соответствовать мощности и номинальному потребляемому току вентилятора.

Когда скорость вращения регулируется понижением напряжения, ток мотора при низких напряжениях может превысить указанный номинальный ток.

Запрещается использовать вентилятор с преобразователем частоты!

Необходимо: проверить соответствие электрической сети данным, указанным на вентиляторе;
 проверить электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности;

проверить направление движения воздуха.

Важно: вентилятор необходимо заземлить.

Схемы электрических соединений (1~230 В)

Схема 1





Схема 2



MAIN – основная цепь
 AUX – вспомогательная цепь
 TP – заземление (земля)

Обслуживание



ме-

Перед тем как проводить обслуживание, отключите вентилятор от электросети и подождите, пока он полностью остановится и остынет.

Осмотр вентилятора и очистка крыльчатки производятся, в среднем, 1 раз в 6 месяцев (периодичность зависит от условий эксплуатации).

Порядок очистки:



- снимите крыльчатку (вместе с электродвигателем);
- тщательно осмотрите крыльчатку. У крыльчатки, покрытой пылью или др. материалами, может нарушиться балансировка, что вызывает вибрацию и ускоряет износ подшипников двигателя;

- чистить необходимо осторожно, чтобы не нарушить балансировку крыльчатки;
- нельзя применять очистители, абразивы, агрессивные химические вещества и моющие средства, вызывающие коррозию;
- нельзя применять острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением;
- нельзя погружать крыльчатку в воду или другую жидкость;
- убедитесь, что крыльчатка не прикасается к корпусу;
- подшипники в случае повреждения подлежат замене.

Проверка надежности электрических соединений производится не реже 1 раза в год.



В случае неисправности необходимо выполнить следующее.

Проверить, поступает ли ток на клеммную коробку и двигатель вентилятора.
 Отключить электрический ток и проверить, не заблокирована ли крыльчатка.
 Когда срабатывают защитные термоконтакты двигателя, отключить электрический ток, подождать, пока двигатель остынет, устранить причину перегрева и опять включить вентилятор в сеть.
 Проверить конденсатор однофазных двигателей (по схеме соединений).
 Если неисправность не удастся устранить, обратитесь в сервисный центр.

Утилизация

По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.

Гарантийные обязательства

Внимательно ознакомьтесь с данным документом и проследите, чтобы он был правильно и четко заполнен и имел штамп продавца.
 Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия.
 По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализированные организации.
 Дополнительную информацию об этом и других изделиях марки Вы можете получить у продавца.

| | | | |
|------------|---|---------------------|--|
| Модель | Серийный номер | Срок гарантии, мес. | |
| | | | |
| Поставщик | ООО "Русклимат Вент" 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, Россия | | |
| Покупатель | | Дата продажи | |
| Продавец | (наименование, адрес, телефон) (.....) М.П. (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.) | | |

Условия гарантии:

1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.
4. Запрещается вносить в документ какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно и четко заполнен.
5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные продавцом.



6. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:

- 1) на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- 2) изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- 3) детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) месяца.

Настоящая гарантия не предоставляется

в случаях:

- если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

Особые условия эксплуатации оборудования кондиционирования и вентиляции

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя в нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:

- было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ и Постановлением правительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 (для г. Москвы) покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации. Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготовителем организация снимают с себя всякую ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» покупатель не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».



Сведения о монтажных и пусконаладочных работах*

| Изделие, вид работ | Дата | Организация (название, адрес, тел., номер лицензии, печать) | Адрес монтажа | Мастер (ф. и. о., подпись) | Работу принял (ф. и. о., подпись) |
|--------------------|------|---|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* При наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ заполнять не обязательно.

Сведения о гарантийном ремонте

| Изделие | Дата начала ремонта | Организация (название, адрес, тел., номер лицензии, печать) | Дата окончания ремонта | Замененные детали | Мастер (ф. и. о., подпись) | Работу принял (ф. и. о., подпись) |
|---------|---------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Технические данные

Класс защиты I.

Степень защиты IPX4.

Класс изоляции двигателя F (PCFE 160 – B).

Максимальная температура перемещаемого воздуха 120 °С.

| № | Модель | Рабочая точка при максимальном расходе, м ³ /ч/Па | Рабочая точка при максимальном напоре, м ³ /ч/Па | Напряжение, В, ф. (50 Гц) | Электропотребление, кВт/рабочий ток, А | Частота вращения, об./мин. | Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/через корпус, дБ(А) | Конденсатор двигателя, мкф, В | Схема электрических соединений |
|---|-------------|--|---|---------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | RMVE-HT 280 | 2650/0 | 0/890 | 230, 1 | 0,65/3,8 | 2780 | 82/83/- | 12, 400 | 1 |
| 2 | RMVE-HT 315 | 3860/0 | 0/1050 | 230, 1 | 0,88/5,0 | 2740 | 80/82/- | 20, 400 | 1 |
| 3 | RMVE-HT 355 | 4670/0 | 0/1250 | 230, 1 | 1,25/7,7 | 2840 | 87/86/- | 50,400 | 1 |
| 4 | RMVE-HT 400 | 3910/0 | 0/440 | 230, 1 | 0,54/2,9 | 1380 | 74/77/- | 16, 400 | 1 |
| 5 | RMVE-HT 450 | 5850/0 | 0/585 | 230, 1 | 0,81/4,3 | 1340 | 73/76/- | 16, 400 | 1 |
| 6 | RMVE-HT 500 | 7930/0 | 0/715 | 230, 1 | 1,24/7,2 | 1370 | 81/83/- | 25, 400 | 1 |
| 7 | RMVE-HT 560 | 11830/0 | 0/900 | 400, 1 | 2,08/4,6 | 1360 | 82/83/- | - | 2 |

