


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ автоматическое газогорелочное устройство

АГГ-13К
АГГ-26К
АГГ-40К



Подробное изучение настоящего руководства пользователя
до монтажа изделия является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**

ТЕПЛОДАР *Слагаемые успеха*

- Знать, превосходить и удовлетворять потребности рынка
- Обеспечивать высокие стандарты качества продукции
- Идти собственным путем, создавая инновационные решения

О КОМПАНИИ:

«Теплодар» разрабатывает и производит печи с 1997 года. Творческий подход на всех этапах производственного процесса, тщательный выбор поставщиков и пристальное внимание к потребностям покупателя — вот базовые принципы работы компании.

Сегодня в ассортименте завода два десятка базовых моделей и более 100 модификаций. Различная по назначению, дизайну, конструкции и мощности продукция компании «Теплодар» надежна, экономична, долговечна.

Соотношение цены и качества продукции завода «Теплодар» делают ее популярной на Российском рынке, а также в Беларуси, Украине, Казахстане и Кыргызстане.

Ежегодно завод «Теплодар» проходит надзорный аудит Международного органа по сертификации Bureau Veritas Certification, подтверждая, что в своей работе компания строго выполняет требования системы менеджмента качества в соответствии со Стандартом ISO 9001:2008.



Оглавление

Введение	стр. 3
Общая информация	стр. 4-8
Конструкция горелки газовой серии АГГ	стр. 4-5
Технические характеристики	стр. 6
Устройство и принцип работы газовой автоматики	стр. 6-7
Пульт управления электрический ПЭУ-16	стр. 8
Монтаж горелки газовой	стр. 8-15
Эксплуатационные ограничения	стр. 9
Установка горелки газовой	стр. 9-12
Инструкция по сборке	стр. 12-13
Монтаж пульта управления	стр. 14
Инструкция по переналадке горелок АГГ к сжиженному газу	стр. 14-15
Эксплуатация горелок газовых	стр. 16
Возможные неисправности и их устранение	стр. 16
Техническое обслуживание	стр. 16
Транспортировка и хранение	стр. 16
Гарантийные обязательства	стр. 17
Паспорт изделия	стр. 18-22
Комплект поставки	стр. 18
Комплект замены по отдельному заказу	стр. 19
Свидетельство о приёмке	стр. 20
Свидетельство о продаже	стр. 20
Отметка работника газового хозяйства	стр. 20
Движение изделия при эксплуатации	стр. 21
Запись о произведенном ремонте	стр. 21
Требования по технике безопасности	стр. 22

Введение

В настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ) описываются котловые модели автоматического газогорелочного устройства «Теплодар» АГГ.

РЭ содержит сведения о конструктивном исполнении, параметрах изделия, устройстве и работе, а также правила безопасной эксплуатации, технического обслуживания и хранения изделия, возможные неисправности.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к работе внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации. Изготовитель не принимает претензий при нарушении правил подготовки к работе, эксплуатации и обслуживания изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей качество, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! Требуется заполнения соответствующих разделов РЭ торгующими и сервисными организациями. Помните, что в случае не заполнения торгующей организацией свидетельства о покупке, гарантия исчисляется с момента изготовления оборудования.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию горелки, не ухудшающие ее потребительские качества.

Общая информация

Автоматическое газогорелочное устройство (АГГ) «Теплодар» предназначено для сжигания природного газа по ГОСТ 5542-87 в водогрейных котлах малой мощности, соответствующих условиям безопасности их работы и обслуживания.

Рис. 1 Общий вид АГГ-13 К

1. Клапан газовый 820 NOVA
2. Пьезорозжиг
3. Экран
4. Пилотная горелка
5. Газовод
6. Горелка инжекционная 13 кВт




Рис. 2 Общий вид АГГ-26 К

1. Клапан газовый 820 NOVA
2. Пьезорозжиг
3. Экран
4. Пилотная горелка
5. Газовод
6. Горелка инжекционная 13 кВт (2 шт.)




Рис. 3 Общий вид АГГ-40 К

1. Клапан газовый 820 NOVA
2. Пьезорозжиг
3. Экран
4. Пилотная горелка
5. Газовод
6. Горелка инжекционная 20 кВт (2 шт.)




Рис. 4 Габариты горелок АГГ-13К; АГГ-26К







Рис. 5 Габариты горелки АГГ-40К



Технические характеристики

Тип горелки газовой	АГГ-13К	АГГ-26К	АГГ-40К
Максимальная тепловая мощность (при работе на природном газе), кВт	13	26	40
Номинальное давление газа (при работе на природном газе), кПа	1,5	1,5	1,5
Расход газа при max мощности, м ³	1,6	3,2	4,8
Присоединительный размер резьбы для подачи газа, дюйм	3/4	3/4	3/4
Габариты АГГ (В x Ш x Г), мм	236x280x585	282x280x585	290x320x695
Длина рожков, мм	363	363	478
Масса без пульта управления, кг	4,3	4,5	5,5
Применяемость к котлам	УЮТ-10	КУППЕР ОК15 КУППЕР ОВК18 КУППЕР ОК20 КУППЕР ОК30	КУППЕР ОК42

Устройство и принцип работы газовой автоматики




Рис. 6 Устройство газовой автоматики

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Трехпозиционная ручка управления | 15. Коромысло |
| 2. Штуцер для измерения давления на входе | 16. Сердечник соленоида |
| 3. Штуцер для измерения давления на выходе | 17, 18. Газовый канал |
| 4. Винт регулятора выходного давления газа | 19. Мембрана рабочего клапана |
| 5. Соленоидная катушка | 20. Рабочий клапан |
| 6. Механический блокиратор повторного розжига; | 21. Газовый канал |
| 7. Предохранительный клапан | 22. Компенсатор топочного давления |
| 8. Катушка электромагнита | 23. Входная камера |
| 9. Газовый канал | 24. Промежуточная камера |
| 10. Фильтр пилотной горелки | 25. Выходная камера |
| 11. Регулятор расхода пилотной горелки | 26. Термоэлектрод |
| 12. Пилотная горелка | 27. Датчик тяги |
| 13. Пластина | 28. Термостат предельный |
| 14. Малый клапан | 29. Термостат регулирующий |

Автоматика 820 NOVA (рис.6) представляет собой устройство для автоматического регулирования тепловой мощности аппарата и его отключения в случае возникновения аварийных ситуаций.

Ручка управления поз.1 имеет три позиции: «Пуск», «Стоп», и «Большое горение». При повороте ручки управления на позицию «Пуск» шток ручки управления с клапаном перемещается вниз и открывает канал поз.9 для подачи газа на пилотную горелку.

При нажатии на ручку управления поз.1 сверху вниз, ее шток толкает предохранительный клапан поз.7 и открывает его, газ из входной камеры поз.23 поступает в промежуточную камеру поз.24 и по открытому каналу поз.9 через фильтр поз.10 и регулятор потока поз.11 попадает на пилотную горелку поз.12.

Термоэлектрод поз.26, нагреваясь в пламени пилотной горелки поз.12, начинает вырабатывать электрический ток, поступающий на катушку электромагнита поз.8, который удерживает предохранительный клапан поз.7 в открытом положении.

При повороте ручки управления на позицию «Большое горение» пластина поз.13 приподнимает малый клапан поз.14 и газ поступает на регулятор выходного давления газа поз.4 и в канал поз.21.

При подаче напряжения на соленоид поз.5 сердечник соленоида поз.16 втягивается и коромысло поз.15 открывает проход газа по каналам поз.21 и поз.17 под мембрану рабочего клапана поз.19, рабочий клапан поз.20 открывается и газ из промежуточной камеры поз.24 попадает в камеру поз.25.

Принцип работы регулятора температуры

При нагревании термобаллона регулировочного термостата поз.29 заключенная в нем термостатическая жидкость расширяется и размыкает контактную пару на линии питания катушки соленоида поз.5, подпружиненное коромысло поз.15 поднимается и перекрывает канал поз.21, поступление газа по каналам поз.21 и поз.17 под мембрану поз.19 прекращается и рабочий клапан поз.20 закрывается. При остывании воды в котле на 3-5°C происходит обратный процесс.

Автоматический контроль за безопасной работой

а) Погасание пламени пилотной горелки приводит к ослаблению электрического тока в цепи от термоэлемента поз.26 и ослаблению удерживающего усилия электромагнита поз.8, подпружиненный предохранительный клапан поз.7, при этом, закрывается;

б) Перегрев воды в котле приводит к нагреву термобаллона предельного термостата поз.28, заключенная в нем термостатическая жидкость, расширяется и размыкает контактную пару на линии питания катушки соленоида поз.5. Далее защита срабатывает согласно пункта а).

Отключение горелочного устройства

При повороте ручки управления на позицию «Стоп» шток ручки управления с клапаном перемещается вверх и закрывает канал 9; поступление газа на пилотную горелку прекращается. Одновременно пластина поз.13 перемещается и освобождает малый клапан поз.14, он закрывает канал поз.21, поступление газа под мембрану рабочего клапана поз.19 прекращается и рабочий клапан поз.20 закрывается.

Блокировка повторного розжига

После поворота ручки управления на позицию «Стоп» пилотная горелка гаснет, но из-за тепловой инерции в цепи катушки электромагнита поз.8 в течение 20-30 секунд продолжает протекать затухающий ток и предохранительный клапан в этот промежуток времени остается открытым. Для предотвращения в этот промежуток времени повторного розжига в конструкции клапана предусмотрен механический блокиратор поз.6, который опускается при открытом предохранительном клапане и не дает возможности нажать ручку управления вниз до тех пор, пока предохранительный клапан не закроется.

Пульт управления электрический ПЭУ-16

Пульт управления в (далее — ПУ) предназначен для управления газовой горелкой АГГ. В частности для управления температурой воздуха в помещении, а так же для управления температурой теплоносителя в котлах при использовании газовой горелки АГГ (см. Рис.7).

1. Ручка управления со шкалой температур от 0° до 90°С
2. Предохранитель на 2А
3. Переключатель
4. Евровилка
5. Термобаллон
6. Кабель на газовую автоматику.




Рис. 7 Пульт управления

Условия эксплуатации

ПУ предназначен для эксплуатации при номинальных значениях в следующих климатических условиях:

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 °С
- окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая значительного количества токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры работы ПУ.

ПУ соответствует техническим условиям ТУ 16-РФ-24-002-2003, по технике безопасности ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000. Класс защиты от поражения электрическим током 1.

Технические характеристики

Номинальное напряжение сети (однофазное), В	220
Частота, Гц	50
Диапазон регулирования температуры, °С	0-90
Максимальная нагрузка, кВт	1,5

ВНИМАНИЕ! Подключение электропитания должно проводиться квалифицированными специалистами, имеющими не менее III группы допуска по электробезопасности. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проводить техническое обслуживание при включенном ПУ
- эксплуатировать ПУ с открытой крышкой
- эксплуатировать ПУ с неисправным электрокабелем
- производить установку и ремонт ПУ лицами, не имеющей соответствующей квалификации
- эксплуатировать ПУ без заземления
- заземлять ПУ через отопительное, водопроводное и др. оборудование

Монтаж горелки газовой

Эксплуатационные ограничения

Горелка газовая серии АГТ может устанавливаться в водогрейных отопительных котлах малой мощности.

Помещение, где эксплуатируется газовая горелка, должно соответствовать требованиям «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». Работы по сборке и установке газогорелочного устройства должны производиться работниками службы газового хозяйства в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Установка горелки газовой

Монтаж газогорелочного устройства в котел, подведение газа, инструктаж по эксплуатации, профилактическое обслуживание производятся специальной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с ПБ 12-529-2003, утвержденным Госгортехнадзором РФ и с обязательным заполнением контрольного талона на установку горелки.

Для установки газовой горелки необходимо демонтировать дверцу растопочную поз. 1, заслонку-отбойник поз. 2, колосник поз. 3 и ящик зольника поз. 4 (рис. 5).

Установить газогорелочное устройство (поз. 5) в топливный канал котла. Закрепить горелку с помощью винтов М6х12 (поз. 6) и гайки М6 (поз.10) на ушках горелки.

Подключить автоматику горелки к пульту согласно схеме рис. 6. Установить колбу термостата (поз. 2) на трубе подачи воды (поз. 6), обернуть куском теплоизолятора (поз.7) и закрепить стяжками поз.8 (см. рис. 8, рис.9).

Перед включением горелки в работу необходимо:

Проверить наличие тяги в дымоходе и отсутствие запаха газа в помещении;

Проветрить помещение, в котором установлен газовый аппарат, и его топку в течение 5-10 мин., при этом газовые краны перед горелкой должны быть закрыты

Для включения АГГ необходимо:

- 1) Проверить тягу.
- 2) Ручку терморегулятора установить в положение «0»;
- 3) Включить питание (220В);
- 4) Открыть газовый кран на газопроводе;
- 5) Слегка нажать и повернуть ручку управления в положение «Пуск» и нажать вниз, зажечь запальную горелку нажатием кнопки пьезовоспламенителя, удерживать ручку управления в нажатом положении 20-30 секунд, пока не нагреется термopара. Отпустить ручку управления, убедиться визуально, что запальная горелка продолжает гореть.
- 6) Повернуть ручку управления в положение «Большое горение».
- 7) Плавно повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке и установить необходимую температуру, основная горелка загорается на полную мощность.
- 8) Для отключения основной горелки ручку управления повернуть в положение «Пуск». Для отключения запальной горелки - ручку управления повернуть в положение «Стоп», закрыть газовый кран на газопроводе.

После монтажа газогорелочного устройства, автоматику регулирования и безопасности проверить на срабатывание по всем параметрам и настроить.



Рис. 8 Схема установки горелки газовой серии АГГ

1. Пульт управления
2. Колба термостата
3. Провод автоматики
4. Сетевой провод 220 В
5. Горелка газовая модели АГГ
6. Труба подачи воды
7. Теплоизолятор
8. Стяжка




Рис. 9 Схема установки горелки газовой серии АГГ на котлы КУППЕР




Рис. 10 Подключение газовой автоматики

Инструкция по сборке

1. Ухо (поз.21) установить на Экран (поз.8) с помощью винтов М6х12 (поз.22) и гаек М6 (поз.23)
2. Горелки инжекционные (поз.13) закрепить на Экране (поз.8) с помощью винтов М4 (поз.10) и гаек М4 (поз.16)
3. Установить Автоматику (поз.1) на Газовод в сборе (поз.4) по резьбовому соединению, предварительно загерметезировав резьбу лентой фум или герметиком
4. Зафиксировать положение Автоматики (поз.1) Контр гайкой (поз.18).
5. Соединить Газовод в сборе (поз.4) с Экраном (поз.8) с помощью болтов М8 (поз.9) и гаек М8 (поз.15)
6. Горелку пилотную в сборе (поз.17) установить на Экран (поз.8) с помощью винтов М5 (поз.11) и гаек М5 (поз.14)
7. Соединить Кабель пьезорозжига (поз.5) с Пьезовоспламенителем (поз.20), Трубку медную (поз.7) через Фитинг подсоединения трубкипилотной горелки (поз.3) соединить с Автоматикой (поз.1), установить Термопрерыватель (поз.2) на Автоматику (поз.1), Термопару (поз.6) установить на Термопрерыватель (поз.2) через резьбовую втулку
8. Датчик тяги (поз.19) установить на Автоматику (поз.1) соединив ножевые зажимы с лепестками Термопрерывателя (поз.2)
9. Установить Теплоизолятор (поз.12) на Экран (поз.8)
10. Установить горелку на котел и закрепить с помощью винтов М6х12 (поз.22) и гаек М6 (поз.23)




Рис. 11 а Горелка газовая АГГ-13К




Рис. 11 б Горелка газовая АГГ-26К




Рис. 11 в Горелка газовая АГГ-40К


- | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Клапан газовый 820 NOVA | 8. Экран | 17. Горелка пилотная в сборе |
| 2. Терморезерватор | 9. Болт М8х12 (2шт.) | 18. Контргайка |
| 3. Фитинг подсоединения
трубки пилотной горелки | 10. Винт М4х6 (8шт.) | 19. Датчик тяги |
| 4. Газовод в сборе | 11. Винт М5х12 (2шт.) | 20. Пьезовоспламенитель |
| 5. Кабель пьезорозжига | 12. Теплоизолятор | 21. Ухо (2шт.) |
| 6. Термопара | 13. Горелка инжекционная 13кВт/20 кВт | 22. Винт М6х12 (6шт.) |
| 7. Трубка медная | 14. Гайка М5 (2шт.) | 23. Гайка М6 (6шт.) |
| 8. Экран | 15. Гайка М8 (2шт.) | 24. Фланец угловой 3/4 |
| | 16. Гайка М4 (8шт.) | 25. Фланец прямой 3/4 |

Монтаж пульта управления

Прежде чем установить ПУ необходимо проверить возможность его подключения к имеющейся электрической сети. ПУ крепится на стену в удобном для контроля месте.

Порядок монтажа:

- 1.1. Демонтировать заднюю крышку ПУ
- 1.2. Извлечь баллон терморегулятора
- 1.3. Пропустить баллон терморегулятора через монтажное отверстие диаметром 10 мм и, через монтажные отверстия, установить заднюю крышку на стене в удобном месте, но не более 1м от газовой горелки
- 1.4. Собрать пульт управления
- 1.5. Смонтировать баллон терморегулятора на трубе согласно инструкции.



Задняя крышка Бокса поз.2. условно не показана, внутренняя разводка кабеля условно не показана.

1. Цанговый зажим кабеля
2. Бокс пластиковый
3. Термостат
4. Выключатель
5. Предохранитель
6. Баллон терморегулятора

Рис. 12 Блок пульта управления

Инструкция по переналадке горелок АГГ к сжиженному газу

Для переналадки газовой горелки модели АГГ используется специальный комплект (приобретается отдельно) дополнительных конструктивных элементов: набор сменных сопел, ограничитель давления, инжектор.

Порядок монтажа по переналадке:

1. Открутить с фланца пилотной горелки гайку и ниппель инжектора с трубкой медной и снять инжектор для запальной горелки (рис.13а). Взамен его установить в пилотную горелку инжектор под сжиженный газ из комплекта по переналадке. Закрепить трубку медную на фланце горелки ниппелем инжектора с помощью гайки инжектора. Убедиться в надежной фиксации.
2. Снять с клапана газового 820 Nova ограничитель давления (латунный колпачок на верхней части клапана), находящийся под заглушкой пластмассовый установочный винт и пружину (рис.13б) и заменить их ограничителем давления под сжиженный газ из комплекта переналадки. Момент затяжки ограничителя давления — 1 Нм.

3. Снять с газовада сопла и заменить их соплами из комплекта (рис.13в). В зависимости от мощности горелки сопла отличаются количеством и диаметрами проходных сечений, поэтому важно производить замену только на сопла с соответствующей маркировкой

Газовая горелка	Маркировка сопл	Количество
АГГ-13К	d 1,8	1
АГГ-26К	d 1,8	2
АГG-40К	d 2,5	2

4. Собрать горелку газовую и ее узлы согласно данного РЭ.





Рис. 12 Переналадка горелки газовой для подключения к сжиженному газу

Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При нажатой вниз ручке управления в положении «Пуск»* запальная горелка не загорается	Засорено сопло растопочной горелки 12, засорен сетчатый фильтр на входе 23, или фильтр растопочной горелки	Прочистить сопло медной проволокой соответствующего диаметра, прочистить фильтры
Запальная горелка гаснет после отпускания ручки управления	Нет контакта в электроцепи термопары 26, разомкнуты контакты датчика разряджения 27 или термоограничителя 28. Термопара не попадает в пламя запальной горелки. Термопара не выдает положенного напряжения. Неисправна катушка электромагнита 8	Проверить все контакты, зачистить контактные соединения мелкой наждачной шкуркой, поочередно закортить контакты 27 и 28. Отрегулировать положение термопары. Отсоединить термопару от основного блока, подключить к ней милливольтметр. Удерживая пусковую кнопку, зажечь запальную горелку, замерить напряжение термопары, оно должно быть 10-30 мВ. Снять термопару из растопочной горелки, снять верхнюю крышку основного блока, нагреть термопару зажженной лучиной, пальцем нажать на предохранительный клапан, отпустить палец, клапан должен удерживаться эл. магнитом.
При установке ручки управления в положение «Большое горение»* основная горелка не загорается	Нет контакта в электроцепи терморегулятора 29. Неисправен терморегулятор или катушка электромагнита 5	Проверить контакты, снять крышку блока электроконтактов, подать напряжение на катушку напрямую, минуя терморегулятор Внимание!!! Напряжение питания катушки терморегулятора 220 В

Техническое обслуживание

Наблюдение за работой газогорелочного устройства возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте и в исправном состоянии.

Профилактическое обслуживание и ремонт производят работники газового хозяйства согласно «Инструкции по проведению технического обслуживания внутримдомового газового оборудования».

Транспортировка и хранение

Газогорелочное устройство должно храниться в горизонтальном положении в один ярус в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных осадков и других вредных воздействий, в таре предприятия-изготовителя.

Газогорелочное устройство транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного попадания влаги.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу горелки при соблюдении потребителем предъявляемых правил хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим «Руководством по эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации горелки — 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Гарантийный ремонт производится специалистом предприятия-изготовителя или его представителем. Неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно. Срок службы горелки — 10 лет.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями и/или повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска ее предприятием-изготовителем.

В случае выхода из строя в течение гарантийного срока какого-либо узла по вине предприятия-изготовителя специалист газового хозяйства совместно с владельцем котла должен составить акт, который вместе с дефектным узлом высылается изготовителю. При отсутствии дефектного узла или акта предприятие-изготовитель не высылает владельцу исправный узел.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправность горелки и не гарантирует её работу в следующих случаях:

1. При наличии механических или иных повреждений изделия, являющихся следствием нарушения правил эксплуатации;
2. При несоблюдении правил транспортировки, хранения и монтажа;
3. В случае самостоятельного ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
4. При использовании изделия не по прямому назначению;
5. При несоблюдении правил установки и эксплуатации;
6. При вскрытии (нарушении пломбировки гарантийного изделия);
7. Если монтаж и ремонт горелки производились лицами или организациями на это не уполномоченными;
8. Если не заполнен контрольный талон на установку горелки;
9. При отсутствии штампа торгующей организации в гарантийном талоне;
10. При разуконплектовке изделий в эксплуатации.

Комплект поставки

Горелка газовая	АГГ-13К	АГГ-26К	АГГ-40К
Комплект газовой автоматики	1 шт	1 шт.	1 шт.
Пульт управления ПЭУ-16	1 шт	1 шт.	1 шт.
Датчик контроля тяги	1 шт	1 шт.	1 шт.
Горелка пилотная	1 шт	1 шт.	1 шт.
Экран	1 шт	1 шт.	1 шт.
Газовод	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ухо	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Горелка газовая инжекционная 13 кВт	1 шт	2 шт.	-
Горелка газовая инжекционная 20 кВт	-	-	1 шт.
Болт М8х12	2 шт	2 шт.	2 шт.
Винт М4х6	4 шт.	8 шт.	8 шт.
Винт М5х12	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Винт М6х12	6 шт.	6 шт.	6 шт.
Винт М3 и прокладка для разъема	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Гайка М4	4 шт.	8 шт.	8 шт.
Гайка М5	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Гайка М6	6 шт.	6 шт.	6 шт.
Гайка М8	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.	1 шт.

Комплект для замены по отдельному заказу

Горелка газовая	АГГ-13К	АГГ-26К	АГГ-40К
Пульт управления ПЭУ-16	1 шт	1 шт.	1шт.
Датчик контроля тяги	1 шт	1 шт.	1 шт.
Горелка пилотная	1 шт	1 шт.	1 шт.
Экран	1 шт	1 шт.	1 шт.
Газовод	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ухо	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Горелка газовая инжекционная 13 кВт	1 шт	2 шт.	-
Горелка газовая инжекционная 20 кВт	-	-	2 шт.
Пьезовоспламенитель	1 шт	1 шт.	1 шт.
Термопрерыватель	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Катушка клапана подачи газа	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Фланец прямой 3/4	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Фланец угловой 3/4	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Винт М3 и прокладка для разъема	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель клапана EV2	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Сопло d3,5	1 шт.	2 шт.	-
Сопло d4,2	-	-	2 шт.
Комплект переналадки АГГ-13П под сжиженный газ	1 шт.	-	-
Комплект переналадки АГГ-26П под сжиженный газ	-	1 шт.	-
Комплект переналадки АГГ-40П под сжиженный газ	-	-	1 шт.

Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	С начала эксплуатации	После последнего ремонта	Причина снятия	Подпись лица, производившего установку (снятие)
			Наработка			

Запись о произведенном ремонте

Дата	С начала эксплуатации	После последнего ремонта	Сведения о ремонте и замене	Подпись лица, производившего ремонт
	Наработка			

Требования по технике безопасности

1. К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации газогорелочного устройства и прошедшие инструктаж по безопасным методам работы с газом.

2. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя газогорелочного устройства **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Включать горелку детям и лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации
- Эксплуатировать газогорелочное устройство с неисправной автоматикой регулирования и безопасности
- Применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей используйте мыльную эмульсию)
- Включать горелку при отсутствии тяги в дымоходе
- При включении горелки приближать лицо к смотровому отверстию менее 0,5 м
- Владельцу производить ремонт горелки, вносить в конструкцию изменения.

При работе следует периодически наблюдать за работой горелки. Контролировать величину тяги в печи и, при необходимости, производить регулировку тяги открытием дверки поддувала печи. Шибер должен быть открыт. Пламя должно быть голубым и устойчивым (без отрыва).

Организация, обслуживающая горелки должна:

- один раз в год производить плановый осмотр горелки;
- не реже одного раза в три года заменять смазку ЛЗ-ГАЗ-41.

3. При не работающей горелке **ГАЗОВЫЕ КРАНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ!**

4. При обнаружении в помещении запаха газа немедленно перекройте газ на горелку, откройте окна и двери, вызовите по телефону 04 аварийную газовую службу, удалите людей из помещения. До её приезда и до устранения утечки газа не производите работ, связанных с огнём и искрообразованием (не включайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огня и т.д).

5. При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную часть 01.



ТУ 4858-013-94893116-2010

Сертификат соответствия С-RU.AE88.B.00453

Сертификат соответствия С-RU.AE88.B.00780

Система Менеджмента Качества соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться
в Службу качества компании: тел. (383) 363-04-81, otk@teplodar.ru

ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92