Автоматы горения, контроль герметичности и регуляторы Важные технические характеристики

Контроль герметичности (программатор)

Изготовитель	Тип	Идентификационный номер изделия Рег. номер	Время проверки давлением	Время работы насоса
Weishaupt	W-DK 3/01 S-2	CE-0085BN 0181	9 сек.	Проверка без давления 9 сек.
Dungs	VPS 504 серии 03, 04	CE-0085AP 0168	10 - 30 сек. (время до запуска горелки)	Объем контрольного газа ≤ 4 л

Регулятор

Регулятор KS 40-108

(для двухступенчатых, трехступенчатых и модулируемых горелок)

Внешние габариты: фронтальная сторона 96 x 48 мм, глубина установки 118 мм
Встраиваемая часть: 92+0,8 x 45+0,6 мм
Допустимая область температур: 0… макс. 60°C при эксплуатации
Вид защиты по DIN 40050 (IEC 529) фронтальная сторона IP 65, корпус IP20

Выход: 3 релейных выхода, расположение зависит от конфигурации прибора
Питание измерительного преобразователя P 30-w 18 В=

Вход: мультифункциональный вход; выбор в зависимости от конфигурации прибора, напр.:

PT 100	0-400°C
Термоэлемент	Тип L 900°C
	Тип K 0-1350°C
Вход напряжения	(Датчик давления P 30-w) 0…10В
Дистанционный датчик	50-30-50 Ω

Вспомогательная энергия 90В…260В AC, 48…62Гц
Вход 2: аналоговый вход тока 0/4-20 мА (внешнее заданное значение)

Регулятор KS 40-102

(для горелок с аналоговым входом мощности, например W-FM 100/200, DLU, для работы в параллельном режиме)

Внешние габариты: фронтальная сторона 96 x 48 мм, глубина установки 118 мм
Встраиваемая часть: 92+0,8 x 45+0,6 мм
Допустимая область температур: 0…макс. 60°C при эксплуатации
Вид защиты по DIN 40050 (IEC 529) фронтальная сторона IP 65, корпус IP20
Вспомогательная энергия 90В…260В AC, 48…62Гц

Выход: 2 релейных выхода, 1 аналоговый выход 0/2-10В или 0/4-20мА
Питание измерительного преобразователя P 30-Вт 18 В=
Вход 1: мультифункциональный вход; выбор в зависимости от конфигурации прибора, напр.:

PT 100	-200 – 850°C
Термоэлемент	Тип L,J,K,N,S,R
Вход напряжения	(Датчик давления P 30-w) 0,2…10В
Вход тока	0/4…20мА

Вход 2: аналоговый вход тока 0/4-20 мА (внешнее заданное значение)

РАЦИОНАЛ - поставщик оборудования Weishaupt в Россию и страны СНГ. www.weishaupt.ru

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi, тел.: (0 73 53) 8 30, факс: (0 73 53) 8 33 58
Печатный номер 830**67**446RUS

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.
Перепечатка запрещена.