

Изменения к прибору SK-712/x -n-p /RV

В Вашем приборе SK-712/x-n-p/RV введены следующие изменения:

Установлен реверсивный рубильник для подключения двух питающих вводов электросети. Подключение необходимо осуществить при помощи соответствующих кабелей по ниже приведенной схеме. При включении прибора ручкой реверсивного рубильника вручную выбирается ввод электросети, от которого должен работать прибор.

